



**BRANDVEILIGHEID:**

APPARTEMENTEN ZIJN ZORGWONINGEN, HET BETREFT DUS EEN WOONFUNCTIE VOOR ZORG

HET GEHELE GEBOUW IS OPGEDEELD IN BRANDCOMPARTIMENTEN  
 ELK APPARTEMENT IS EEN BRANDCOMPARTIMENT MET IN ELKE VERBLIJFSRUIMTE EN VERKEERSRUIMTE EEN NIET-IONISERENDE ROOKMELDER CF. NEN2555, ALLE ROOKMELDERS ONDERLING KOPPELEN

BOUWKUNDIGE SCHEIDINGEN TUSSEN DE APPARTEMENTEN MINIMAAL 30 MINUTEN WBDBO  
 INSTALLATIETECHNISCHE DOORVOEREN DOOR BRANDSCHEIDINGEN V. V. BRANDVEILIGE MANCHETTEN/KRIMPKOUSEN, ELEKTRADOZEN E. D.  
 AANSLUITINGEN LANGS BESTAANDE DELEN VULLEN MET BRANDVERTRAGENDE PUR

OPRITTEN VOLDOEN AAN EISEN VOOR OPSTELPLAATS BLUSVOERTUIGEN BREEDTE MINIMAAL 4,25 METER GESCHIKT VOOR MOTORVOERTUIGEN VAN MINIMAAL 14.600 KG

BOUWBESLUITGEGEVENS		BEREKENINGEN VOLGENS NEN 2580	
WOONFUNCTIE VOOR ZORG		BRUTO VLOEROPP. / APPART.	99 m2
APPARTEMENT 1:		BRUTO INHOUD / APPARTEM.	279 m3
GEbruIKSOPPERVLAKTE	74 m2	RENOVOOI	
VERBLIJFSGEBIED	46 m2	BAKSTEEN SCHOON WERK	
APPARTEMENT 2:		CELLENBETON	
GEbruIKSOPPERVLAKTE	74 m2	BESTAANDE CONSTRUCTIE	
VERBLIJFSGEBIED	45 m2	GEWAPEND BETON	
ELK APPARTEMENT IS EEN APART BRANDCOMPARTIMENT		TOEVOER NAT. VENTILATIE	
		AFVOER MECH. VENTILATIE	
DAGMAAT BINNENDEUREN:		ROOKMELDER CF. NEN2555	
BGG: 850x2100mm		BRANDSCHEIDING 30min WBDBO	

- HET BOUWBESLUIT 2012 MET DE DAARIN AANGeweZEN NORMEN EN RICHTLIJNEN IS ONVERKORT VAN TOEPASSING

- ALLE MATEN IN HET WERK NAMETEN EN CONTROLEREN!

- ELEKTRA MOET VOLDOEN AAN NEN 1010

- BUITENKOZIJNEN VOLGENS INBRAAKWERENDEHEID KLASSE 2

- ALLE STAAL- HOUT- STEEN- EN BETONCONSTRUCTIES VOLGENS BEREKENING EN TEKENING CONSTRUCTEUR

- DE SPOUWMUREN ONDER EN BOVEN VENTILEREN d.m.v. OPEN STOOTVOEGEN  
 BREED MAX. 10mm, h. o. h. MAX. 1200mm v. v. MUISWERENDE ROOSTERS

- NIEUWE UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES VLOEREN-WANDEN-DAKEN:  
 VLOEREN: Rc>= 3,7 W/m2K  
 WANDEN: Rc>= 4,7 W/m2K en KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING >=20dB  
 DAKEN: Rc>= 6,3 W/m2K en KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING >=20dB

- RC OVERIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES VAN RECHTSWEGE VERKREGEN NIVEAUS

- STERKE CONSTRUCTIE BIJ BRAND CF. AFDELING 2.2 ART. 2.9 BOUWBESLUIT

- DE ZIJDE VAN EEN CONSTRUCTIEONDERDEEL DIE GRENST AAN DE BINNENLUCHT MOET VOLDOEN AAN BRANDKLASSE D, ROOKKLASSE S2 CF. NEN-EN13501-1

- DE ZIJDE VAN EEN CONSTRUCTIEONDERDEEL DIE GRENST AAN DE BUITENLUCHT MOET VOLDOEN AAN BRANDKLASSE D CF. NEN-EN13501-1

**ZELEN**  
 bouwkundig ontwerp & tekenbureau

Delshorst 6  
 6089 NS Heibloem  
 T 0475-495 895  
 E info@zelen.nl  
 W www.zelen.nl

project: 2 appartementen Houbenhof te Leveroy	onderdeel: BESTEKTEKENING details
opdrachtgever: Rondmeer Heide 3 6093 PA HEYTHUYSEN	status: aanvraag omgevingsvergunning
datum: 31-08-2021 MZ 26-11-2021 MZ	werk nr.: 20.19 B02
wjz.2: wjz.3:	blad nr.:
schaal: 1:20 formaat: A1	