



Algemene Plaatselijke Verordening

Besluit, 10 mei 2022

Wij verlenen een vergunning voor het organiseren van een Openingsfeest

Activiteit	:	Brandveilig gebruik (melding)
Start evenement	:	27 mei 2022 van 19.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend
Eindtijden	:	Eindtijd muziek is een half uur voor eindtijd evenement Eindtijd drankverstrekking is gelijktijdig aan eindtijd evenement Eindtijd eetgelegenheden is half uur na eindtijd evenement
Projectadres	:	Dreefken 11, 7255TA Hengelo (Gld)
Ontvangst aanvraag	:	21 april 2022
Kenmerk	:	187610101

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

A. Brandveilig gebruik van het gebouw

Meldingsplicht

Een gebruiksmelding is nodig wanneer in een gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn. De melding gaat over het houden van een evenement in een gebouw waarbij op één moment meer dan 50 personen worden verwacht.

Beoordeling van gegevens

De melding gaat over het brandveilig gebruiken van een gebouw tijdens een evenement. In de gebruiksmelding moeten gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is. Uit de melding en de bij de gemeenten beschikbare gegevens moet beoordeeld kunnen worden of voldaan kan worden aan de rechtstreeks werkende voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

De ingediende melding en de bij de gemeente beschikbare gegevens bevatten voldoende informatie zodat voldaan wordt aan de indieningsvereisten van het Bouwbesluit 2012.

Voorschriften

In het Bouwbesluit zijn rechtstreeks werkende voorschriften opgenomen die van toepassing zijn voor het brandveilig gebruik van het gebouw. Deze voorschriften zijn te raadplegen via www.overheid.nl. Bij een controle kan door een toezichthoudend ambtenaar van de gemeente Bronckhorst worden getoetst of aan de voorschriften wordt voldaan.

Documenten

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebruik gemaakt van:

- Aanvraagformulier ingediend d.d. 21-04-2022
- Plattegrond gebouw ingediend d.d. 21-04-2022

De volgende documenten maken onderdeel uit van de vergunning:

- Voorschriften behorende bij het besluit met kenmerk: 187610101

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

- uw naam en adres
- de datum
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- redenen voor het maken van bezwaar
- uw handtekening

meer weten? Zie https://www.bronckhorst.nl/home/wat-u-wilt-regelen_45201/product/bezwaar-maken_275.html.

Voorlopige voorziening

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst,

cluster Omgeving

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij het besluit met kenmerk: 187610101

A. Brandveilig gebruik gebouw

Algemeen

1. In het gebouw mogen gedurende het evenement maximaal 100 personen tegelijkertijd aanwezig zijn.
2. In, of in de directe nabijheid van het gebouw moet een aansluiting op het plaatselijk telefoonnet of een mobiele telefoon aanwezig of bereikbaar zijn.
3. Gedurende de tijd dat de personen in het gebouw aanwezig zijn, moet een voor de naleving van eisen van de vergunning verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die de aanwijzingen van de met de controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren.

Open ruimte en de omgeving van het gebouw

4. De toegangen tot het terrein en het bouwwerk moeten worden vrijgehouden van geparkeerde auto's, (brom)fietsen en overige obstakels.
5. Het bouwwerk moet voor brandweervoertuigen tot op een afstand van minimaal 40 meter bereikbaar zijn.
6. Rond het bouwwerk moet voldoende ruimte (minimaal 5 meter) beschikbaar zijn voor een snelle en veilige ontvluchting vanuit het bouwwerk naar de openbare weg.
7. De afstand tussen een opstellingsplaats buiten het bouwwerk voor een bak- en braadinrichting of bakwagen dient minimaal 5 meter te bedragen.
8. Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten vrij worden gehouden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.

Indeling en constructie van het gebouw.

9. Het minimum aantal (nood)uitgangen van het bouwwerk moet twee bedragen.
10. De vrije breedte van een (nood)uitgang moet minimaal 90 cm bedragen.
11. De vrije hoogte van een (nood)uitgang moet minimaal 200 cm bedragen.
12. Voor elke 100 personen is 90 cm aan vrije (nood)uitgang-breedte vereist.
13. De (nood)uitgangen moeten zover mogelijk van elkaar gelegen zijn, met dien verstande dat de loopafstand tot enige uitgang niet groter dan 30 meter mag zijn.
14. De paden naar de (nood)uitgangen moeten over een breedte van tenminste twee meter worden vrijgehouden van obstakels. Dit geldt ook voor de buitenzijde van het bouwwerk.
15. Een hoogteverschil van meer dan 0,21 meter tussen de vloer in het bouwwerk en het aansluitende terrein ter plaatse van de uitgangen, moeten zijn overbrugd door een trap of hellingbaan; de breedte moet tenminste gelijk zijn aan de breedte van de uitgang, vermeerderd met 0,5 meter; de trap of hellingbaan moet steeds voldoende stroef zijn.
16. De (nood)uitgangen moeten met één handeling (zonder gebruik te maken van losse voorwerpen) over de volle breedte te openen zijn en draaien in de richting van de vluchtroute.

Verlichting, noodverlichting, transparantverlichting en installaties

17. Direct boven de (nood)uitgang(en) van het bouwwerk moet een transparantverlichting worden aangebracht met het opschrift 'UIT' c.q. 'NOODUIT' of pictogram, c.f. NEN 6088. De transparantverlichting moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit overschakelen op een noodstroomvoorziening.
18. De transparantverlichting moet goed zichtbaar zijn en permanent branden indien er publiek aanwezig is.

19. Er moet een noodverlichtingsinstallatie zijn aangebracht die is aangesloten op een voorziening voor noodstroom die binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende tenminste 30 minuten een verlichtingssterkte kan geven van tenminste 1 lux op de vloer gemeten.
20. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van elektrische verlichting.
21. De elektrische gloeilampen, schijnwerpers enz. moeten zodanig zijn opgehangen, geplaatst of beschermd, dat zij onder geen omstandigheid met brandbare goederen of stoffen in aanraking kunnen komen.
22. De elektrische installatie moet voldoen aan het gestelde in NEN 1010.
23. Kachels of verwarmingselementen met open vuur, open gloeidraden of open verwarmingselementen zijn verboden.
24. Het is verboden verplaatsbare ruimte- en verwarmingstoestellen, straalkachels en direct gestookte hete luchtkanonnen in het bouwwerk te doen of laten gebruiken.
25. Brandbare vloeistoffen en gassen, alsmede licht brandbare stoffen, mogen niet in het bouwwerk aanwezig zijn. De opslag van deze stoffen moet tenminste 5 meter van het bouwwerk zijn gesitueerd
26. Bij aansluiting van gasverbruikende toestellen mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van gasslangen, voorzien van GIVEG-keur. In afwijking van artikel 72, lid c, van NEN 3324, uitgave 1965 mag de maximale slanglengte voor een tijdelijke opstelling maximaal 10 meter bedragen. De slang moet met deugdelijke slangklemmen op de slangpilaren bevestigd zijn.
27. De opstelling van een kooktoestel moet brandveilig zijn.
28. Daar waar het gevaar bestaat dat over gasleidingen gelopen wordt, moeten deze beschermd worden door houten lijsten die als een slangenbrug zijn uitgevoerd.

Stoffering en versiering

29. Voor afvalbakken (prullenbakken) mogen uitsluitend dichtwandige metalen bakken worden gebruikt.
30. Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlaktetemperatuur meer dan 80 °C bedraagt.
31. Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen in generlei opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken.
32. Gordijnen en andere verticale stofferingen in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten 0,10 meter vrij van de vloer worden gehouden.
33. Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden.
34. De toe te passen, verticaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven, een navlamduur hebben van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de normen NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995. Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.
35. De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan:
 - NEN 1775, uitgave 1991, klasse T1 t.b.v. vloeren
 - NEN 6065, uitgave 1991, klasse 2 t.a.v. overige aankleding en versiering
 - NEN 1722, uitgave 1986, en NEN 1722a (aanvulling op NEN1722), uitgave 1988, klasse niet gemakkelijk ontvlambaar t.a.v. gordijnen
 - NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/C2, uitgave 1992, klasse T1 ten aanzien van vloeren

- NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, klasse 2 ten aanzien van de overige aankleding en versiering
- De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995

Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.