



WATERVERGUNNING

Groningen, 10 mei 2022
Zaaknummer Z/22/052309

1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 15 februari 2022 van namens een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw).

De aanvraag betreft het verwijderen van een zinker uit het Eemskanaal en de daarlangs gelegen regionale waterkeringen ter hoogte van Woltersum, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: In het rood globaal de locatie waar de zinker wordt verwijderd. In het wit globaal het tracé waaruit de leiding uit de waterkering ten noorden van het kanaal wordt verwijderd.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/22/052309 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- [OLO] Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 6611653;
- Beknopte omschrijving werkzaamheden en werkwijze;
- [RHDHV] Rapport Gegevensbijlage, ref. B13308WMP2112081109, d.d. 8-12-2021;
- [Waterbedrijf Groningen] Tekening Verwijderen zinker ST200 Woltersum, projectnr. B13308-ND19D060, d.d. 24-11-2021;
- [N.V. Waterleidingmaatschappij / provincie Groningen] Tekening Hoofdbuizenet, tek.nr. 28-1736, d.d. 3-3-1965.

2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:



2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

Inzake de Waterwet is voor een deel van de beoogde werkzaamheden, namelijk de werkzaamheden in het kanaal en de daarbij horende beschermingszone, tevens een watervergunning vereist bij Rijkswaterstaat. En voor het verwijderen van de zinker uit de waterkering aan de zuidkant van het kanaal is tevens een watervergunning vereist bij waterschap Hunze en Aa's. Daardoor ontstaat een samenloop van bevoegdheden op grond van dezelfde wet (de Waterwet). Waterschap Noorderzijlvest heeft de aanvraag met waterschap Hunze en Aa's en met Rijkswaterstaat besproken en waterschap Hunze en Aa's en Rijkswaterstaat hebben hierover advies uitgebracht. Onderling is afgesproken dat waterschap Noorderzijlvest de vergunning afgeeft en het advies van de andere bevoegde gezagen in het besluit verwerkt met als resultaat één integrale watervergunning.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening door waterschap Noorderzijlvest:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening door waterschap Hunze en Aa's:

- Keur waterschap Hunze en Aa's 2010.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening door Rijkswaterstaat:

- Waterwet (Wtw);
- Nationaal Waterprogramma (NWP), planperiode 2022-2027;
- De Richtlijnen Vaarwegen 2020;
- Beleidsnota Waterveiligheid.



3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*:

- dat de leiding wordt verwijderd omdat deze buiten gebruik is gesteld en daardoor geen functie meer heeft;
- dat voor de werkzaamheden die plaatsvinden in de regionale waterkering ten noorden van het Eemskanaal waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat voor de werkzaamheden die plaatsvinden in het Eemskanaal en in de regionale waterkering ten zuiden van het kanaal de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Hunze en Aa's;
- dat het Eemskanaal onderdeel uitmaakt van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en dat daarom voor het uitvoeren van de activiteit de vergunningsplicht geldt bij Rijkswaterstaat;
- dat Rijkswaterstaat en waterschap Hunze en Aa's advies hebben gegeven over de behandeling van de aanvraag;
- dat de adviezen van waterschap Hunze en Aa's en Rijkswaterstaat zijn opgenomen in bijlage 1 en 2 van dit besluit en daarmee onderdeel uitmaken van dit besluit;
- dat de werkzaamheden in de waterkering ten noorden van het kanaal, met inachtneming van de in de vergunning opgenomen voorschriften, kunnen worden uitgevoerd zonder het functioneren van de waterkering aan te tasten en geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van de waterkering;
- dat de damwand aan de noordzijde van het Eemskanaal moet worden hersteld door de onderbreking ter plaatse van de zinker - waar in de bestaande situatie boven de zinker slechts halve damwandplanken zijn aangebracht - te herstellen door de halve planken te vervangen door hele damwandplanken van dezelfde kwaliteit en afmetingen als de belendende damwandplanken (Larsen 603, 11,3 m lang, bk op ca. +0,90 m NAP) teneinde een sterke en gesloten oeververdediging te realiseren;
- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen,

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een watervergunning wordt verleend aan _____ voor het verwijderen van een zinker uit het Eemskanaal ter hoogte van Woltersum en uit de langs het kanaal gelegen regionale waterkeringen.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- IV. De onderhoudsplicht van de herstelde damwand ter plaatse berust gedurende de eerste drie jaar na realisatie bij de vergunninghouder.
- V. De onderhoudsplicht van de herstelde damwand ter plaatse berust na de eerste drie jaar na realisatie bij Rijkswaterstaat.



4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, Informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap Noorderzijlvest altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap Noorderzijlvest via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap Noorderzijlvest, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap Noorderzijlvest. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap Noorderzijlvest zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.



4.2 Bijzondere voorschriften

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in en nabij de waterkering geldt dat:

1. deze niet worden uitgevoerd binnen het stormseizoen, lopende van 1 oktober tot 1 april;
2. het waterkerende vermogen van de waterkering geborgd blijft;
3. werkzaamheden door of namens het waterschap Noorderzijlvest niet mogen worden belemmerd;
4. de afwatering van de waterkering geborgd blijft;
5. het ontstaan van holle ruimtes in de bodem wordt voorkomen.

Voor het graven in de waterkering geldt dat:

6. de omvang van ontgravingen tot het minimum beperkt blijft;
7. de te verwijderen werken in z'n geheel worden verwijderd;
8. de door ontgraving vrijgekomen grond, mits geschikt, wordt teruggeplaatst in de oorspronkelijke laagopbouw in lagen van maximaal 0,3 meter waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht tot minimaal dezelfde verdichtingsgraad als de omliggende (ongeroerde) grond;
9. een tekort aan materialen wordt aangevuld door materiaal van tenminste gelijke kwaliteit;
10. het profiel van de waterkering wordt afgewerkt zodat het aansluit op het profiel aan weerszijden van de ontgraving;
11. de bekleding wordt hersteld waarbij, in geval van grasbekleding, de grasmat wordt aangelegd door het leggen van graszoden of bij een gebrek daaraan wordt ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel;
12. ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het profiel van de waterkering wordt hersteld.

Voor het graven in de beschermingszone van de waterkering geldt dat:

13. ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld.

Voor het herstellen van de damwand geldt dat:

14. de exacte uitvoering in een werkplan wordt omschreven dat minimaal 8 weken voorafgaand aan de uitvoering aan waterschap Noorderzijlvest ter goedkeuring wordt voorgelegd. In het werkplan wordt onder meer aangegeven of het werk vanaf het water of vanaf de kant wordt uitgevoerd, hoe de locaties bereikt worden, waar materiaal en materieel wordt opgeslagen en welke planning wordt gehanteerd. Het werk mag niet eerder aanvangen dan dat het waterschap Noorderzijlvest het werkplan schriftelijk heeft goedgekeurd;
15. deze na het verwijderen van de zinker gesloten wordt met hele damwandplanken van dezelfde kwaliteit en afmetingen als de belendende planken (Larsen 603, 11,3 m lang, bk op ca. +0,90 m NAP);
16. het herstelde deel van de damwand in lijn wordt gebracht met de bestaande damwand waarbij de uitbuiking, die op het moment van verlening van de vergunning ter plaatse nog aanwezig is, verwijderd wordt.
17. het herstelde gedeelte nadien tenminste dezelfde sterkte heeft als de belendende damwand.



Onderhoudsbepalingen voor de herstelde damwand aan de noordzijde van het kanaal ter plaatse:

18. De onderhoudsplichtige houdt de oeververdedigingswerken (hierna: het werk) op zijn kosten in goede staat.
19. De onderhoudsplichtige houdt het werk zodanig in stand dat het de functie van het oppervlaktewaterlichaam en de waterkering ter plaatse niet kan belemmeren of aantasten.
20. De onderhoudsplichtige voorkomt dat bij het onderhouden van het werk materialen of afvalstoffen in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen.
21. Voor het onderhoud van het werk worden geen voor het oppervlaktewaterlichaam schadelijke uitlogende materialen toegepast.
22. De onderhoudsplichtige houdt het werk grond dicht en stabiel zodat het niet vervormt of door de gronddruk in de richting van het water wordt gedrukt.
23. De onderhoudsplichtige houdt het werk in goede staat door het tijdig geheel of gedeeltelijk te vervangen als het verrot, vergaan of beschadigd is.

Voor de werkzaamheden waarvoor waterschap Hunze en Aa's en Rijkswaterstaat bevoegd gezag zijn, geldt dat:

24. de voorschriften en algemene regels die zijn opgenomen in bijlage 1 en 2 van deze vergunning dienen te worden opgevolgd. Waar in bijlage 2 wordt gesproken over het bevoegd gezag betreft dat Rijkswaterstaat.

5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 mei tot en met 21 juni 2022 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen



om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.



Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.

6. Ondertekening

Groningen, 10 mei 2022

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid

**Bijlage 1: Advies van waterschap Hunze en Aa's, d.d. 13 april 2022****Beoordeling aanvraag**

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene- en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij waterschap Hunze en Aa's zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

Bijzondere voorwaardenUitvoering

- a. Het uitvoeringsontwerp en uitvoeringsplan moet uiterlijk 8 weken voor de uitvoering aan waterschap Hunze en Aa's ter beoordeling en ter goedkeuring worden voorgelegd.
- b. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober en in hetzelfde kalenderjaar.
- c. De werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat de regionale waterkering blijft voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- d. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de waterkering van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep met een streefpeil van +0,50 meter NAP. De werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat de waterkerende hoogte van ten minste + 2,00 meter NAP blijvend is gegarandeerd.
- e. Het is verboden met de werkzaamheden op en nabij deze waterkering te beginnen of bezig te zijn, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van + 0,80 meter NAP. Hiervoor moet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden en vervolgens wekelijks, contact worden opgenomen met Anton Bartelds, hydroloog (tel. 0598-693227) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat, na overleg en met goedkeuring van waterschap Hunze en Aa's.
- f. De ontgravingen mogen niet groter zijn dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
- g. De uit te voeren werkzaamheden mogen geen gevaar opleveren voor de constructie en veiligheid van de waterkering.
- h. Aan het einde van iedere werkdag worden de sleuven en andere ontgravingen in de kernzone en beschermingszone van de regionale waterkering volledig dicht gemaakt.
- i. Tijdens en na de werkzaamheden en tijdens de onderhoudstermijn mogen geen verzakkingen optreden.
- j. Uit de kernzone van de waterkering vrijgekomen grondsoorten, anders dan klei, moeten worden verwijderd. Bij het dichten van de ontgravingen moet in dit geval klei worden gebruikt. Deze klei moet voldoen aan de uitgangspunten, zoals verwoord in het rapport "TR 17 - Technisch rapport Klei voor dijken", Delft mei 1996.



- k. Na de uit te voeren werken moet de beschadigde grasmat met een graszaadmengsel (dijkmengsel D2) worden ingezaaid met een inzaaihoeveelheid van 150 kg graszaad per hectare.
- l. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.

Onderhoud

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de uitgevoerde werkzaamheden. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- b. Als na uitvoering van de werkzaamheden verzakkingen, vervormingen of andere schade als gevolg van de werkzaamheden van de waterkering optreden, moeten dit door de vergunninghouder worden hersteld; dit ter beoordeling van waterschap Hunze en Aa's.
- c. Eventuele aanwijzingen door of namens waterschap Hunze en Aa's moeten direct worden opgevolgd.

Oplevering waterkering

Na de werkzaamheden moet de regionale waterkering in zijn oorspronkelijke staat zijn hersteld. Hiervoor moet, 1 week voor het afronden van de werkzaamheden, een opleveringsmoment worden afgesproken met Gabriël Rammeloo (tel. 0598-693477), Keringsspecialist van het waterschap Hunze en Aa's.

Werkoverleg

Met betrekking tot het onderhoud aan de regionale waterkering, moet 1 week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, contact worden opgenomen met Henk Bakker, teamhoofd Veiligheid en Voldoende Water (tel. 0598-693267) van het waterschap Hunze en Aa's.



Bijlage 2: Advies van Rijkswaterstaat met kenmerk RWS-2022/10959, d.d. 21 april 2022



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

ADVIES

Datum 21 april 2022
 Nummer RWS-2022/10959
 Onderwerp Advies op grond van artikel 6.17, derde lid van de Waterwet i.v.m. aanvraag N.V. Waterbedrijf Groningen verwijderen zinker Eemskanaal HLD km 15,7

Rijkswaterstaat
 Noord-Nederland
 Zuidersingel 3
 8911 AV Leeuwarden
 Postbus 2232
 3500 GE Utrecht
 T (088) 797 44 00
 F (088) 797 44 12
 www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
 M.R. Buurma
 Adviseur vergunningverlening
 T 06 510 893 19
 meindy.buurma@rws.nl

Datum
 21 april 2022

Bijlagen
 -

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 februari 2022 een verzoek ontvangen van Waterschap Noorderzijlvest om inhoudelijk advies te geven op de aanvraag van N.V. Waterbedrijf Groningen, Griffeweg 99, 9723 DV te Groningen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem, geregistreerd onder aanvraagnummer 6611653.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland is namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd ten aanzien van het waterstaatkundig beheer, met name het vaarwegbeheer. Het verzoek om inhoudelijk advies betreft het gebruik maken van een deel van de beschermingszone aan de noord- en zuidzijde van het Eemskanaal en een deel van het Eemskanaal, ter hoogte van HLD km 15,7.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland maakt gebruik van artikel 6.17, derde lid van de Waterwet om een inhoudelijk advies te geven over de aanvraag.

Ik adviseer om de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften in de watervergunning op te nemen. De voorschriften zijn, waar mogelijk, geschreven met verwijzing naar onderdelen van de watervergunning. Wanneer bijvoorbeeld wordt gesproken over 'deze beschikking', dan wordt daarmee de watervergunning bedoeld, en niet dit advies. Ik ga er vanuit dat u, waar nodig, redactionele aanpassingen doet. Voor zover voorschriften lijken op voorschriften uit dit advies ga ik er vanuit dat u deze schrapt dan wel aanpast. Dit geldt vooral voor de termijnen ten aanzien van meldingen en mededelingen.



Rijkswaterstaat Noord-
Nederland

Nummer
RWS-2022/10959

Datum
21 april 2022

Bijlagen
-

2. Inhoudelijk advies

Voorschrift 1

Uitvoer en plaatsbepaling werken

1. Het verwijderen van de zinkerelementen moet worden uitgevoerd zoals is aangegeven in de bij deze beschikking behorende documenten.
2. Na verwijdering van de zinkerelementen moeten de waterkeringen ter weerszijden worden hersteld zoals is aangegeven in het bij de aanvraag ingediende document "Beknopte omschrijving werkzaamheden en werkwijze", echter is de lengte van de damwand 11,3 meter en van type Larssen 603. De nieuw te plaatsen damwandplanken moeten daar op aansluiten.
3. Het werkplan over de methode en tijdsduur van het verwijderen van de zinker, grond en evt. bijkomende werkzaamheden moet 8 weken voor de geplande uitvoer ter goedkeuring worden voorgelegd.

Voorschrift 2

Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moeten de werkzaamheden worden gemeld bij het bevoegd gezag.
2. Indien het werk gereed is, moet dit binnen 2 weken gemeld worden aan het bevoegd gezag.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens het bevoegd gezag in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De in lid 1 genoemde contactpersoon dan wel contactpersonen moeten ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden medegedeeld worden.
3. Wijzigingen moeten zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

Voorschrift 4

Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, moeten onmiddellijk maatregelen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam, waterstaatswerk, of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.
2. Een dergelijk ongewoon voorval moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
3. Tevens worden aan het bevoegd gezag, zodra zij bekend zijn, de gegevens verstrekt met betrekking tot:
 - a. De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;



Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Nummer
RWS-2022/10959

Datum
21 april 2022

Bijlagen
-

- b. Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
- c. De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken van deze vergunning.
- d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 5

Tekeningen

1. Binnen vier weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd moet een *as built* tekening worden aangeleverd.
2. De *as built* tekening moet voldoen aan de standaard NLCS/TOLGI, inclusief aanvullende Rijkswaterstaatspecificaties.
3. De *as built* tekening moet tevens, binnen de in lid 1 genoemde termijn, digitaal aangeleverd worden, zowel in pdf-formaat (inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT) als in DWG-formaat, via e-mailadressen: meldingen-rwsnn@rws.nl, AMLoketNN@rws.nl en AreaalgegevensNN@rws.nl
4. Alle objecten op een civieltechnische tekening die is gerelateerd aan een topografische ondergrond moeten ingemeten worden in het Rijksdriehoekstelsel (X, Y) en de (Z) in NAP.

3. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Wtw zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn



Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Nummer
RWS-2022/10959

Datum
21 april 2022

Bijlagen

-

richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de vervulling van, in dit geval, de maatschappelijke functies van het Eemskanaal.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de paragrafen 3.1 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

3.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken het Eemskanaal en bijbehorende beschermingszone

3.1.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027. Het NWP geldt tevens als Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren (BPRWS) en Nationaal Waterplan. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid.

Het BPRW deel dat is opgenomen in het nieuwe NWP vertaalt dit beleid door naar het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW-deel een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken.

3.1.2. Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Beleid voor de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen

Het NWP kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het BPRW-deel. Voor het Eemskanaal gelden de volgende functies:

- Koelwater
- Scheepvaart
- Watersport en oeverrecreatie
- Oppervlaktedelfstoffen

De Richtlijnen Vaarwegen 2020 is een handleiding voor het ontwerpen en inrichten van vaarwegen. De Richtlijnen Vaarwegen bundelen de Nederlandse kennis op het



Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Nummer
RWS-2022/10959

Datum
21 april 2022

Bijlagen
-

gebied van het ontwerp en de inrichting van vaarwegen, waarmee uniformiteit ontstaat. Door middel van de richtlijnen wordt de vaarweggebruiker geïnformeerd, zodat vlot en veilig vervoer over de vaarwegen mogelijk is. Alle werken en werkzaamheden die plaats vinden nabij of in de vaarweg, moeten voldoen aan de Richtlijnen Vaarwegen 2020.

Bij de toetsing van de vergunningaanvraag is beoordeeld of de aangevraagde werken de vervulling van de aan het Eemskanaal toegekende functies nadelig beïnvloedt. Bij deze toets is gebleken dat van een nadelige beïnvloeding van de aan het Eemskanaal toegekende functies geen sprake is bij in acht name van de gestelde voorschriften.

4. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Namens deze,
Hoofd afdeling Vergunningverlening,
Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Dhr. M.G. Klaver



Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Nummer
RWS-2022/10959

Datum
21 april 2022

Bijlagen
-

5. Mededelingen

Overige vergunningen

Indien het werk vanaf het water wordt uitgevoerd, dient er een toestemming op grond van artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitiereglement (Scheepvaartverkeerswet) aangevraagd te worden. Het werkplan genoemd bij voorschrift 2.3 kan als basis dienen. De behandeltermijn van een aanvraag op grond van de Scheepvaartverkeerswet is 8 weken (met uitzondering van opschortingen en verlengingen). Ik adviseer u vroegtijdig contact op te nemen met medewerker in de kantlijn.

Zorgplicht melding Waterwet

Op grond van de Waterwet en onderliggende regelgeving geldt de zorgplicht voor onderhavige activiteiten voor zover deze niet zijn vergund. Voor het gemak voeg ik deze hier toe als mededeling. Daarbij wil ik opmerken dat onderstaande tekst slechts een hulpmiddel is. De actuele tekst van het Waterbesluit en Waterregeling zijn leidend.

Zorgplicht ingevolge artikel 6.15 van het Waterbesluit

1. Degene die gebruik maakt van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk of een waterkering in beheer bij het Rijk of een daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, waarvoor geen vergunning krachtens artikel 6.12, 6.13 of 6.14 vereist is, draagt zorg voor:
 - a. een zodanige situering en uitvoering van de handelingen dat geen nadelige gevolgen optreden voor het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of het bijbehorende kunstwerk, dan wel de waterkering of een daartoe behorende beschermingszone, overeenkomstig de daaraan toegekende functies, voor de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam en voor het kustfundament;
 - b. het voorkomen van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam; en
 - c. een zo gering mogelijke waterstandsverhoging of afname van het bergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van het gebruik, alsmede het compenseren van resterende onvermijdbare waterstandseffecten.
2. Het gebruik, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval uitgevoerd overeenkomstig bij ministeriële regeling te stellen regels. Deze regels kunnen mede betrekking hebben op:
 - a. het compenseren van waterstandseffecten of van de afname van het bergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam, alsmede de financiering en tijdige realisatie van deze compensatie;
 - b. het melden en registreren van gegevens ten aanzien van het gebruik en de opgave daarvan aan Onze Minister.
3. Bij de in het tweede lid bedoelde regeling kan worden bepaald dat Onze Minister voor daarbij aan te wijzen aspecten van het gebruik aan de gebruiker voorschriften kan opleggen ter uitwerking van de in dat lid bedoelde regels.



Daarbij kan worden bepaald dat de voorschriften kunnen afwijken van die regels.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Nummer
RWS-2022/10959

Datum
21 april 2022

Bijlagen
-

Algemene regels ingevolge artikel 6.8 van de Waterregeling

Het gebruik, bedoeld in art 6.15, eerste lid, van het (Water)besluit, wordt in ieder geval zodanig uitgevoerd dat:

- a. de tot stand gebrachte werken door de gebruiker in goede staat worden onderhouden;
- b. van calamiteiten of gebreken en andere onvolkomenheden door de gebruiker onmiddellijk mededeling wordt gedaan aan de minister;
- c. de gebruiker alle maatregelen treft die, zowel in het belang van een vlotte en veilige verkeersregulering als in het belang van de instandhouding van het betreffende oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk noodzakelijk zijn;
- d. de stabiliteit van oeverconstructies niet in gevaar wordt gebracht;
- e. na beëindiging van tijdelijke activiteiten het gebruikte deel van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk, wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is, weer in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht;
- f. tijdens de activiteit of werkzaamheden het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk bereikbaar blijft voor de beheerder en voor hulpdiensten;
- g. bestaand gebruik op de desbetreffende locatie redelijkerwijs zo min mogelijk hinder ondervindt, en
- h. het gebruikte materiaal en materieel tijdig wordt verwijderd bij zodanig hoog water dat overstroming of wegslag hiervan dreigt.

Aanvullende algemene regels ingevolge artikel 6.9 van de Waterregeling

Het gebruik, bedoeld in art 6.15, eerste lid, van het besluit, wordt wanneer het vaarwegen betreft onverminderd het bepaalde in artikel 6.8, zodanig uitgevoerd dat:

- a. de doorvaart van de scheepvaart, zowel in de breedte als in de hoogte, niet wordt belemmerd;
- b. de zichtlijnen voor de scheepvaart niet worden gehinderd;
- c. de zichtlijnen voor de bedienings- en begeleidingsobjecten niet worden gehinderd;
- d. geen hinder voor radar wordt veroorzaakt;
- e. geen hinderlijke uitstraling van verlichting voor het scheepvaartverkeer wordt veroorzaakt;
- f. geen open vuur of vuurwerk boven de vaarweg wordt aangestoken, en
- g. geen werken of onderdelen daarvan, materiaal of materieel uit de damwand steken.

Kosten van maatregelen

De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en/of maatregelen, die het vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van het waterstaatswerk moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het waterstaatswerk door de vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door het vergunningverlenende



orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten.

Kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze vergunning zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Nummer
RWS-2022/10959

Datum
21 april 2022

Bijlagen
-



Rijkswaterstaat Noord-
Nederland

Nummer
RWS-2022/10959

Datum
21 april 2022

Bijlagen
-

Bijlage 1, Begripsbepalingen

Behorende bij het advies van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 21 april 2022, met kenmerk RWS-2022/10959.

In dit advies wordt verstaan onder:

- Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag.
- Beheerzone: de zone rond een Rijkswater waarbinnen Rijkswaterstaat op basis van het Waterbesluit en de Waterregeling bevoegd gezag is.
- Ongewoon voorval: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam of het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
- Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
- Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
- Vergunninghouder: diegene die krachtens een vergunning handelingen verricht.
- Werken / het werk: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof.
- Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het werk waarvoor vergunning wordt verleend.