Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

BV Z22/3349209

K&L kadans 10KV liander
conform:Kadans PLAN_229261_01_01-A3-Multi-1_1.pdf

A UTN: 10KV 3x150Cu GPLK _RU_10V603 1046
Best: 10KV 3x120Cu GPLK 1385
Best: 10KV 3x120Cu GPLK 56
Z NTL: 10kV 3x240 AL

A Best: 10KV 3x120Cu GPLK 56
Best: 10KV 3x120Cu GPLK 1385
UTN: 10KV 3x150Cu GPLK _RU_10V603 1046
Z NTL: 10kV 3x240 AL

NTL: MS VM

UTN: Mof MS _RU_10V603 1046

A NTL: 10kV 3x240 AL
Z NTL: MB 160 HDPE Buis

A NTL: Zinker 160 PE 80 SDR 11
Z NTL: 10kV 3x240 AL

UTN: 10KV 6/10kV 3x240Alrm+as70 YMeKrv-as lgwd _RU_10V603 1046

40.00

40.02

A NTL: Zinker 160 PE 80 SDR 11
Z NTL: 10kV 3x240 AL

In verband met een Eis Voorzorgmaatregel van Dunea betreffende een NGY drinkwatertransportleiding in het fietspad hier geen persing of boogzinker toepassen

A NTL: 10kV 3x240 AL
Z NTL: MB 160 HDPE Buis

NTL: MS VM _RU_10V603 1046

Best: 10KV 6/10kV 3x240Alrm+as70 YMeKrv-as lgwd _RU_10V603 1046



Verklaring E & OV

- Aarde
- LS 230V, 400V of 600V===
- 3kV, 6kV, 10kV of 20kV
- LS+OV of OV
- 50kV
- 150kV
- 380kV
- Mantelbuis
- 10kV-, 50kV-, of 150kV-bed.

- LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)
- Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
- Telecom
- LS (Bestaand)
- MS (Bestaand)

- NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen
- BBS Buitenbedrijf te stellen
- UTN Uit te nemen
- OTL Om te leggen
- TVV Te vervangen
- NTV Na te verleggen
- TVL Te Verlaten
- IBS In bedrijf te stellen

- MS Station
- MS Station met OV
- LS kast
- LS OV kast
- Mof
- Kabel op rol
- Kwelscherm
- Nutsaansluiting
- Krimpdop
- Eindsluiting
- Bestaande lichtmast
- Aarde

Plesmanlaan 102 Leiden - verleggen MS kabel

Beheerkaart :	
Datum :	9-11-2021
Status :	Voorbereiding
Schaal :	1:500
Discipline :	E-MS
Blad nr: 1/1	Formaat: A1
CS nr:	3139864
Regio:	NHZ & Rijnland - IPZ
Case nr:	0252217

Liander
onderdeel van alliander

Gemeente: Leiden			
Get. : Errol van Rijk		Datum: 27-12-2021	
Wijz. A :		Datum:	Par.:
Wijz. B :		Datum:	Par.:
Wijz. C :		Datum:	Par.:
Engineer :	Errol van Rijk	Tel. nr : 06-48512792	