

Dentech Beveiliging B.V.	PvE Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie.		
Document Nummer	1040-PvE- BMI-OAI	Versie: 5.0	

Programma van Eisen

Brandweer Midden- en West- Brabant Programma's Risicobeheersing	
medewerker risicobeheersing:	
datum:	18-11-2018
kenmerk:	T1, goedgek PvE-1040-
☒ akkoord	☐ akkoord onder voorwaarde
☐ niet akkoord	☐ voor gezien

- ☒ Brandmeldinstallatie volgens NEN 2535+C1: 2010
- ☒ Ontruimingsalarminstallatie type B volgens NEN 2575 deel 3 A1: 2013

Naam klant / project : Stichting Elisabeth
Locatie Westerviek Breda
Uniek nummer PVE : 1040-PvE-BMI_OAI
Versie / Datum : 5.0/ 1818-11-2018
Status PVE : Goedgekeurd

Opgesteld door :

Goedgekeurd door :

Datum :

Paraaf voor goedkeuring :

Paraaf voor gezien	Bevoegde Autoriteit:	Verzekeraar:	Eigenaar/Gebruiker:	Eigenaar/Gebruiker:	PvE opsteller:
	Auteur:	Beheerder:	Processeigenaar:	Revisie datum:	Status:
					Goedgekeurd

Pagina: 1 / 15
Gemeente Breda

Bijlage bij besluit
Z2022-001463-V01

Ven L

Dentech Beveiliging B.V.	PvE Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie.		
	Document Nummer	1040-PvE- BMI-OAI	Versie 9.0

Inhoudsopgave

A.1	Inleiding.....	3
A.1.1	Algemeen.....	3
A.1.2	Doelstelling.....	3
A.2	Uitgangspunten en opbouw van het PvE.....	4
A.2.1	Uitgangspunten.....	4
A.3.4	Goedkeuring.....	14
A.4	Bijlage(n).....	15

Paraaf voor gezien	Bevoegde Autoriteit:	Verzekeraar:	Eigenaar/Gebruiker:	Eigenaar/Gebruiker:	PVE opsteller:
Pagina. 2 / 15	Auteur:	Beheerder:	Proceesigenaar:	Revisie datum:	Status:
				Goedgekeurd	

Dentech Beveiliging B.V.	PvE Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie.		
	Document Nummer	1040-PvE- BMI-OAI	Versie 3.0

A.1 Inleiding

A.1.1 Algemeen

Om tot een verantwoorde brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig zijn vastgelegd. Het PvE van de brandmeldinstallatie kan onderdeel zijn van een document waarin o.a. de uitgangspunten en de risicoanalyse voor de bouwkundige, organisatorische en installatietechnische brandbeveiligingsvoorzieningen zijn opgenomen, alsmede uitgangspunten of PvE's van andere brandbeveiligingsinstallaties. De eisen zoals deze moeten worden vastgelegd volgens A.3.2 moeten als onderdeel daarin duidelijk herkenbaar zijn.

De uitgangspunten in het PvE moeten volledig worden ingevuld en daarna worden geaccordeerd door (een) daartoe bevoegde perso(o)n(en) van de eisende partij(en) en belanghebbende(n).

A.1.2 Doelstelling

De primaire doelstellingen in Europese en Nederlandse wet- en regelgeving brandveiligheid zijn

- Veilig vluchten;
- Schadebeperking;

In het Nederlandse Bouwbesluit 2012 zijn onderstaande doelstellingen opgenomen.

- Sterkte bij brand (BB2.2) Het bouwwerk bij brand gedurende redelijke tijd kan worden verlaten en doorzocht, zonder dat er gevaar voor instorting is.
- Beperking van het ontstaan van brandgevaarlijke situaties (BB2.8) Het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt.
- Beperking van ontwikkeling van brand en rook (BB2.9) Brand en rook kan zich niet snel ontwikkelen.
- Verdere beperking uitbreiding van brand (BB2.11) Uitbreiding van brand in verdergaande mate wordt beperkt zodat veilig vluchten mogelijk is.
- Vluchtroutes (BB2.12) Voldoende vluchtroutes waarlangs bij brand een veilige plaats kan worden bereikt.
- Hulpverlening bij Brand (BB2.13) Voldoende voorzieningen om binnen redelijke tijd personen te redden en brand te bestrijden.

Afgeleide doelstellingen:

Om aan de primaire doelstelling te kunnen voldoen zijn vaak één of meerdere brandbeveiligingsystemen noodzakelijk, die elk hun eigen functie hebben. Deze functie is uitgedrukt in afgeleide doelstellingen. Deze afgeleide doelstellingen ondersteunen de primaire doelstellingen.

Voor een brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een brandmeldinstallatie (BMI):

een beginnende brand tijdig ontdekken¹, lokaliseren en signaleren, waarna de aangesloten brandbeveiligingsvoorzieningen tijdig in werking wordt gesteld, binnen de context van het basisontwerp.

Voor een brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een ontruimingsalarminstallatie (OAI):

tijdig in voldoende mate akoestisch en/of optisch informatie geven aangaande de ontruiming, om veilig vluchten te initiëren, binnen de context van het basisontwerp.

Toelichting: In de afgeleide doelstellingen wordt gesproken over de 'context van het basisontwerp'. Hiermee wordt bedoeld: het algemeen aanvaard niveau van beveiliging behorende bij de uitvoeringsvormen en normversies zoals genoemd in het basisontwerp.

¹ De wijze van ontdekken kan door personen gebeuren (niet automatische bewaking) of automatisch (een en ander volgens bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012)

Paraaf voor gezien	Bevoegde Autoriteit:	Verzekeraar:	Eigenaar/Gebruiker:	Eigenaar/Gebruiker:	PvE opsteller:
Pagina: 3 / 15	Auteur:	Beheerder:	Proccesigenaar:	Revisie datum:	Status: Goedgekeurd

Dentech Beveiliging B.V.	PvE Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie.		
	Document Nummer	1040-PvE- BMI-OAI	Versie: 5.0

A.2 Uitgangspunten en opbouw van het PvE

A.2.1 Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten moeten in het PvE worden vastgelegd:

- a) het doel van de brandmeldinstallatie;
- b) de omvang van de brandmeldinstallatie;
- c) de prestatie-eis voor de brandgrootte per ruimte;
- d) de prestatie-eis voor ongewenste meldingen;
- e) de prestatie-eis voor onechte meldingen;
- f) de prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid (afwijkingen t.o.v. hoofdstuk 4);
- g) de indeling van de detectiezones;
- h) de sturingen van automatische brandbeveiligingsinstallaties en overige installaties;
- i) de plaats van de brandweeringang;
- j) de noodzaak, uitvoering en locatie van het brandweerpaneel (wanneer een tekstpaneel niet toereikend is);
- k) de noodzaak van een aparte voorziening voor het herstellen van de brandmeldinstallatie bij of op het brandweerpaneel;
- l) de categorie van doormelding van het brandalarm;
- m) de wijze van doormelding van het storingssignaal;
- n) de signalering van de interne organisatie;
- o) opties van de brandmeldcentrale;
- p) eventuele bijzondere omgevingsomstandigheden per ruimte voor het voorkomen van ongewenste en onechte meldingen;
- q) eventuele opmerkingen.

A.2.2 Opbouw

Het PvE is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten:

- 1) A.3.1. Gegevens: Het blok Gegevens bevat algemene informatie die nodig is om een beeld te verkrijgen van het project. Voor het geval dat in dit stadium al de uitvoerende bedrijven bekend zijn, kunnen deze eveneens in dit blok worden vermeld.
- 2) A.3.2. Eisen: De paragraafnummers in dit model PvE, verwijzen naar de desbetreffende paragrafen van de onderhavige norm.
- 3) A.3.3. Goedkeuring: In het blok Goedkeuring moet door de eisende partij(en), de belanghebbende(n) en de opsteller van het PvE een handtekening worden geplaatst, om hetgeen in het PvE is verwoord te bekrachtigen.

OPMERKING 1

Het PvE is de formele start om te komen tot een brandmeldinstallatie. In dat kader is het van belang dat het PvE vooraf wordt opgesteld en niet tussentijds of achteraf.

OPMERKING 2

Het kan voorkomen dat tijdens de totstandkoming van de brandmeldinstallatie, of na de oplevering van de brandmeldinstallatie de situatie wijzigt. Wanneer een dergelijke wijziging invloed heeft op de gestelde eisen, dan behoort er een gewijzigd of nieuw PvE te worden opgesteld en goedgekeurd door eisende partij(en) en belanghebbende(n).

Paraaf voor gezien	Bevoegde Autoriteit:	Verzekeraar:	Eigenaar/Gebruiker:	Eigenaar/Gebruiker:	PvE opsteller:
Pagina: 4 / 15	Auteur:	Beheerder:	Proceeseigenaar:	Revisie datum:	Status: Goedgekeurd

Dentech Beveiliging B.V.	PvE Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie.		
	Document Nummer	1040-PvE- BMI-OAI	Versie 5.0

A.3.1 Algemene gegevens

Dit blok dient ingevuld te worden door de PvE-opsteller.

PvE-opsteller

Naam : Dentech Beveiliging BV

Adresgegevens : Ambachtlaan 23a; 4871 ED Etten-Leur

Telefoonnummer :

E-mail :

Certificaat vereist

- ☒ Ja Risicocategorie
☒ (B) Inspectiecertificaat
☐ (N) onderhoudscertificaat (certificeringsregeling CCV1)

Geldigheidsduur

☐ Nee
 Inspectiecertificaat met doormelding: geldigheid 1 jaar.
 Inspectiecertificaat zonder doormelding: geldigheid 3 jaar.
 Onderhoudscertificaat: geldigheid 1 jaar.

Bouwwerk

Soort : Deel Elisabeth: Gezondheidszorgfunctie met bedgebed
 Deel AlleeWonen: Woon functie voor zorg; Andere woonfunctie

Adresgegevens : Argusvlinder 298, 4814 SW Breda

Telefoonnummer : 076-531 8700

Doel installatie

- ☒ Persoonlijke bescherming
☒ Schadebeperking
☒ Sturen brandbeveiligingsinstallatie
☐ Bescherming milieu
☐ Continuïteit bedrijfsvoering
☐ Anders,

Bouwvergunning

- ☐ Aanwezig
☒ Niet aanwezig

Toelichting :

Gebruiksvergunning

- ☒ Aanwezig
☐ Niet aanwezig

Toelichting : BRW/00.002/01 dd 13 jan 2000

Eigenaar / gebruiker

Paraaf voor gezien Pagina: 5 / 15	Bevoegde Autoriteit:	Verzekeraar:	Eigenaar/Gebruiker:	Eigenaar/Gebruiker:	PvE opsteller:
	Auteur:	Beheerder:	Processeigenaar:	Revisie datum:	Status:

Goedgekeurd

Dentech Beveiliging B.V.	PvE Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie.		
	Document Nummer	1040-PvE- BMI-OAI	Versie 5.0

Bedrijfsnaam : Stichting Elisabeth, Locatie Westerviek

Adresgegevens : Argusvlinder 298, 4814 SW Breda

Telefoonnummer :

Contactpersoon :

Naam beheerder
BMI

Eigenaar / gebruiker

Bedrijfsnaam : AlleeWonen, Locatie Westerviek

Adresgegevens : Argusvlinder 298, 4814 SW Breda

Telefoonnummer :

Contactpersoon :

Eisende partij(en)

☒ Bevoegde
autoriteit Gemeente Breda

☐ Verzekeraar

☒ Eigenaar / gebruiker Stichting Elisabeth en AlleeWonen

Branddetectiebedrijf

Naam : Dentech Beveiliging BV

Adresgegevens : Ambachtlaan 23a, 4871 ED Etten-Leur

Contactpersoon :

Telefoonnummer :

☐ Onbekend

Installatiebedrijf

Naam :

Adresgegevens :

Contactpersoon :

Telefoonnummer :

☒ Onbekend

Onderhoudsbedrijf

Paraaf voor gezien Pagina: 6 / 15	Bevoegde Autoriteit:	Verzekeraar:	Eigenaar/Gebruiker:	Eigenaar/Gebruiker:	PVE opsteller:
	Auteur:	Beheerder:	Proceseigenaar:	Revisie datum:	Status:

Gedatumeerd

Dentech. Beveiliging B.V.	PvE Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie.		
	Document Nummer	1040-PvE- BMI-OAI	Versie 5.0

Naam :

Adresgegevens :

Contactpersoon :

Telefoonnummer :

☒ Onbekend

A.3.2 Geldende eisen brandmeldinstallatie

Dit blok dient ingevuld te worden door de PVE-opsteller.

§ NEN 2535	Omschrijving	Eis NEN 2535+C1 2010	B	V	E	G
10.2	Omvang van de brandmeldinstallatie	Geëist door:				
		☒ Volledige bewaking	☒	☐	☐	☐
		☒ Gedeeltelijke bewaking	☒	☐	☐	☒
		☒ Ruimtebewaking (in relatie tot ontvluchten)	☒	☐	☐	☐
		☒ Niet-automatische bewaking	☒	☐	☐	☐
		☒ Ruimtebewaking (het bewaken van een ruimte)	☐	☐	☐	☒
		☐ Objectbewaking (toelichten)	☐	☐	☐	☐
	B = bevoegde autoriteit (brandweer) V = verzekeraar E = eigenaar G = gebruiker Toelichting: <u>Basis eis:</u> Volledige bewaking (Bouwbesluit 2012) Gezondheidszorg (Woon- Zorgcentrum) Bouwdeel B (Begane grond, 1^e verdieping en traphuis t/m 4^e verd) en Bouwdeel C (begane grond, 1^e en 2^e verdieping) <u>Gedeeltelijke bewaking:</u> Bouwdeel A, atrium voorzien van detectie, woonunits geen detectie. <u>Ruimtebewaking:</u> Ruimte bewaking vindt plaats in de fietsenstallingen en container ruimte in bouwdeel A West begane grond. A.09- A.08- A.07- A.05 <u>Ruimtebewaking (in relatie tot ontvluchten)</u> Bouwdeel A: gangen verdieping 3 en 4. Bouwdeel B gangen verdieping 2, 3 en 4.					

Paraaf voor gezien	Bevoegde Autoriteit:	Verzekeraar:	Eigenaar/Gebruiker:	Eigenaar/Gebruiker:	PVE opsteller:
Pagina: 7 / 15	Auteur:	Beheerder:	Processeigenaar:	Revisie datum:	Status:
					Goedgekeurd

Dentech Beveriging B.V.		PvE Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie.			
Document Nummer		1040-PvE- BMI-OAI		Versie: 5.0	

4.2	Brandgrootte	Ruimte(n):	Nummer brandgrootte
	1. Polyurethaan matten		
	2. Beukenhouten blokjes		
	5. PVC draad BS 6266		
	7. Brandspiritus		
	8. Andere overeengekomen brandgrootte (omschrijven/vastleggen bij toelichten)	Overige ruimten	1 of 2
		Overige ruimten	1 of 2
Toelichting proefbranden: Proefbranden zoals beschreven in bijlage B, hoeven niet te worden uitgevoerd indien: a) alle ruimten zijn overeenkomstig 4.2.4 als standaardruimte aangemerkt;; b) de projectierichtlijnen volgens hoofdstuk 10 worden gehanteerd; c) er is geen situatie waar de projectierichtlijnen volgens hoofdstuk 10 niet in voorziet; d) er worden geen bijzondere detectietechnieken toegepast; e) in de keuken(s) mag Multicriteria melder worden toegepast.			

§ NEN 2535	Omschrijving	Eis	
4.3	Prestatie-eis voor ongewenste en onechte brandmeldingen	Risicoklasse extern	Risicoklasse intern
	Gebruiksfunctie:	☐ A ☐ B ☒ C	☐ B ☐ D ☒ E
Toelichting: Het maximale aantal ongewenste en onechte meldingen moet bij inbedrijfstelling of oplevering in het logboek worden vastgelegd			

10.11.3	Bijzondere omgevingsinvloeden voor het voorkomen van ongewenste en onechte meldingen	Ruimte	Omstandigheden
Toelichting:			

4.4	Prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid.	De prestatie-eis voor systeem beschikbaarheid is 99,7%
Toelichting:		

10.3	Indeling detectiezones	
	1	A-West Begane grond
	2	A-Atrium Begane grond
	3	A-Atrium 1 ^e Verdieping
	4	A-Atrium 2 ^e Verdieping
	5	A-Gang 3 ^e Verdieping
	6	A-Gang 4 ^e Verdieping
	7	B Begane grond

Paraaf voor gezien	Bevoegde Autoriteit:	Verzekeraar:	Eigenaar/Gebruiker:	Eigenaar/Gebruiker:	PvE opsteller:
Pagina: 8 / 15	Auteur:	Behaarder:	Prognosegelaar:	Revisie datum:	Status:
					Goedgekeurd

8	B 1 ^e Verdieping
9	B 2 ^e Verdieping
10	B 3 ^e Verdieping
11	B 4 ^e Verdieping
12	C-Zuid Begane grond
13	C-Zuid 1 ^e Verdieping
14	C-Zuid 2 ^e Verdieping
15	C-Noord Begane grond
16	C-Noord 1 ^e Verdieping
17	C-Noord 2 ^e Verdieping
18	C 3 ^e Verdieping (Techn ruimten dakopbouw)
19	Lift traphal bouwdeel A
20	Lift traphal bouwdeel B

Toelichting:

8.6	Sturingen automatische brandbeveiligingsinst allaties (C en/of G in figuur 1)	Installatie:	Alg.	Detectiezone	AM	HM
		☒ Ontruimingsalarminstallatie	☒		☒	☒
		☐ Brandpomp	☐		☐	☐
		☒ Kleefmagneten / deurdrangers	☒		☒	☒
		☒ Ontgrendelen vluchtdeuren	☒		☒	☒
		☒ Luchtbehandelingsinstallatie (1)	☐	7 t/m 18	☒	☒
		☒ Rook- en warmteafvoerinst. (2)	☐	1 t/m 4	☒	☒
		☒ Lift(en) t.b.v. personenvervoer	☒		☒	☒
		☐ Overdrukinstallatie	☐		☐	☐
		☒ Brandweeringang	☒		☒	☒
		☒ Brandweerkluis	☒		☒	☒
		☒ Brandwerende rolluiken (3)	☐	12 t/m 18	☒	☒
		☒ Flitslicht	☒		☒	☒

Toelichting:

- (1): Alleen voor bouwdeel B en C; 100% luchttoevoer en 100% luchtafvoer, recirculatie uit.
(2): Alleen voor bouwdeel A (Atrium); Zie PvE OBJ000759(patio)-PvE-RWA9v10) dd 31-03-2016
(3): Alleen voor bouwdeel C; Rolluiken sluiten.

Paraaf voor gezien

Bevoegde Autoriteit:

Verzekeraar:

Eigenaar/Gebruiker:

Eigenaar/Gebruiker:

PvE opsteller:

Pagina: 9 / 15

Auteur:

Beheerder:

Processeigenaar:

Revisie datum:

Status:

Goedgekeurd

§ NEN 2535	Omschrijving	Eis
10.7	Plaats brandweeringang	☐ N.v.t. ☒ Hoofdentree Anders, namelijk:
	Flitslicht brandweeringang	☒ Ja Kleur: Rood ☐ Nee
	Toelichting:	
	Brandweerpaneel vereist	☒ Ja ☐ Nee (alleen als geen doormelding vereist)
	Toelichting:	
	Locatie brandweerpaneel	☐ N.v.t. Anders, namelijk: Brandweeringang
Toelichting:		
6.5	Uitvoering brandweerpaneel	☐ N.v.t. ☐ Geen specifieke eisen (tekstpaneel of alfanumeriek paneel) ☐ Tekstpaneel of alfanumeriek paneel met tekening ☒ Geografisch paneel
	Toelichting:	
	Herstelbaarheid voor de brandweer op brandweerpaneel	☒ N.v.t. ☐ Niet noodzakelijk ☐ Noodzakelijk
	Toelichting:	
	Brandweerpaneel ter goedkeuring aan de bevoegde autoriteit (brandweer)	☐ N.v.t. ☒ Ja ☐ Nee
	Toelichting:	

Paraaf voor gezien	Bevoegde Autoriteit:	Verzekeraar:	Eigenaar/Gebruiker:	Eigenaar/Gebruiker:	PvE opsteller:
Pagina: 10 / 15	Auteur:	Beheerder:	Processeigenaar:	Revisie datum:	Status:
					Goedgekeurd

Dentech Beveiliging B.V.	PvE Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie.		
	Document Nummer	1040-PvE- BMI-OAI	Verzie: 5.0

§ NEN 2575-3	Omschrijving	Eis
4.4	Systeembeschikbaarheid	De prestatie-eis voor systeem beschikbaarheid is 99,7% overeenkomstig NEN 2575-3 ☐ % vanwege
	Toelichting:	
6.4.1	De wijze van activering Toelichting bij 'wijze van activering' BP : bedieningspaneel HBM : handbrandmelder BM : automatische brandmelder Ext : externe melder	☒ BP ☒ HBM ☒ BM ☐ Ext ☒ Bm in relatie tot samenvallende vluchtroutes
	Opmerking:	
	Toelichting:	
6.4.1	Vertraging in de activering door automatische brandmelders	☒ Ja, 4 minuten ☐ Nee Opmerking: De vertraging behoort in de brandmeldcentrale te worden uitgevoerd.
	Toelichting: Inrichting vertraging: 1 minuut reactie tijd en 3 minuten verkenningstijd.	
9.3	Doormelding van storing Zie brandmeldinstallatie	☐ Intern, locatie ☐ Extern ☒ PAC ☐ Andere locatie
10.2.2	Uitvoering bedieningspaneel	Aleen specificeren wanneer een tekstpaneel niet toereikend is. ☐ Geografisch paneel
	Toelichting:	
§ NEN 2575-3	Omschrijving	Eis

Paraaf voor gezien	Bevoegde Autoriteit:	Verzekeraar:	Eigenaar/Gebruiker:	Eigenaar/Gebruiker:	PvE opsteller:
	Auteur:	Beheerder:	Proces-eigenaar:	Revisie datum:	Status:
Pagina: 12 / 15					Goedgekeurd

Dentech Beveiliging B.V.	PvE Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie.		
	Document Nummer	1040-PvE- BMI-OAI	Versie 5.0

11.2	Kleur optische signaalgever	☐ Rood ☐ Oranje ☐ Anders,	
	Toelichting:		
14.2	Omvang ontruimingsgebied	☒ Gehele gebouw middels PZI-installatie ☐ ☐ Ruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten: ☐ Toilet- en doucheruimten plus eventuele voorruimten ☐ Ruimten kleiner dan 2m ² ☐ (Nood)trappenhuis ☐ (lift)Schachten ☐ Nutsruimten derden ☐ anders, namelijk	
14.3	Afzonderlijke alarmeringszones	Afzonderlijke alarmeringszones	Aangestuurd door detectiezone
		Bij Atria ☐ alle ruimten die aan de atria grenzen	
15.2.2 en 15.2.3	Locatie en aantal bedieningspanelen	Hoofdbedieningspaneel ☒ Receptie Nevenbedieningspaneel ☒ Teampost bouwdeel C Opmerking: Bij de toelichting per nevenbedieningspaneel vermelden welke alarmeringszones mogen worden geactiveerd.	
	Toelichting: Teampost bouwdeel C mag ontruiming op PZI starten.		
-	Aanvullende eisen	Omschrijving aanvullende eisen	
	Toelichting: • Controle, beheer en onderhoud van de ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2654-2.		

Paraaf voor gezien	Bevoegde Autoriteit:	Verzekeraar:	Eigenaar/Gebruiker:	Eigenaar/Gebruiker:	PvE opsteller:
	Auteur:	Bebeerder:	Processeigenaar:	Revisie datum:	Status:
Pagina: 13 / 15					Goedgekeurd

Dentech Beveiliging B.V.	PvE Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie.		
	Document Nummer	1040-PvE- BMI-OAI	Versie: 5.0

A.3.4 Goedkeuring

Dit blok dient ingevuld te worden door de eisende partij(en) en de PVE-opsteller.

Partij	Gegevens	Handtekening
Bevoegde autoriteit: Het college van B&W van de gemeente Breda Namens deze, Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Midden- en West Brabant, Vertegenwoordigd door Brandweer Midden- en West Brabant ☒ Eisende partij	Naam : Gemeente Breda Adres : Postbus 90156 4800 RH Breda Contactpersoon :	
Eigenaar / gebruiker: ☒ Eisende partij ☐ Belanghebbende	Naam : Stichting Elisabeth Adres : Argusvlinder 298, 4814 SW Breda Contactpersoon :	
Eigenaar / gebruiker: ☒ Eisende partij ☐ Belanghebbende	Naam : AlleeWonen Adres : Argusvlinder 298, 4814 SW Breda Contactpersoon :	
Opsteller van het PVE:	Naam : Dentech Beveiliging BV Adres : Ambachtlaan 23a 4817 ED Etten-Leur Contactpersoon :	

Paraaf voor gezien	Bevoegde Autoriteit:	Verzekasser:	Eigenaar/Gebruiker:	Eigenaar/Gebruiker:	PVE opsteller:
	Auteur:	Behandler:	Processeigenaar:	Revisie datum:	Status:
Pagina: 14 / 15					Goedgekeurd

Dentech- Beveiliging B.V.	PvE Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie.		
	Document Nummer	1040-PvE- BMI-OAI	Versie: 5.0

A.4 Bijlage(n)

Dit blok dient ingevuld te worden door de PVE-opsteller

Documentnaam	Documentnummer	Datum document
OBJ00759(patio)-PvE-RWA(v10)	V10	31-03-16
1040 PvE detectiezone indeling	V01	26-09-16

Paraaf voor gezien	Bevoegde Autoriteit:	Verzekeraar:	Eigenaar/Gebruiker:	Eigenaar/Gebruiker:	PVE opsteller:
	Auteur:	Beheerder:	Processeigenaar:	Revisie datum:	Status:
Pagina: 15 / 15					Goedgekeurd