

Programma van Eisen (erratum)

Documentnummer: 1.4814SW.298_sub

Pagina: 1 van 4

Datum opmaak: 20-08-2021

1. Gegevens		
Documentnummer	erratum: 1. 4814SW.298_sub	bronbestand: 1040-PvE-BMI_OAI
Datum opmaak	erratum: 12-03-2018	bronbestand: 16-11-2016
Datum opmaak	20-08-2021	
Opsteller van het PvE	Van Dijnsen Beveiligingen B.V. Heerbaan 100 4817 NL BREDA	
Uitgangspunt	De inhoud van het als 'bronbestand' aangeduide document blijft, met uitzondering van de in dit Programma van Eisen beschreven items, van kracht.	
	Bedoelde delen in het bronbestand en/of een (eventuele) eerdere versie van een addendum of erratum komen pas te vervallen na volledige formalisatie van dit Programma van Eisen.	
	<u>Toelichting:</u> Om ongewenste brandmeldingen door bewoners te voorkomen zullen de handbrandmelders op de gesloten PG-afdeling worden voorzien van klapbare voorzetkapjes welke zijn vergrendeld d.m.v. een kunststof zegel.	
Bouwwerk Volgens bijlage 1, behorende bij artikel 6.20 van "Bouwbesluit 2012"	• Deel Alwel: Woonfunctie voor zorg, groepszorgwoning voor 24-uurs zorg • Deel stichting Surplus: Gezondheidszorgfunctie met bed gebied Argusvlinder 298, 4814 SW BREDA	


Gemeente Breda

Bijlage bij besluit

Z2022-001463-V01

Programma van Eisen (erratum)

Documentnummer: 1.4814SW.298_sub

Pagina: 2 van 4

Datum opmaak: 20-08-2021

Doel van de installatie	X Persoonlijke bescherming X Schadebeperking X Sturen brandbeveiligingsinstallatie ☐ Bescherming milieu ☐ Continuïteit bedrijfsvoering ☐ Gelijkwaardige veiligheid zoals toegelicht bij 'Toetsingskader'
Eigenaar	Alwel, Laan van Brabant 50, 4701 BL ROOSENDAAL Stichting Surplus, Leuvenaarstraat 91 te BREDA
Eisende partij(en)	X Bevoegd Gezag ☐ Verzekeraar X Eigenaar ☐ Gebruiker ☐ Anders, zie toelichting

Programma van Eisen (erratum)

Documentnummer: 1.4814SW.298_sub

Pagina: 3 van 4

Datum opmaak: 20-08-2021

10.2	Omvang van de brandmeldinstallatie	Geëist door	<u>B</u>	<u>V</u>	<u>E</u>	<u>G</u>
	B = Bevoegd Gezag V = Verzekeraar E = Eigenaar G = Gebruiker	• Volledige bewaking • Gedeeltelijke bewaking • Niet-automatische bewaking • Ruimte bewaking (in relatie tot ontvluchting) • Ruimte bewaking (bewaken van een ruimte) • Object bewaking	x x x x x o	o o o o o o	o o o o o o	o x o o x o
	<u>Toelichting:</u> <u>Basis eis:</u> Volledige bewaking (Bouwbesluit 2012) Gezondheidszorg (Woon- Zorgcentrum) Bouwdeel B (Begane grond, 1^e verdieping en traphuis t/m 4^e verdieping) en Bouwdeel C (begane grond, 1^e en 2^e verdieping). <u>Gedeeltelijke bewaking:</u> Bouwdeel A, atrium voorzien van detectie, woonunits geen detectie <u>Niet-automatische bewaking:</u> De handbrandmelders op de gesloten PG-afdeling zullen worden voorzien van klapbare voorzetkapjes welke zijn vergrendeld d.m.v. een kunststof zegel om ongewenst gebruik van bewoners te voorkomen. <u>Ruimtebewaking:</u> Ruimtebewaking vindt plaats in de fietsenstallingen en container ruimte in bouwdeel A West begane grond. A.09- A.08- A.07- A.05 <u>Ruimtebewaking (in relatie tot ontvluchting):</u> Bouwdeel A: gangen verdieping 3 en 4. Bouwdeel B gangen verdieping 2, 3 en 4					

Programma van Eisen (erratum)

Documentnummer: 1.4814SW.298_sub

Pagina: 4 van 4

Datum opmaak: 20-08-2021

5. Goedkeuring

Partij	Gegevens	Handtekening
Eigenaar - Eisende Partij - Namens 'Gebruiker' verantwoordelijk voor realisatie van en appel aan de prestatie-eis onechte en ongewenste brandmeldingen - Administratieve en organisatorische verplichtingen zoals beschreven in deel "4. Aanvullende eisen"	Stichting Alwel Postbus 1491 4701 BL ROOSENDAAL	
Eigenaar / Gebruiker - Eisende Partij - Namens 'Gebruiker' verantwoordelijk voor realisatie van en appel aan de prestatie-eis onechte en ongewenste brandmeldingen - Administratieve en organisatorische verplichtingen zoals beschreven in deel "4. Aanvullende eisen"	Surplus Postbus 90103 4800 RA BREDA	
Opsteller van het PvE  van dijnsen installatietechniek • beveiligingen	Van Dijnsen Beveiligingen B.V. Postbus 2243 4800 CE BREDA T: 076-5728181	

6. Belanghebbenden

Partij	Gegevens
Bevoegd Gezag Eisende Partij namens het College van Burgemeester en Wethouders van De gemeente Breda	Gemeente Breda Postbus 90156 4800 RH Breda

7. Optioneel akkoord door opdrachtgever

Naam	Paraaf	Datum
		23-8-'21

7. Akkoord voor uitvoering (in te vullen door het Branddetectiebedrijf)

 van dijnsen installatietechniek • beveiligingen	Paraaf	Datum
		07 - 10 - 2021