


opp: 0.82m²

600

aanzicht



α-zone



belemmering

aanzicht




Gemeente Breda

Bijlage bij besluit

Z2021-006770-V01

23-05-2022

Ven L



ok. doorlaat

buurpand

doorsnede

$$A_e = A_d * C_b * C_u * C_{lta}$$

$$A_e = 0.82 * 0.59 * 1.0 * 1.0$$

$A_e = 0.48$: voldoet niet

raam 10cm verbreden:

$$A_e = 0.93 * 0.59 * 1.0 * 1.0$$

$A_e = 0.55$: voldoet