

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 20-05-2022

no. 2877777

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6770357
Aanvraagnaam	Boulevard 105
Uw referentiecode	-

Ingediend op	25-02-2022
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Uitbreiding woning
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Katwijk
Bezoekadres:	Koningin Julianalaan 3 2224 EW KATWIJK ZH
Postadres:	Postbus 589 2220 AN KATWIJK ZH
Telefoonnummer:	0714065000
Faxnummer:	0714065065
E-mailadres:	info@katwijk.nl
Website:	www.katwijk.nl
Contactpersoon:	Team vergunningen
Bereikbaar op:	Ma. t/m Vr. 09.00 - 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

- Bouwen

Slopen op grond van ruimtelijke regels

- Slopen op grond van ruimtelijke regels

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	2225HB
Huisnummer	105
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Boulevard
Plaatsnaam	Katwijk
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

1 Woning

Gaat het om de bouw van één of meer woningen?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

uitbouw aan de achtergevel

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Hoofdgebouw

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

245

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

266

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

661

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

712

6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 62

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 73

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk? ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? ☐ Ja
☒ Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? ☒ Wonen
☐ Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? ☒ Wonen
☐ Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 233

Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 165

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	baksteen	rood als bestaand
- Plint gebouw	-	-
- Gevelbekleding	-	-
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	cementspecie	grijs als bestaand
Kozijnen	kunststof	wit
- Ramen	kunststof	wit
- Deuren	kunststof	wit
- Luiken	-	-
Dakgoten en boeidelen	trespa	blauw
Dakbedekking	APP-bitumen	leislag

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in. -

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☒ Ja
☐ Nee



Slopen op grond van ruimtelijke regels

1 Slopen in het kader van het bestemmingsplan

Gaat het om slopen waarvoor op grond van het bestemmingsplan een vergunning is vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee
☐ Weet niet

Geef aan op welke wijze u aannemelijk kunt maken dat er op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd.

achtergevel t.b.v. souterrain en beg. grond

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
boulevard105-01_jpg	boulevard105-01.jpg	Welstand	25-02-2022	In behandeling
boulevard105-04_jpg	boulevard105-04.jpg	Welstand Bewijsmiddel slopen	25-02-2022	In behandeling
Boulevard105-sit_pdf	Boulevard105-sit.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening Bewijsmiddel slopen	25-02-2022	In behandeling
Boulevard105-bestaand_pdf	Boulevard105-bestaand.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Bewijsmiddel slopen	25-02-2022	In behandeling
Boulevard105-gewijz_pdf	Boulevard105-gewijz-.pdf	Overige gegevens veiligheid Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Installaties Constructieve veiligheid Welstand Gezondheid Kwaliteitsverklaringen Bewijsmiddel slopen	25-02-2022	In behandeling
Boulevard105-construcieblad_pdf	Boulevard105-construcieblad.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Constructieve veiligheid	25-02-2022	In behandeling
Boulevard105-details_pdf	Boulevard105-details.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Constructieve veiligheid Welstand	25-02-2022	In behandeling
Boulevard105-constr_pdf	Boulevard105-constr-.pdf	Constructieve veiligheid	25-02-2022	In behandeling

Omgevingsvergunning

Zaaknummer 2877777

1. Inleiding

Op 25 februari 2022 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van de achtergevel, het uitbreiden van het hoofdgebouw en de bestaande souterrain op het perceel Boulevard 105 in Katwijk bestaande uit de volgende onderdelen:

- Bouwen (art. 2.1 lid 1a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hierna: de Wabo)
- Slopen BP (art. 2.1 lid 1g van de Wabo)

2. Procedureel

2.1 Bevoegd gezag

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

2.2 Ontvankelijkheid

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarbij bleek dat de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende waren om de aanvraag in behandeling te nemen. De aanvrager is daarop bij brief van 17 maart 2022 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens aan te leveren. Deze zijn op 18 maart 2022 ontvangen. Hierdoor is de beslistermijn met 1 dag opgeschort. De aanvraag en de latere aanvulling bevatten voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is daarom ontvankelijk.

2.3 Voorbereidingsprocedure

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Wij beslissen omtrent een aanvraag om omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo kunnen wij de beslissing omtrent een aanvraag om een omgevingsvergunning eenmaal met ten hoogste zes verlengen. Van deze mogelijkheid is bij verlengingsbesluit van 21 april 2022 gebruik gemaakt. Hierdoor is de fatale termijn waarbinnen moet worden beslist opgeschoven naar 6 juni.

3 Besluit

Gelet op artikel 2.1 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- Bouwen (art. 2.1 lid 1a van de Wabo)
- Slopen BP (art. 2.1 lid 1g van de Wabo)

Wij verlenen de omgevingsvergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken:

1. Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
2. Bestaande situatie;
3. Gewijzigde situatie;
4. Bouwbesluitberekeningen;



5. Constructieve stukken;
6. Constructieblad;
7. Details;
8. Plattegrond tekening;
9. Ventilatiooroster onderdeel 1;
10. Ventilatiooroster onderdeel 2; en
11. Foto.

In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage I zijn de op de activiteiten betrekking hebbende overwegingen opgenomen. Deze bijlage maakt deel uit van de omgevingsvergunning.


Eigen risico

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat gebruik maken van de omgevingsvergunning voordat deze in rechte onaanastbaar is geworden voor eigen risico komt. Belanghebbenden kunnen immers binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit daartegen bezwaar maken. Vervolgens hebben zij na behandeling van hun bezwaarschrift nog de mogelijkheid om in beroep en daarna nog in hoger beroep te gaan.

Katwijk, 20 mei 2022

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Katwijk,



Mr Drs C.M.C Vrolijk
Clustermanager VTH

Verweermogelijkheden

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk.

Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.

Ingeval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.

Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is ook mogelijk via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. De indiener moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

BIJLAGE I

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning met zaaknummer 2877777, voor het wijzigen van de achtergevel, het uitbreiden van het hoofdgebouw en de bestaande souterrain op het perceel Boulevard 105 in Katwijk.

Het bouwen van een bouwwerk

1. Toetsingsgronden

Op grond van artikel 2.10, lid 1, van de Wabo moet de omgevingsvergunning voor deze activiteit worden geweigerd indien:

- a. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit;
- b. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening;
- c. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens een provinciale verordening of aanwijzingen van het Rijk, tenzij de activiteit niet in strijd is met een omgevingsvergunning die is verleend met toepassing van artikel 2.12;
- d. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in de Welstandsnota Katwijk, tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
- e. de activiteit een wegtunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels betreft en uit de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden blijkt dat niet wordt voldaan aan de in artikel 6, eerste lid, van die wet gestelde norm.

2. Overwegingen

2.1 Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden zijn getoetst aan en in overeenstemming bevonden met het Bouwbesluit.

2.2 Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden zijn getoetst aan en in overeenstemming bevonden met de bouwverordening.

2.3 Bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of regels gesteld door de provincie of het Rijk

Bestemmingsplan

De aangevraagde activiteit is in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan “K-Katwijk aan Zee 2015”, op grond waarvan op het perceel de bestemming “Enkelbestemming Wonen -1” rust.

Beheersverordening

Op het perceel is geen beheersverordening van kracht, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is.

Exploitatieplan

Omtrent de aangevraagde activiteit zijn geen regels gesteld in een exploitatieplan, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is.

Regels gesteld door provincie of Rijk

Er gelden ter plaatse van de aangevraagde activiteit geen regels die zijn gesteld krachtens een provinciale verordening of aanwijzingen van het Rijk, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is.

Vorbereidingsbesluit

Er geldt ter plaatse van de aangevraagde activiteit geen voorbereidingsbesluit.

2.4 Welstand

De aangevraagde activiteit is 15 maart 2022 voor advies voorgelegd aan de Stadsbouwmeester. De Stadsbouwmeester heeft zich bij deze advisering gebaseerd op het beleid van de gemeente zoals dat is vastgelegd in haar welstandsnota. Betreffende aanvraag is gelegen in welstandsgebied 3. Boulevard.

Motivering

Het bouwplan voldoet aan het door de raad vastgestelde beleid. De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik van de 2-laagse uitbreiding aan de achterkant zijn voldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving.

Conclusie

Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.

Gelet op de positieve beoordeling van de aangevraagde activiteit volgt dat voldaan wordt aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12 van de Woningwet.

2.5 Tunnelveiligheid

De aangevraagde activiteit betreft geen wegtunnel.

Het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald

Toetsingsgronden

Op grond van artikel 2.16 van de Wabo kan de omgevingsvergunning worden geweigerd indien naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk is dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd.

Overwegingen

Volgens het bestemmingsplan K-Katwijk aan Zee 2015”, rust op het betreffende perceel een dubbelbestemming cultuurhistorie. Bij de realisatie van het initiatief wordt het bouwwerk gedeeltelijk gesloopt.

Op grond van artikel 34.2.3 mag een vergunning als bedoeld onder lid 34.2.1 alleen en moet worden geweigerd, indien het bouwplan voor nieuwbouw of de afwezigheid daarvan onevenredige afbreuk doet aan de in lid 34.1 genoemde cultuurhistorische waarden.

Motivering

Het pand aan de Boulevard 105 te Katwijk wordt aan de achterkant op de begane grond en verdieping uitgebouwd. Het gepresenteerde plan past binnen de huidige structuur en doet geen grote afbreuk aan de waarde van de Wederopbouwarchitectuur. De Erfgoedcommissie heeft geen principiële bezwaren tegen dit plan. De kozijnen zullen in kunststof worden uitgevoerd, zoals ook bij de voorgevel is gedaan. De eigenaar licht toe dat wellicht nog een wijziging in het plan kan komen waarbij de uitbouw over de gehele achtergevel zal plaatsvinden. Bij wijziging van het plan moet de tekening aangepast worden dan komt dit punt nogmaals langs de Erfgoedcommissie. De Erfgoedcommissie heeft overigens een voorkeur voor houten kozijnen.

Conclusie

De Erfgoedcommissie gaat akkoord met de uitbouw aan de achterzijde zoals aangegeven op de tekeningen d.d. 9-3-2022. Deze uitbouw schaadt de waarden van de Wederopbouwarchitectuur niet zwaar.

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning voor deze activiteit derhalve worden verleend.

- bitumineuse dakbedekking

trespa boeidelen

baksteen metselwerk

r.v.s. balkonhekken

kunststof kozijnen

kunststof dr. delen
- leislag


- blauw

- rood


- r.v.s. met hardglas vullingen

- wit


- wit




doorsnede .A.




achtergevel




doorsnede .B.



souterrain



begane grond




1e etage

bestaande situatie

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 20-05-2022
no. 2877777
Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving



GEMEENTE KATWIJK

Afdeling Veiligheid
Team Vergunningen

Gezien  d.d. 28-03-2022


 **R. WILLEMS**
advies- en tekenbureau bouwkunde

Datum: 21-03-2022

Paraaf: 

alle constructies, maten, etc. in het werk te controleren !!


- bitumineuse dakbedekking
- leislag
- blauw
- rood
- r.v.s.
- met hardglas vullingen
- wit
- wit
- bitumineuse dakbedekking
- leislag
- blauw
- rood
- r.v.s.
- met hardglas vullingen
- wit
- wit
- bitumineuse dakbedekking
- leislag
- blauw
- rood
- r.v.s.
- met hardglas vullingen
- wit
- wit




doorsnede .A.




achtergevel




doorsnede .B.




zijaanzicht



souterrain



begane grond



1e etage

Renvooi :

- Bestaande gevels en muren
- Nieuwe gevels, dik 360 mm - Rc : 4,7 m2W/K van :
 - baksteen, dik 100 mm
 - spouw met 120 mm PIR-isolatie
 - kalkzandsteen, dik 100 mm

De nieuwe kozijnen en dr. delen uitvoeren in kunststof (classic prof.) en v.v. isolerende HR-beglazing ($U \leq 1,3 \text{ Wm}^2/\text{K}$) + aluminium klepventilatoorstroosters (Duco Ducoflat 12 ZR / Duoline 17 ZR).
Alle constructies rat- en muiswerend uitvoeren, conform B.B. - par. 3.10.
Alle toe te passen materialen moeten voldoen aan de eisen, zoals deze zijn aangegeven in het B.B.- afd. 2.9 .
Alle toe te passen materialen moeten voldoen aan de brand- en rookklassen, zoals deze zijn aangegeven in het B.B.- afd. 2.9 .
30 min. w.b.d.b.o.
60 min. w.b.d.b.o.
De nieuwe elektrische installaties dienen te voldoen aan NEN 1010. Aansluitpunten, etc. i.o.m. opdrachtgever en installateur.

	bestaand	gewijzigd	
B.V.O.	245	266	m2
Inhoud	661	711	m3
G.O.	V.R.	165	m2

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk

d.d. 20-05-2022
no. 2877777


Mij bekend, hoofd cluster vergunningen, toezicht & handhaving

GEMEENTE KATWIJK
Afdeling Veiligheid
Team Vergunningen
Gezien d.d. 28-03-2022

R. WILLEMS Gecontroleerd
advies- en tekenbureau bouwkunde
Datum: 21-03-2022
Hermesweg 17 4382 ND Vissingen KvK 22037888 Tel: 0113-416763 www.rbwillems.nl
Paraf:


gewijzigde situatie

alle constructies, maten, etc. in het werk te controleren !!




2.83+

2.50+




2.83+

2.50+
(als best. plafond)




0.00+

0.35-
(als best. plafond)




0.00+

0.35-
(als best. plafond)



doorsnede achtergevel



doorsnede zijgevel

doorsnede zijgevel

principedetails

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 20-05-2022
no. 2877777

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving

GEMEENTE KATWIJK

Afdeling Veiligheid
Team Vergunningen

Gezien d.d. 28-03-2022

R. WILLEMS Gecontroleerd

advies- en tekenbureau bouwkunde

Hermesweg 17
4382 ND Vriessingen
KvK 22037888

Tel: 0118-416763
www.atbwillems.nl

Datum: 21-03-2022

Paraaf:

alle constructies, maten, etc. in het werk te controleren !!

Uitbreiding van de woning Boulevard 105 - 2225 HB Katwijk

dd. 18-03-2022

gew.

ventilatie

B.B.	vertrek	functie	G.O.	V.R.	eis ventilatie	type ventilatie	breedte v	qv	toevoer	voldoet ?
beg. grond	woonkamer - bestaand	v.k.r.	15,70	37,80 m2	26,46 dm3/s	DucoLine 17 ZR DucoFlat 12 ZR	1,46	25,40 dm3/s	deurspleet + regelb. schuifdeuren	ja
	woonkamer - uitbreiding	v.k.r.	9,10	9,10 m2	8,19 dm3/s					
			24,80	46,90 m2	34,65 dm3/s					
souterrain	slaapkamer - bestaand	v.k.r.	15,70	15,70 m2	10,99 dm3/s	DucoLine 17 ZR	1,46	25,40 dm3/s	deurspleet + regelb. draai/kiepramen	ja
	slaapkamer - uitbreiding	v.k.r.	8,30	8,30 m2	7,47 dm3/s					
			24,00	24,00 m2	18,46 dm3/s					

spuien

B.B.	vertrek	functie	G.O.	V.R.	eis ventilatie	aanwezig	opp.	hoek <	aanw.	voldoet ?
beg. grond	woonkamer - bestaand	v.k.r.	15,70	37,80 m2	26,46 dm3/s	schuifdeuren	3,14 m2	90	1256 dm3/s	ja
	woonkamer - uitbreiding	v.k.r.	9,10	9,10 m2	8,19 dm3/s					
			24,80	46,90 m2	34,65 dm3/s					
souterrain	slaapkamer - bestaand	v.k.r.	15,70	15,70 m2	10,99 dm3/s	draai/kiepramen	1,88 m2	90	752 dm3/s	ja
	slaapkamer - uitbreiding	v.k.r.	8,30	8,30 m2	7,47 dm3/s					
			24,00	24,00 m2	18,46 dm3/s					

daglicht

B.B.	vertrek	functie	G.O.	V.R.	eis daglicht	aanwezig	opp.	voldoet ?
beg. grond	woonkamer - bestaand	v.k.r.	15,70	37,80 m2	0,50 m2	kozijn + schuifd.	3,34 m2	ja
	woonkamer - uitbreiding	v.k.r.	9,10	9,10 m2	0,91 m2			
			24,8	46,9 m2	1,41 m2			
souterrain	slaapkamer - bestaand	v.k.r.	15,70	15,70 m2	0,50 dm3/s	draai/kiepramen	2,92 m2	ja
	slaapkamer - uitbreiding	v.k.r.	8,30	8,30 m2	0,83 dm3/s			
			24,00	24,00 m2	1,33 dm3/s			

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 20-05-2022

no. 2877777

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving

GEMEENTE KATWIJK

Afdeling Veiligheid
Team Vergunningen

Gezien  d.d. 28-03-2022

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 20-05-2022

no. 2877777

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving

