



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

## **Vuurwerkbesluit**

### **Ontbrandingstoestemming**

Pyrofoor de Amsterdam

Defqon1 Spijkweg 30 in Biddinghuizen

Z2022-002843/D2022-164487





**Kenmerk OFGV:**

Z2022-002843/D2022-164487

**Locatie:**

Spijkweg 30 in Biddinghuizen

**Onderwerp:**

Ontbranden van vuurwerk tijdens Dance-event Defqon1

**Datum aanvraag:**

17 februari 2022



## BESLUIT

### Aanvraag

Op 17 februari 2022, aangevuld op 2 maart 2022, is door Pyrofoor de Amsterdam een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen vanaf 17 juni 2022 tot en met 26 juni 2022 tijdens Dance event Defqon1 aan de Spijkweg 30 in Biddinghuizen. Het opbouwen en voorbereiden van de constructies begint op 17 juni 2022 en herhaalt zich gedurende het evenement.

Het ontbranden van vuurwerk zal plaatsvinden op 23, 24, 25 en 26 juni 2022 tussen 12:00 uur en 01.00 uur de volgende dag.

### Besluit

Ik besluit op grond van artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit om:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de volgende documenten deel uit te laten maken van dit besluit:
  - 7369782\_Vuurwerk\_aanvragen\_evenement;
  - 7369772\_Pyrofoor\_de\_Amsterdam\_Certificaathouders\_per\_01-01-2022;
  - 7369772\_Pyrofoor\_de\_Amsterdam\_Certificaathouders\_per\_01-01-2022;
  - 7369773\_Defqon\_2022\_Concept\_overzicht\_tijden;
  - 7369775\_DEFQON\_2022\_Begeleidend\_schrijven\_update\_20220217;
  - 7369774\_P4\_SD\_DQ-1-22\_SD\_JM20220217;
  - aanvullende informatie Defqon.
3. in afwijking van of in aanvulling op de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk aan dit besluit de voorschriften van hoofdstuk 3 te verbinden.

### Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
Namens deze,



Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 30-05-2022

Afschriften:

- Pyrofoor de Amsterdam;
- De burgemeester van Dronten;
- Brandweer Flevoland;
- Politie Flevoland;
- De minister van Infrastructuur en Waterstaat.



## Rechtsmiddelen

### Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland  
Commissie Bezwaar en Beroep  
Postbus 55  
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

### Voorlopige voorziening

Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).



## Inhoudsopgave

1. Procedurele overwegingen .....	6
1.1 Aanvraag .....	6
1.2 Bevoegd gezag .....	6
1.3 Procedure .....	6
1.4 Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) .....	6
1.5 Advies .....	7
1.5 Locatie .....	7
2. Inhoudelijke overwegingen .....	7
2.1 Afwijking .....	7
2.2 Aanvulling .....	8
2.3 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid .....	8
2.4 Conclusie .....	8
2.5 Overige wetgeving .....	8
3. Voorschriften .....	10



## 1. Procedurele overwegingen

### 1.1 Aanvraag

Op 17 februari 2022, aangevuld op 2 maart 2022, is door Pyrofoor de Amsterdam een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen vanaf 17 juni 2022 tot en met 26 juni 2022 tijdens Dance event Defqon1 aan de Spijkweg 30 in Biddinghuizen. Het opbouwen en voorbereiden van de constructies begint op 17 juni 2022 en herhaalt zich gedurende het evenement.

Het ontbranden van vuurwerk zal plaatsvinden op 23, 24, 25 en 26 juni 2022 tussen 12:00 uur en 01.00 uur de volgende dag.

De aanvraag bestaat uit:

- 7369782\_Vuurwerk\_aanvragen\_evenement;
- 7369772\_Pyrofoor\_de\_Amsterdam\_Certificaathouders\_per\_01-01-2022;
- 7369772\_Pyrofoor\_de\_Amsterdam\_Certificaathouders\_per\_01-01-2022;
- 7369773\_Defqon\_2022\_Concept\_overzicht\_tijden;
- 7369775\_DEFQON\_2022\_Begeleidend\_schrijven\_update\_20220217;
- 7369774\_P4\_SD\_DQ-1-22\_SD\_JM20220217;
- aanvullende informatie Defqon.

### 1.2 Bevoegd gezag

Op grond van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland (GS) het bevoegd gezag voor het afgeven van deze toestemming. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming en het uitvoeren van toezicht en handhaving.

### 1.3 Procedure

Een besluit tot het afgeven van een ontbrandingstoestemming is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling uitgevoerd en het verzoek en besluit worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3.42 lid 2 Awb op de website [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl).

### 1.4 Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

Overeenkomstig artikel 3B.3a lid 5 en 7 van het Vuurwerkbesluit is de aanvraag is op 3 maart 2022 digitaal verzonden naar de burgemeester van de gemeente Dronten. Hierbij is verzocht om binnen twee weken te verklaren of er in verband met openbare orde en veiligheid bedenkingen zijn tegen het verlenen van de toestemming.

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Vvgb. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester geen bedenkingen heeft.



### 1.5 Advies

Op 3 maart 2022 is de Brandweer Flevoland in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken te adviseren over de aanvraag. Brandweer Flevoland heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Op 16 maart 2022 is het advies van de Brandweer Flevoland ontvangen. Hierin wordt geadviseerd dat:

1. De container waarin de opslag van vuurwerk plaatsvindt voorzien is van de juiste etikettering;
2. De container vrij toegankelijk is voor de brandweer;
3. De container niet toegankelijk is voor onbevoegden
4. tijdens ontbranding geen mensen aanwezig zijn in het deel van de backstagegebied dat binnen de veiligheidsafstand valt.

### 1.5 Locatie

Het afsteekterrein is een bekende locatie waar voorgaande jaren ook een ontbrandings-toestemmingen zijn verleend.

## 2. Inhoudelijke overwegingen

In het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu kan een ontbrandingstoestemming worden geweigerd. In de Ministeriële Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) (hierna: MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

In de MR zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

### 2.1 Afwijking

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn afwijkingen opgenomen in deze ontbrandingstoestemming.

De rechtstreeks werkende voorschriften uit de MR zijn ook van toepassing op dit vuurwerkevenement. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu niet geschaad wordt.

### Opslag consumentenvuurwerk tijdens meerdaags evenement

Tijdens het evenement zal het opbouwen en afsteken van het vuurwerk over meerdere dagen worden verspreid. Het benodigde vuurwerk van alle categorieën zal vanaf 17 juni 2022 tot en met 26 juni 2022 worden aangevoerd en opgeslagen en gedurende het evenement worden gebruikt voor de shows. Er mogen daarbij niet meer consumentenvuurwerkartikelen en pyrotechnische artikelen voor theatervuurwerk aanwezig zijn dan de artikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht.

Het is niet toegestaan om professioneel vuurwerk op te slaan.

Conform artikel 1.2.4, lid 3 van het Vuurwerkbesluit kan GS de termijn verlengen. De termijn wordt van de toegestane opslagduur van 16 uur, verlengt naar 122 uur.



Wat gebeurt er met dit vuurwerk:

- Het vuurwerk blijft tot aan moment van verwerking in het voertuig in de transport verpakking.
- Het vuurwerk blijft tot aan het moment van verwerking in een container die geplaatst is binnen een afgesloten en bewaakt terrein niet toegankelijk is voor onbevoegden.

### **Motivatie**

Vuurwerk wat nog niet wordt bewerkt blijft liggen in het voertuig in de transport verpakking onder de vervoerswetgeving. Dit vuurwerk mag conform het gestelde in het Vuurwerkbesluit maximaal 16 uur vanuit een daarvoor bestemde opslagrichting tot aan ontbranding in het voertuig aanwezig zijn (artikel 1.2.4, lid 2c).

Conform artikel 1.2.4, lid 3 van het Vuurwerkbesluit kan GS de termijn verlengen. De termijn wordt van de toegestane opslagduur van 16 uur, verlengt naar 122 uur.

### **Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht**

Uit de aanvraag blijkt dat pyrotechnische artikelen voor theatergebruik zullen worden toegepast. Omdat deze artikelen in de buitenlucht zullen worden toegepast is in aanvullingen voorschrift opgenomen.

### **Weersomstandigheden**

Als door extreme droogte in de provincie Flevoland fase 2 (extra alert) ingesteld door de brandweer, is het van belang hierover voorafgaand aan het vuurwerkevenement (ten minste 24 uur) contact op te nemen met de OFGV (088-6333000).

### **Calamiteitenroute**

Het is niet toegestaan om vuurwerk op, in of aan de calamiteitenroute te plaatsen.

## **2.2 Aanvulling**

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit ook voorschriften opgenomen in aanvulling op deze MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

### **Algemeen**

De overige voorschriften uit de MR blijven van kracht.

## **2.3 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid**

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat hij/zij in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

1. De toepassingsvergunning is verleend door provincie Noord-Holland op 7 maart 2005 met kenmerk 2004-61060;
2. Het certificaat van de heer R. de Poorter 180918GV312 en 180918PS258 is verlopen. Overige certificaathouders zijn in bezit van een geldig certificaat

## **2.4 Conclusie**

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend.

## **2.5 Overige wetgeving**

Naast de voorschriften in de MR en dit besluit zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde en veiligheid. Bij het toezicht





op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan deze andere wetgeving. In de tabel hierna is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

<b>Activiteit</b>	<b>Van toepassing zijnde wetgeving</b>
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene Plaatselijke Verordening



### 3. Voorschriften

#### 1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

- 1.1 In afwijking van artikel 1.2.4, lid 2 Vuurwerkbesluit  
Het consumentenvuurwerk en de pyrotechnische artikelen mogen in de periode van 17 juni 2022 10:00 uur tot en met 26 juni 23:59 uur op de locatie voorhanden zijn. Er mogen daarbij niet meer consumentenvuurwerkartikelen en pyrotechnische artikelen voor theatervuurwerk aanwezig zijn dan de artikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht. Professioneel vuurwerk mag aanwezig zijn op de dagen dat deze nodig is voor de show.
- 1.2 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:  
Van het tijdstip van ontbranding zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken met goedkeuring van het bevoegd gezag.
- 1.3 In afwijking van artikel 2.8, lid 1 van de MR:  
Indien open vuur onderdeel uitmaakt van de show, moet het vuurwerk zodanig te worden opgesteld, dat het vuurwerk niet door het vuur wordt beïnvloed.
- 1.4 In afwijking van artikel 3.6 lid 2 onder a van de MR:  
Brandbare objecten mogen binnen de gevarenszone zijn, mits deze tijdens het ontbranden van het vuurwerk onder toezicht staan.

#### 2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet de definitieve schietlijst aan het bevoegd gezag worden overlegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden mogen niet worden gewijzigd ten opzichte van de bij de aanvraag behorende schietlijst.
- 2.2 Wegen of (fiets) paden binnen de gevarenszone moeten tijdens het afsteken zijn afgezet. De afzetting moet een kwartier voor aanvang van het afsteken gerealiseerd zijn en tot tenminste een kwartier na afloop van het vuurwerk in stand worden gehouden.
- 2.3 Op het afsteekterrein moet de afsteker ervoor zorgen dat er vanaf de aanvoer tot en met de afvoer van het vuurwerk continu toezicht aanwezig is.
- 2.4 Bij eventuele aanwezige roosters en luchtbehandelingskanalen op dak(en) van de pand(en) die binnen de veiligheidszone zijn gelegen, moet de afsteker er zorg voor dragen dat hier geen fall out van het vuurwerk in of op terecht kan komen.
- 2.5 De ingediende documenten die behoren bij de aanvraag (inclusief later ingediende aanvullingen) mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn. Overige wijzigingen moeten uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegd gezag zijn gemeld. Wanneer de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegd gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.



- 2.6 Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd als deze wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen moeten in overleg met de toezichthouder worden doorgevoerd.
- 2.7 De afsteker moet de opstelling voor het afsteken controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen testen.
- 2.8 Bij het elektrisch afsteken moet gebruik worden gemaakt van een afsteekkast, die voorzien is van een tweestaps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.
- 2.9 Tijdens het afsteken moeten onderstaande veiligheidsafstanden van opstelling tot aan publiek te worden aangehouden.

Soort vuurwerk	Diameter	Veiligheidsafstand tot publiek	Fanshape veiligheidsafstand tot publiek
Bengaals vuur		15 meter	nvt
Fontein		15 meter	nvt
Cakeboxen	≤ 2 inch	60 meter	90 meter
Romeins kaars	≤ 1,9 inch	60 meter	90 meter
Singelshots	≤ 2 inch	60 meter	90 meter
shell	Tussen 88,6 en 101,6 mm	200 meter	
Shell	Tussen 114 en 127 mm	230 meter	

- 2.10 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.
- 2.11 Uiterlijk 3 dagen voor het vuurwerkevenement wordt bij de plaatselijke brandweer nagegaan of er weersomstandigheden zijn waardoor op de locatie geen vuurwerk kan worden afgestoken.