



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft aangaande de op 17 maart 2021 verleende vergunning met zaaknummer Z/20/042853 op 20 april 2022 een verzoek van vergunninghouder , ontvangen voor een wijziging van de verleende vergunning. De wijziging betreft een verzoek tot het wijzigen van het type en aantal OBASsen (Oliewaterafscheiders). Wij hebben dit verzoek tot wijziging geregistreerd onder zaaknummer Z/22/053752.

2. Procedure

De voorgestelde wijzigingen in de vergunning leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Gelet op de inhoud van het verzoek en de bepaling uit artikel 6.26 lid 2 Waterwet is de reguliere behandelingsprocedure van toepassing.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet (Wtw), Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het Waterbesluit, de Waterregeling, het Waterbeheerprogramma 2016-2021 van het waterschap Noorderzijlvest, het Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest, de Notitie Stedelijk Water waterschap Noorderzijlvest, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de in hoofdstuk 3 van dit wijzigingsbesluit opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur ten aanzien van de op 17 maart 2021 verleende Watervergunning met het zaaknummer Z/20/042853 als volgt:

- I. Besluit onderdeel 6 onder II als volgt te wijzigen: De gewijzigde Waterwet aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning inclusief de volgende bijlagen:
 - a. tekening kenmerk WDC380 Waterhuishouding, d.d. 17 maart 2022, versie A;
 - b. overzichtsfoto met daarop aantekening van de uit te voeren werkzaamheden, *positie OBAS* d.d. 29 maart 2022; en
 - c. e-mail correspondentie tussen waterschap en aanvrager d.d. 20 april 2022.
- II. Hoofdstuk 3 onder beschrijving lozingssituatie, onder tweede alinea de zinsnede *“Deze lekbak is gedimensioneerd [...] in verbinding met een leiding naar een olie-/water afscheider (OWA) met coalescentiefilter. De berekening van de [...] d.d. 29 april 2016.* Te vervangen door: *“Het mogelijk verontreinigd hemelwater word via drie Olie- en benzineafscheiders (Oleapotor 10/0 met coalescentiescherm) geleid.*
- III. Hoofdstuk 9 onder Beoordeling lozing, onder tweede alinea de zinsnede *“Ten tijde van de aanvraag wordt gebruik gemaakt van een Passavant Oleopator NG 1.5/3 [...] het vervangen van de OWA.* Te vervangen door: *“Er worden drie Olie- en benzineafscheiders (Oleapotor 10/0 met coalescentiescherm) geplaatst met elk afzonderlijke een eigen monsternamepunt (in totaal drie monsternamepunten). Achter de OBAS en monsternamepunt is een pompput geplaatst met een inhoud van 650 liter (type DGB 150). Deze OBASsen voldoen aan de NEN-EN 858-2.*
- IV. Aan de voorschriften uit hoofdstuk 6.2 worden de volgende voorschriften vervangen: Voorschrift 7 wordt als volgt gewijzigd: *Hemelwater dat op de aanwezige transformatoren binnen de inrichting valt moet via een Olie- en benzineafscheider met coalescentiescherm worden geleid alvorens het water via een monsternamepunt mag worden geloosd op oppervlaktewater.*
- V. Voor het overige de voornoemde vergunning in stand te laten.



4. Overwegingen

De vergunninghouder heeft een interne eis om per transformator een eigen OBAS toe te passen. Tot op heden werd er één OBAS toegepast per twee transformatoren. De gewijzigde situatie is een verbetering van de bescherming van het oppervlaktewater daar het installeren van de extra OBASsen het risico op verontreiniging bij een incident verder vermindert.

Gelet op art. 3:48, lid 1, Awb is verdere motivering achterwege gelaten.

5. Rechtsbescherming

Het wijzigingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 juni tot en met 19 juli 2022 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van ter inzagelegging. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of emailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

6. Ondertekening

Groningen, 7 juni 2022

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid