

Cluster	ID-Duiker (vergunning)	Afmeting duiker (vergunning)	ID-Duiker (ontwerp WPA16)	Afmeting duiker (ontwerp WPA16)	Materiaal (ontwerp WPA16)	Fase	Concrete wijziging	Opmerkingen
Zonzeel	B-6-p-15	Ø900mm	D-ZO-B6-P05	Ø900mm	beton	permanent	Duiker conform vergunning	
Zonzeel	B-5-t-13	Ø500mm	D-ZO-B5-T11	Ø315mm	PVC	tijdelijk	Wijziging diameter tov vergunning	
Zonzeel	B-5-t-13	Ø500mm	D-ZO-B5-T10	Ø700mm	beton	tijdelijk	Wijziging diameter tov vergunning	
Zonzeel	B-5-t-12	Ø500mm	D-ZO-B5-T09B	Ø700mm	beton	tijdelijk	Wijziging diameter tov vergunning	
Zonzeel	B-5-t-12	Ø500mm	D-ZO-B5-T09A	Ø700mm	beton	tijdelijk	Wijziging diameter tov vergunning	
Zonzeel	B-5-t-11	Ø500mm	D-ZO-B5-T08	Ø700mm	beton	tijdelijk	Wijziging diameter tov vergunning	
Zonzeel	B-5-p-14	Ø500mm	D-ZO-B5-P04	Ø500mm	beton	permanent	Duiker conform vergunning	
Zonzeel	B-4-t-9	Ø500mm	D-ZO-B4-T07	Ø500mm	PVC	tijdelijk	Duiker conform vergunning	
Zonzeel	-	-	D-ZO-B4-T03d	Ø500mm	PVC	tijdelijk	Duiker toegevoegd, stond niet in WHH-plan	
Zonzeel	-	-	D-ZO-B4-T03c	Ø500mm	PVC	tijdelijk	Duiker toegevoegd, stond niet in WHH-plan	
Zonzeel	-	-	D-ZO-B4-T03b	Ø500mm	PVC	tijdelijk	Duiker toegevoegd, stond niet in WHH-plan	
Zonzeel	-	-	D-ZO-B4-T03a	Ø500mm	PVC	tijdelijk	Duiker toegevoegd, stond niet in WHH-plan	
Zonzeel	B-4-p-10	Ø500mm	D-ZO-B4-P03	Ø500mm	beton	permanent	Duiker conform vergunning	
Zonzeel	B-2-t-7	Ø800mm	D-ZO-B2-T06	Ø700mm	beton	tijdelijk	Wijziging lengte duiker tov vergunning	Tijdelijke verlenging van bestaande duiker, diameter is anders dan vergunning
Zonzeel	B-2-t-6	Ø800mm	D-ZO-B2-T05	Ø315mm	PVC	tijdelijk	Wijziging diameter tov vergunning	
Zonzeel	B-2-t-5	Ø690mm	D-ZO-B2-T04	Ø700mm	PVC	tijdelijk	Wijziging diameter tov vergunning	
Zonzeel	B-2-t-4	Ø690mm	D-ZO-B2-T03	VERVALLEN		---	Duiker is komen te vervallen	Duiker komt te vervallen, is overbodig. (Tijdelijke) Parkweg kruist hier geen bestaande watergang
Zonzeel	B-3-p-8	Ø690mm	D-ZO-B2-P02	Ø300mm	beton	permanent	Wijziging diameter tov vergunning	
Zonzeel	B-1-t-2	Ø1000mm	D-ZO-B1-T02	VERVALLEN		---	Duiker is komen te vervallen	23-11 duiker vervallen nav aangepast ontwerp B-1
Zonzeel	B-1-t-1	Ø1000mm	D-ZO-B1-T01	Ø1000mm	beton	tijdelijk	Wijziging lengte duiker tov vergunning	23-11 lengte aangepast nav aangepast ontwerp B-1
Zonzeel	B-1-p-3	Ø1000mm	D-ZO-B1-P01	Ø500mm	beton	permanent	Wijziging diameter tov vergunning	18-11 diameter gewijzigd nav overleg waterschap.