



- Legenda**
- Brandslanghaspel
 - Brandblusser
 - Vluchtrouteaanduiding rechtdoor of naar boven
 - Vluchtrouteaanduiding naar beneden
 - Vluchtrouteaanduiding rechtsaf
 - Eenzijdig brandwerend / zelfsluitend
 - Eenzijdig brandwerend / zelfsluitend
 - Sleutelvrije ontsluiting
 - K.C. Knopcilinder
 - Noodverlichting
 - Verkeersruimte
 - Vluchtroute
 - Brand compartimentscheiding 60 min. WBDO
 - Beschermd Sub-BC scheiding 30 min. WBDO
 - BC8 - 173m² (Logiesfunctie)
 - BC9 - 444m² (Logiesfunctie)
 - Extra beschermde vluchtroute

Ruimte	Functie	Opp.	Ruimte	Functie	Opp.	Ruimte	Functie	Opp.
401	Gang	19.09	414C	Legering 1P	12.24	422	Hal	2.61
402	Gang	9.61	414B	Doucheruimte	2.42	423A	WC Heren	1.65
403	Gang	44.89	415C	Legering 1P	12.20	423B	WC Dames	1.30
404	Gang	6.75	415	Hal	3.88	423	Toiletruimte	2.03
405	Trappenhuis	28.13	415B	Doucheruimte	2.42	424	Kast Schoonmaakdienst	1.44
406	Liftschacht	4.13	415D	Legering 1P	12.25	424A	Telematicaruimte	4.12
407	Trappenhuis	6.07	415A	WC	1.43	425	Hal	2.62
408	Gespreksruimte	13.81	416C	Legering 1P	12.24	425B	Doucheruimte	2.15
409C	Legering 1P	9.64	416A	WC	1.43	425A	WC	1.11
409D	Legering 1P	9.71	416B	Doucheruimte	2.42	425C	Legering 1P	9.70
409A	WC	1.14	416	Hal	3.61	426C	Legering 1P	9.71
409B	Doucheruimte	2.14	416D	Legering 1P	12.25	426B	Doucheruimte	2.14
409	Hal	3.05	417D	Legering 1P	12.25	426A	WC	1.14
410B	Doucheruimte	2.14	417	Hal	3.90	426D	Legering 1P	9.67
410	Hal	4.08	417C	Legering 1P	12.20	426	Hal	3.05
410C	Legering 1P	9.67	417B	Doucheruimte	2.42	427D	Legering 1P	9.70
410D	Legering 1P	9.42	417A	WC	1.44	427C	Legering 1P	9.71
410A	WC	2.51	418	Hal	3.91	427	Hal	3.05
411B	Doucheruimte	2.08	418D	Legering 1P	12.25	427B	Doucheruimte	2.15
411A	WC	1.27	418A	WC	1.44	427A	WC	1.14
411	Hal	4.22	418C	Legering 1P	12.24	428B	Doucheruimte	2.14
411D	Legering 1P	16.19	418B	Doucheruimte	2.43	428C	Legering 1P	9.71
411C	Legering 1P	9.79	419A	WC	1.44	428D	Legering 1P	9.67
412D	Legering 1P	13.16	419D	Legering 1P	12.60	428	Hal	3.05
412A	WC	1.86	419	Hal	3.90	428A	WC	1.14
412C	Legering 1P	12.20	419B	Doucheruimte	2.43	429A	WC	1.14
412B	Doucheruimte	2.17	419C	Legering 1P	12.20	429C	Legering 1P	9.71
412	Hal	3.76	420	Gespreksruimte	16.85	429B	Doucheruimte	2.15
413	Verbljfsruimte	17.08	421	Technische Ruimte	5.93	429D	Legering 1P	9.70
414A	WC	1.43	422A	WC	1.11	429	Hal	3.05
414	Hal	3.89	422B	Doucheruimte	3.17	430	Technische Ruimte	8.80
414D	Legering 1P	12.25	422C	Legering 1P	14.46			

Bouwlaag gegevens:	Beschermd Sub-Brandcompartiment:
H. vloer boven meetniveau: 15187 mm	WBDO Vloer = 30 minuten
Gebruiksoppervlakte: 622.1 m²	WBDO Plafond = 30 minuten
Maximaal aantal personen: 35	WBDO Wanden = 30 minuten

De aantallen personen (achter de ruimte-benaming) zijn gebaseerd op een interne differentiering. De maximale aantallen personen zijn opgenomen in de aanvraag en in het blok "Bouwlaag gegevens".

Brandveilig Gebruik

4 - 4e Verdieping
F - Prins Maurits Paviljoen
44D02 - KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

Schaal: 1:100 (A1)
Datum: 10 juni 2021

