

SPF Verklaring		
Projectnr.	22-8282	
Locatie	Nederweert, Meidoornstraat 33	
Datum	19-5-2022	

Merk/type warmtepomp	COP Verwarming	4,7
Nibe	COP Tapwater	2,7
	COP Koelen	25

Verwarmingsvermogen	10,3	kW
Tapwaterbereiding	10,3	kW
Koelvermogen	4,6	kW

Jaarlijkse warmtevraag	1600	uren
Jaarlijkse warmwatergebruik	400	uren
Jaarlijkse koelvraag	750	uren

Afgegeven vermogen		
Verwarmen	16,48	MWh
Tapwater	4,12	MWh
Koelen	3,45	MWh
Totaal afgegeven vermogen	24,05	MWh

Opgenomen vermogen		
Verwarmen	3,51	MWh
Tapwater	1,53	MWh
Koelen	0,14	MWh
Totaal opgenomen vermogen	5,17	MWh

Afgegeven vermogen	24,05	MWh
Opgenomen vermogen	5,17	MWh
SPF (Seasonal Performance Factor)	4,65	

Duratherm

