

Ontwerpbeschikking

Mainport Tankcleaning B.V.
Westgeulstraat 5
3197 LD BOTLEK ROTTERDAM

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 - 246 80 00
F 010 - 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
9999175054_9999876641

Uw kenmerk
-

Datum
3 juni 2022

Contact
info@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren en Advies

Bijlagen

Onderwerp
Ontwerpbeschikking

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Onderwerp

Op 23 april 2020 hebben wij van Allart Environmental Care, namens Mainport Tankcleaning B.V., een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). De aanvraag gaat over de locatie Westgeulstraat 5, Botlek Rotterdam. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 5092439.

De aanvraag is de eerste fase van een gefaseerde aanvraag om een omgevingsvergunning en betreft:

- een terreinuitbreiding voor het stallen van containers en hieraan gerelateerd een enigszins aangepaste terreinindeling;
- het aanpassen van een aantal voorschriften.

Het betreft een inrichting voor het reinigen en repareren van (tank)containers.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op het gestelde in de Wabo (artikel 2.1, eerste lid, onder e,) de omgevingsvergunning te verlenen voor het volgende:

- de uitbreiding van het opslagterrein en een enigszins hierop aangepaste nieuwe terreinindeling (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo);
- de aanpassing van een aantal voorschriften (artikel 2.31, tweede lid onder b van de Wabo).

De aanpassing van voorschriften hebben in hoofdzaak betrekking op de op 5 maart 2013 verleende revisievergunning met kenmerk 21535976/306979:

- het intrekken van voorschrift 2.1.3 van deze vergunning;
- het vervallen van voorschriften 6.4.1 en 7.5.3 van de revisievergunning, hiervoor in de plaats in het voorliggende besluit de gelijkgenummerde voorschriften 6.4.1 en 7.5.3;
- het toevoegen aan de omgevingsvergunning van voorschrift 7.4.9 (te zien als aanvulling op voorschrift 7.4.5 van de revisievergunning).

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken maken onderdeel uit van deze vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften en/of gewaarmerkte bescheiden anders bepalen. Deze omgevingsvergunning is geen toestemming op grond van de Wet natuurbescherming.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

M.J. Schellingerhout BSc
unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

De omgevingsvergunning wordt in fasen verleend. De beschikkingen voor beide fasen treden gezamenlijk in werking en vormen één omgevingsvergunning. Dit vindt plaats op het moment dat beide beschikkingen, afzonderlijk gezien, in werking kunnen treden. In onderhavig geval zal dat op het moment zijn dat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken voor deze beschikking (uitgezonderd eventuele voorlopige voorzieningen).

Zienswijze

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegd. Eenieder kan binnen zes weken na de start van de terinzagelegging eventuele zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking indienen. Deze moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Vermeld altijd het zaaknummer en dat het om een zienswijze op een omgevingsvergunning gaat.

Beroep

De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na de dag dat het besluit ter inzage is gelegd en duurt zes weken. Indien belanghebbenden, of indieners van een zienswijze, beroep willen aantekenen, dient hun beroepschrift in tweevoud te worden ingediend bij de Sectie bestuursrechtspraak van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening

Indien u of derde belanghebbenden er tevens veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst de werking van dit besluit.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroepschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Wij verzoeken u een kopie van het beroepschrift en/of verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Verzonden op: 28 juni 2022

INHOUDSOPGAVE

1.0	VOORSCHRIFTEN.....	5
	ALGEMENE OVERWEGINGEN.....	6
	OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN MILIEU	10

1.0 VOORSCHRIFTEN (HOOFDSTUK)

6.0 VOORSCHRIFT OPSLAG

6.4 Chemicaliëntanks

Toelichting: onder chemicaliëntanks wordt in deze verstaan overmaatse opslagvaten van kunststof met een inhoud van maximaal 1.500 liter welke staan aangesloten op het reinigingsproces)

6.4.1 *(vervanging van het gelijk genummerde voorschrift 6.4.1 van de revisievergunning van 5 maart 2013)*
Voorafgaand aan het bijvullen van een overmaats vat (chemicaliëntank) moet vastgesteld worden welke hoeveelheid in het betreffende vat overgeheveld kan worden. Het vat mag slechts voor 95% worden gevuld. Het vullen van een vat moet zonder lekken en morsen geschieden.

7.0 VOORSCHRIFTEN BRANDVEILIGHEID

7.4 Bluswater

7.4.9 *(nieuw voorschrift, veranderingsvergunning)*

In aanvulling op voorschrift 7.4.5 van de op 5 maart 2013 met kenmerk 21535976/306979, verleende revisievergunning zal rondom het hydrant ter plaatse van de ADR-locatie gewaarborgd moeten worden dat er te allen tijde voldoende ruimte is voor doorgang voor personen en blusmaterieel/slangen.

7.5 Onderhoud, testen en registratie

7.5.3 *(vervanging van het gelijk genummerde voorschrift 7.5.3 van de revisievergunning van 5 maart 2013)*
Om verontreinigingen zoals zand, stenen en aangroei te verwijderen, moet het gehele bluswatersysteem regelmatig, maar tenminste eenmaal per jaar, volgens een doelmatig programma worden gespoeld.

ALGEMENE OVERWEGINGEN

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

1. een terreinuitbreiding voor het stallen van containers en hieraan gerelateerd een enigszins aangepaste terreinindeling;
2. het heroverwegen en/of aanpassen van een aantal voorschriften uit de revisievergunning.

Ad.1. Terreinuitbreiding

het betreft twee terreindelen, namelijk ten noordwesten (deel A) en ten zuidwesten (deel B) van de inrichting. Terreindeel A zal onder meer gebruikt worden als parkeerplaats voor het personeel en opslag in containers van vaste materialen ten behoeve van onderhoudsmaterialen. Terreindeel B zal gebruikt worden voor de opslag van lege en schone dan wel gereinigde tankcontainers. Tevens zal de wasplaats worden verplaatst (nieuwbouw op het westelijk terreindeel). Op deze wasplaats is sprake van toepassing de opslag en toepassing van reinigingsmiddelen ten behoeve van het uitwendig reinigen wassen van tanks en containers. De opslag vindt plaats in een container tot maximaal de in de PGS 15 bedoelde werkvoorraden. Ook de elders op het terrein aanwezige dieseltank en de AdBlue-opslag zullen naar de nieuwe wasplaats verplaatst worden. De aard, wijze en hoeveelheden zullen ten opzichte van de huidige vergunning niet wijzigen. De huidige wasplaats zal gebruikt gaan worden voor de opslag van bij het (afvalwater-)zuiveringsproces ontstane afval. Daarnaast zullen hier IBC's of vaten met restproduct/-lading worden opgeslagen (maximaal 8.000 liter gevaarlijke stoffen en maximaal 8.000 liter levensmiddelen). Ook kunnen hier een aantal IBC's met voorspoelwater en lege emballage aanwezig zijn.

Met betrekking tot de positionering van de zogenaamde ADR-containers is eveneens sprake van een enigszins aangepaste (ruimer opgezette) terreinindeling.

De aangevraagde veranderingen beogen een verbeterde overzichtelijke, veilige en optimale terreinindeling en -gebruik.

Ad.2. Verzoekt met betrekking tot een aantal voorschriften:

In de aanvraag wordt verzocht om intrekking dan wel wijziging van de volgende voorschriften van de revisievergunning:

- a. 2.1.3: het gesloten moeten houden van de deuren van de betreffende reinigingsbaan tijdens het reinigen;
- b. 6.4.1: het aanwezig moeten zijn van een overvulbeveiliging en niveaumeting bij de zogenaamde chemicaliëntanks en een vulgraad van maximaal 95%;
- c. 7.5.3: de spoelfrequentie van het blussysteem conform artikel 7.5.6.

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel goedkeuringsbesluiten genomen:

Soort vergunning	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	5 maart 2013	21535976 / 306979	Revisie
Milieuneutrale verandering	28 februari 2014	21727743 / 306979	Uitbreiding opslag lege ongereinigde containers ADR-klasse 2
Goedkeuringsbesluit	27 mei 2014	21779076 / 306979	MRA, onvoorziene lozingen.
Goedkeuringsbesluit	24 april 2015	21943621 / 306979	Bluswater
Goedkeuringsbesluit	22 mei 2015	21955268 / 306979	Geluid
Milieuneutrale verandering	27 juli 2020	9999174699_ 9999799757	Aanpassing waterzuiverings-installatie
Milieuneutrale verandering	4 augustus 2020	9999175216_ 9999802015	Stationaire opslaginstallatie voor stikstof
Milieuneutrale verandering	21 december 2020	9999200089_ 9999905119	Plaatsen van een overkapping
Ambtshalve verandering	15 juni 2021	9999216785_ 99991018472	Voorschriften Centraal Registratiepunt Gevaarlijke Stoffen (OIGS ipv CRP)

Bevoegd gezag

De inrichting valt onder meer onder categorieën 12.2.f en 25.2 uit bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Tot de inrichting behoort tevens een IPPC-installatie (Rie, categorie 5.3 van bijlage 1). Daarom zijn wij op grond van artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Bor het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo, de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Daarom zijn wij op grond van artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid van het Bor het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

Volledigheid en ontvankelijkheid

Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gebleken is dat alle onlosmakelijke onderdelen zijn aangevraagd.

De aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten uit de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) en op inhoud beoordeeld. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak, dan wel dat er met betrekking tot de uiteindelijke terreinindeling uiteindelijk een verduidelijking/aanpassing heeft plaatsgevonden. Bij de beoordeling van de aanvankelijke aanvraag d.d. 23 april 2020 is verder gebleken dat met betrekking tot de nieuwe wasplaats vanwege de onlosmakelijkheid ook een bouwvergunning noodzakelijk was (bouw wanden). Op 24 december 2021 is hiertoe een aanvraag omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, aangevraagd (fase 2, OLO-nummer 6376127). De aanvraag van 23 april 2020 wordt in deze beschouwd als fase 1. Er heeft verder nader overleg plaatsgevonden inzake het milieuaspect bodem, de (uiteindelijke) door de aanvrager gewenste positionering van de ADR-containers en het brandblusnet, dit laatste onder meer vanwege de verplaatsing van een hydrant. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag samen met de aanvullingen volledig is en voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, eerste en derde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij burgemeester en wethouders van Rotterdam, het Waterschap Hollandse Delta en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de gelegenheid geboden om te adviseren op de aanvraag. De hierbij door de Veiligheidsregio geplaatste opmerkingen zijn betrokken bij de totstandkoming van het voorliggende besluit.

De hierna volgende documenten liggen ten grondslag aan het voorliggende besluit:

Aanvraagformulier	5092439_1588139003023_papierenformulier
Toelichting op de aanvraag	2020-M01-00089-MTC-Def-03 d.d. 24-12-2021 (niet-technische samenvatting)
Omgeving	5092439_1587656950419_bijlage_1_situatietekening
Plattegrond met oa HWA/DWA/DW	6376127_1640353811195_B2_Plattegrondtekening d.d. 23-12-2021
Plattegrond brandblusleidingen	6376127_1640353811229_B3_Hydrantentekening d.d. 23-12-2021
Bodemonderzoek 1	5092439_1587656950434_bijlage_2_bodemonderzoek d.d. 14-04-2020
Bodemonderzoek 2	5092439_1613039867953_bijlage_2a_aanvullend_bodemonderzoek d.d. 10-2-2021
Akoestisch onderzoek	5092439_1587656950667_bijlage_3_geluidonderzoek d.d. 17-1-2020
Stikstofdepositie	5092439_1610635210694_b5.1_stikstofdepositie_n01 d.d. 19-11-2020
Aeriusberekening	5092439_1610635210724_b5.2_aerius_bijlage d.d. 17-11-2020
Bluswaternet inspecties	5092439_1610635210748_b6_certificaat_spoelen_2019-06

Adviezen en zienswijzen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbesluit
PM

Milieueffectrapportage

Het Besluit milieueffectrapportage is met betrekking tot de aangevraagde verandering niet van toepassing.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan van het Activiteitenbesluit worden afgeweken voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. In de aanvraag zijn activiteiten opgenomen zoals genoemd in hoofdstuk 3 en/of hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit en daarin uitputtend geregeld zijn. Op basis van artikel 1.9b en 1.10 van het Activiteitenbesluit geldt een meldingsplicht bij vergunningplichtige (type C) inrichtingen voor het oprichten en/of veranderen van activiteiten waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde veranderingen houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- § 3.1.3 het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- § 3.3.1 het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen;
- § 3.3.2 het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of werktuigen..

Voor het overige is in het Activiteitenbesluit per hoofdstuk, dan wel per afdeling, aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen naast de vergunning uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden opgenomen ten aanzien van deze activiteiten voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen, zijn voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN MILIEU

Toetsingskader

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder a, van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder b, van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder c, van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Beste beschikbare technieken BBT

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt er van uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid, van de Richtlijn industriële emissies (definitie in artikel 1.1, eerste lid, van het Bor). Dit document hoeft gelet op de aard van de verandering niet verder bij de aanvraag betrokken te worden.

De volgende bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT zijn relevant bij de beoordeling van BBT:

- NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming;
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
- Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging.

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem en het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Milieuaspecten

Afval

Uit de aangevraagde veranderingen volgt dat enkel de locatie van opslag van afvalstoffen verandert, dit door middel van het herinrichten/anders gebruiken van de huidige wasplaats. De aard en hoeveelheid van de afvalstoffen in opslag verandert nagenoeg niet. De in hoofdstuk 3 van de op 5 maart 2013 verleende revisievergunning opgenomen voorschriften met betrekking tot afval (hoofdstuk 3) blijven van toepassing.

Afvalwater

De aangevraagde veranderingen (uitbreiding/verplaatsing activiteiten) vallen wat afvalwater betreft onder de werking van het Activiteitenbesluit (paragrafen 3.1.3, 3.3.1 en 3.3.2). Hoofdstuk 4 (Afvalwater) van de revisievergunning blijft daarnaast onverkort van toepassing.

Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. De aangevraagde veranderingen waarbij bodembescherming een aandachtspunt kan vormen zijn op basis van de NRB beoordeeld waarbij mede is bepaald welke combinatie van maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Deze veranderingen zijn:

- a. een (nieuwe) parkeerplaats en het stallen van lege en schone tankcontainers/vervoerseenheden;
- b. het verplaatsen van de wasplaats en de tankplaats;
- c. het veranderen van de oude wasplaats (dit wordt een opslagplaats voor restproducten en afvalstoffen);
- d. een aanpassing van het voorschrift met betrekking tot de zogenaamde chemicaliëntanks (overvulbeveiliging en niveaumeting).

Ad. a. dit wordt in principe niet als een bodembedreigende activiteit beschouwd. Er is derhalve sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Ad. b. voor de wasplaats en de tankplaats zal één nieuwe voorziening gerealiseerd worden. Deze zal voorzien worden van onder meer een vloeistofdichte voorziening (vloer). Er is ter plaatse sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Ad. c. de oude wasplaats zal een ander gebruik krijgen, waarbij de aanwezige bodembeschermende voorzieningen gebruikt worden. Deze voorzieningen zijn opgenomen in de revisievergunning van 5 maart 2013, en zijn voor het nieuwe gebruik toereikend en van toepassing.

Ad. d. een aanpassing van het voorschrift met betrekking tot de zogenaamde chemicaliëntanks (bodemrisico/overvulbeveiliging en niveaumeting). In de revisievergunning is (onder meer met het oog op de aspecten opslag en bodem) in voorschrift 6.4.1 een bepaling opgenomen inzake een aantal in pandig aanwezige in de revisievergunning van 5 maart 2013 bedoelde "chemicaliëntanks". In het betreffende voorschrift is sprake van overvulbeveiliging en niveaumeting.

Het gaat hier om de opslag van gevaarlijke reinigingsmiddelen in bulkvoorraad in opslagtanks, welke plaats vindt in een inpandige ruimte ("chemiekluis/Ck"). Deze ruimte is ingericht conform PGS 15, hoofdstuk 3. De tanks in kwestie betreffen feitelijk overmaatse opslagvaten van kunststof met een inhoud van maximaal 1.500 liter, en staan aangesloten op het reinigingsproces (vaten met middelen voor geurtank, biodegreaser en alkalisch loog). De bepalingen inzake deze opslagen met betrekking tot bodembeschermende voorzieningen en productopvang zijn opgenomen in de PGS 15.

Deze vaten hebben geen voorzieningen als een overvulbeveiliging en/of niveaumeting. Voorafgaand aan het bijvullen van de betreffende vaten wordt vastgesteld welke hoeveelheid in de betreffende vaten overgeheveld kan worden, waarna deze vanuit de bijbehorende/betreffende IBC's worden bijgevuld. In voorschrift 6.4.2 van de revisievergunning zijn de vereisten beschreven welke bij de zo genoemde "chemicaliëntanks" horen. In dit voorschrift wordt verder de mogelijkheid geboden om andere gelijkwaardige maatregelen te treffen. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de alternatieve maatregelen even veel bijdragen aan de bescherming van het milieu en de veiligheid van de installatie. Het onderhavige voorschrift 6.4.1 kan wat betreft de niveaumeting en het bijvullen aangepast worden.

Met betrekking tot de onder b. en c. genoemde veranderingen dienen zowel een eind- als een nulsituatie bodem te worden vastgelegd. In verband hiermee is uitgegaan van de volgende beschikbare en aangeleverde bodemonderzoekrapportages:

- rapport "Nul- en eindsituatie bodemonderzoek Westgeulstraat 5 te Rotterdam" d.d. 17 juli 2012, kenmerk M12A0223, MWH;
- rapport "Nul- en eindsituatie bodemonderzoek Westgeulstraat 5 (bedrijfsterrein MTC) Botlek-Rotterdam" d.d. 14 april 2020, kenmerk 516625.002, RSK;
- rapport "Aanvullend nul- en eindsituatie bodemonderzoek Westgeulstraat 5 (bedrijfsterrein MTC) Botlek Rotterdam" d.d. 10 februari 2021, kenmerk 517378.001, RSK.

Uit deze rapportages volgen de onderstaande opmerkingen:

- *mbt de huidige te ontmantelen tankplaats voor diesel en AdBlue (eindsituatie)*: in het verleden is op deze locatie geen specifiek nulsituatie-onderzoek uitgevoerd. Uit het eindsituatie-onderzoek volgen een aantal licht verhoogde gehalten, welke overeenkomen met de resultaten van het in 2012 uitgevoerde bodemonderzoek en kan worden gerelateerd aan het voormalig gebruik van de locatie als baggerspeciëloswal en het opspuiten van havenslib ter plaatse. Met betrekking tot het voorkomen van ammonium wordt opgemerkt dat deze parameter bij het eerdere bodemonderzoek niet is bepaald. Vergeleken met de recent vastgestelde gehalten aan ammonium ter plaatse van de toekomstige wasplaats kan in principe verondersteld worden dat met betrekking tot deze parameter de bodemkwaliteit ter plaatse mogelijk enigszins beïnvloed kan zijn door het gebruik en de opslag van AdBlue;

- *mbt de eindsituatie ter plaatse van de huidige wasplaats*: hier is in aanvulling op het reguliere onderzoekspakket de bodem ook onderzocht op parameters verband houdende met het gebruik van reinigingsmiddelen (zuurgraad, nitraat, ammonium, kalium en fluoride). Opgemerkt wordt dat vergeleken met de resultaten ter plaatse van de toekomstige wasplaats de pH van de bovengrond enigszins verhoogd is (8,8), en dat ook de gehalten aan kalium, ammonium en anionische detergents in het grondwater enigszins hoger liggen ten opzichte van de toekomstige wasplaats;
- *mbt de nulsituatie ter plaatse van de toekomstige opslagplaats voor restproducten en afvalstoffen (de huidige wasplaats)*: de grond en het grondwater zijn hier onderzocht op een zeer breed analysepakket (TerraTest). De nulsituatie van de bodem is hier voldoende vastgelegd;
- *mbt de nulsituatie ter plaatse van de nieuwe tank- en wasplaats (diesel en AdBlue)*: de bovengrond en het grondwater zijn hier, onder meer in verband met de aanwezigheid van reinigingsmiddelen voor het uitwendig reinigen van tanks en containers aanvullend onderzocht op de zuurgraad (pH), nitraat, ammonium, kalium en fluoride. Met de uit de rapportages van 2020 en 2021 volgende onderzoeksgegevens is de nulsituatie van de bodem hier voldoende vastgelegd.

Geluid

Algemeen

De inrichting is gevestigd op het gezoneerde industrieterrein Botlek-Pernis. De dichtstbijzijnde woningen zijn gelegen in Hoogvliet op een afstand van circa 1.200 meter ten zuid oosten van de grens van de inrichting. De geluiduitstraling van de aangevraagde veranderingen is beschreven in het bij de aanvraag ingediende rapport 'Mainport Tankservices B.V. Akoestisch onderzoek uitbreiding terrein' van 17 januari 2020 met kenmerk 3197LDB9.006, opgesteld door Ardea acoustics & consult v.o.f.

Grenswaarden binnen de zone

Wij hebben voor het industrieterrein Botlek-Pernis op 9 februari 1998 een saneringsprogramma vastgesteld. Door de Minister van I&W (destijds VROM) zijn op 5 juli 2000 Maximaal Toelaatbare Geluidbelastingen (MTG's) vastgesteld in de (woon)omgeving. Wij hebben, samen met het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, op 8 februari 2005 de Beleidsregel zonebeheerplan industrieelawaai Rijnmond-West vastgesteld (hierna: de Beleidsregel). Doel van de Beleidsregel is duidelijkheid bieden over de wijze waarop bij het stellen van geluidseisen rekening wordt gehouden met het sturen op de (in de Beleidsregel gedefinieerde) eindcontour.

Beoordeling

Uit de rapportage van het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluiduitstraling van de gehele inrichting, inclusief de aangevraagde veranderingen, voldoet aan de grenswaarden uit de aan de inrichting verleende revisievergunning van 15 januari 2013 (kenmerk 21451372/306979). Wij concluderen dat de aangevraagde veranderingen milieuneutraal zijn voor wat betreft de geluiduitstraling naar de omgeving. Uit de rapportage van het akoestisch onderzoek blijkt verder dat in de maatgevende avondperiode de geluidemissie van de inrichting voldoet aan de streefwaarde uit de Beleidsregel.

Beste Beschikbare technieken

De geluiduitstraling van MTC voldoet aan het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT). De werkzaamheden worden zoveel mogelijk in pandig uitgevoerd. De aangehouden bronsterkten van de voertuigen zijn realistisch en representatief voor modern materieel dat voldoet aan de huidige stand der techniek.

Grenswaarden

Wij hebben in deze beschikking geen grenswaarden gesteld voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus vanwege de inrichting. Wij hebben al aangegeven dat de aangevraagde veranderingen milieuneutraal zijn voor wat betreft de geluiduitstraling naar de omgeving. Wij verklaren de grenswaarden uit de omgevingsvergunning van 15 januari 2013 onverkort van toepassing op de gewijzigde inrichting. Wij bedoelen hiermee de gehele inrichting inclusief de aangevraagde veranderingen.

Indirecte hinder

De inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. Op basis van jurisprudentie is de indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting niet kwantitatief beschouwd, echter wel kwalitatief. Uit de kwalitatieve beschouwing blijkt dat er geen alternatieve verkeersroutes mogelijk zijn van en naar de inrichting.

Lucht

Na verwijdering van productrestant uit de te reinigen tankcontainers is nog maximaal 10 tot 15 kilo restproduct in de tank aanwezig (restspoor). Dit restproduct wordt door middel van de interne reiniging van de tank met een spoelmedium verwijderd ter plaatse van de reinigingsbanen.

Overeenkomstig voorschrift 2.1.3 van de op 5 maart 2013 verleende revisievergunning dienen bij het inwendig reinigen van containers waarin zich stankstoffen, VOS en/of CMR-stoffen hebben bevonden de deuren van de betreffende reinigingsbaan gesloten te worden gehouden. In voorschrift 9.1.7 van de revisievergunning is bepaald dat bij de inwendige reiniging van vervoerseenheden waarin als laatste lading dergelijke stoffen zijn vervoerd de vrijkomende lucht moet worden afgevoerd naar de luchtbehandelingsinstallatie. Bij alle wassingen met stank-, VOS en/of CMR-stoffen wordt derhalve aangesloten op de luchtbehandelingsinstallatie. Vanuit deze ruimte en/of via de deuren zal geen directe emissie van vrijkomende lucht naar de omgeving kunnen optreden. Ook is hierbij geen sprake van relevante emissies van geluid en/of water/verneveling. Overeenkomstig het verzoek kan derhalve voorschrift 2.1.3 van de op 5 maart 2013 verleende revisievergunning kan derhalve zoals verzocht komen te vervallen.

Energie

De aangevraagde veranderingen hebben ten aanzien van het energieverbruik geen feitelijke veranderingen tot gevolg.

(Externe) Veiligheid

De aangevraagde verandering (uitbreiding terrein) gaat uit van een verbeterde, ruimere en meer overzichtelijke terreinindeling. De positionering op het terrein van de zogenaamde ADR-containers (voor het transport van ADR-geclassificeerde stoffen gebruikte lege containers) is hier enigszins op aangepast. De nieuwe situatie is aangegeven op de plattegrond met kenmerk 6376127_1640353811229_B3_Hydrantentekening d.d. 23-12-2021 (geactualiseerde versie van 20 mei 2021). Op deze plattegrond is het nieuwe brandblusnet en een nieuw te plaatsen hydrant weergegeven. Met betrekking tot de bereikbaarheid/toegankelijkheid van het nieuwe hydrant (middenpunt ADR-locatie) wordt aan de voorliggende veranderingsvergunning een aanvullend voorschrift (met nummer 7.4.9) verbonden. Dit voorschrift betreft het waarborgen dat er te allen tijde voldoende ruimte blijft tussen de containers om er met personen en blusmaterieel/slangen doorheen te kunnen.

Met betrekking tot het brandblusnet is in de revisievergunning van 5 maart 2013 in voorschrift 7.5.1 een inspectie/spoelprogramma voorgeschreven. Het hieraan gerelateerde voorschrift 7.5.3 gaat uit van een frequentie van tenminste twee maal per jaar. Voorschrift 7.5.6 van de revisievergunning geeft de mogelijkheid om hier (gemotiveerd) van te kunnen afwijken. Het brandblusnet is een op het drinkwaternet aangesloten leiding. Het doorspoelen wordt uitgevoerd en gerapporteerd door een extern bedrijf. Op basis van de rapportages wordt in de aanvraag om een aan te houden spoelfrequentie van eenmaal per jaar verzocht. Op basis van de uitkomsten van het programma en het gegeven dat in de leiding uitsluitend sprake is van de aanwezigheid van drinkwater ten gevolge waarvan aangroei niet wordt verondersteld wordt er van uitgegaan dat een frequentie van tenminste een maal per jaar aanvaardbaar is. Het betreffende voorschrift wordt hier op aangepast.

Overige overwegingen

Handelingen met betrekking tot Natura 2000-gebieden (Wet natuurbescherming)

Wij toetsen of de bedrijfsactiviteiten geen negatief effect hebben op instandhoudingsdoelen in Natura 2000-gebieden. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de natuurlijke habitats en of de habitats van soorten kunnen verslechteren en/of dat er een significant verstorende effect op de soorten is.

Ten behoeve van de aangevraagde verandering is een AERIUS-berekening gemaakt en als notitie bij de aanvraag gevoegd (Notitie 22010440.N01 d.d. 19 november 2019, Noorman bouw- en milieuadvies). Doel van het onderzoek was het bepalen van de te verwachten stikstofdepositie vanwege het project (de uitbreiding) ter plaatse van de meest nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden (Voornes Duin, Solleveld & Kapittelduinen en het Krammer-Volkerak). Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van rekeninstrument AERIUS-calculator, versie 2020 en de bijbehorende 'Instructie gegevensinvoer Aerijs 2020'. Uit de uitgevoerde depositieberekening volgt dat de stikstofdepositie vanwege de uitbreiding van de inrichting op omliggende stikstofgevoelige Natura 2000-habitats, niet boven de 0,00 mol N/h/jr uitkomt. Gelet op de ligging van de inrichting en haar directe omgeving (industriegebied Botlek) is verder geen sprake van een significant verstorend effect op de soorten ter plaatse van de bedoelde gebieden. De aangevraagde verandering brengt de instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden in de omgeving niet in gevaar.

CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het onderdeel milieu zijn er geen redenen om de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren.

Voorschrift 2.1.3 van de op 5 maart 2013 verleende revisievergunning komt te vervallen (voorschriftenhoofdstuk 2, Bedrijfsvoering, paragraaf Reiniging van vervoerseenheden).

Voorschriften 6.4.1 en 7.5.3 van de revisievergunning worden aangepast. In de voorliggende omgevingsvergunning wordt hierbij dezelfde nummering gehanteerd.

Tenslotte wordt aan de voorliggende omgevingsvergunning een voorschrift inzake de bereikbaarheid van het nieuw te plaatsen hydrant verbonden (voorschrift 7.4.9).