














Legenda

- Laagspanning 
- LS Aansluitkabel 
- Lage Druk 
- LD Aansluitkabel 
- Nieuw tracé 
- Te verwijderen tracé 
- Nog niet definitief ingetekend 
- Mantelbuis 
- Geplande topografie 
- Hulplijn 
- Aftakking 
- reclame object in ABRI 
- Lichtmast 

Opmerkingen

Nwe aansl 1x10A ABRI
 Hoofdkabel
 4x150Al+4x6Cu+50CuAs(V-
 VMvKhsas)
 kabelnummer: 300762
 Aansl kabel 4x10 Cu ± 30 meter.
 verjongen naar 4x6Cu nabij object.
 open ontgraving
 mogelijk gebruik maken van
 aanwezige elektra mantelbuis
GEEN AARDE LEVEREN.

Klantnr nr 2366871

1: 500 

Tijdstip opmaak: 7:40 17-05-2022

Behoort bij beschikking van
 Burgemeester en Wethouders
 van Leiden

BV. Z22/3393966

