

Beste Thijs en Jeroen,

Hierbij de aanvraag watervergunning+ de benodigde stukken via het OLO loket ingediend.
Graag ontvang ik jullie reactie, waar nodig input, en/of aanvullende stukken benodigd zijn.

Indieningsvereisten:

1. Aanvraag watervergunning via het Omgevingsloket Online (OLO) en voor het aanleveren van meldingen voor verschillende handelingen in het watersysteem:
2. Tracétekening met zonering van alle waterkeringen
3. Omschrijving van de werkzaamheden, waarbij wordt vermeld op welke wijze gebruik zal worden gemaakt van het waterstaatswerk of de daartoe behorende beschermingszone;
4. Boorplannen
5. Dwarsprofielen conform beleidsmaatregel nummer 16 WSBD.
6. Demping van de sloot
7. Stabiliteitsberekening van de waterkeringen

Werkzaamheden:

Geen melding algemene regel 16 en 3

Voor B-watgangen:

Slootpassage 1

Slootpassage 4 geen duiker hier toepassen, maar overpompen van het water. Wel demping

Slootpassage met tijdelijke demping (waterafvoer omliggende percelen gegarandeerd)

Slootpassage 5: persleiding

Compartimenteringskering 2 boringen (zo haaks mogelijk kruisen)

Kruising Persleiding DN700: bovenlangs kruisen.

Meldingsplicht algemene regel 5

Boorbuis in de sloot uitleggen (korter dan 1 week)

Plan voorleggen aan hydroloog WSBD

Vergunning

Boring 1 t/m 3

De 2 A watgangen (slootpassage 2 en 3) ten Zuiden van De Donge (open ontgraving)

Mantelbuis uitleggen (laten drijven) op het slootje, langer dan een week

Slootpassage A watgangen: damwanden aanbrengen en water overpompen

(overleg WSBD met Hydroloog i.v.m. duiker 1000 in de buurt)

Grondwateronttrekking en lozing (Algemene regel 34)

Tijdelijk afgegraven grond deponeren op AC700 persleiding van het waterschap

Bemalingsplan (algemene regel 34)