



Mariënborg 75
6511 PS Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Datum
20 juli 2022

Ons kenmerk
OD50 /
W.Z21.105413.05 /
D220705640
Datum uw brief
14 juli 2022

Contactpersoon

Telefoonnummer
024 – 751 7700

Onderwerp
Goedkeuring UPD Methylchlorideopslag

Adres
Langestraat 167 te Delden

Op 21 april 2022 hebben we het uitgangspuntendocument met kenmerk AIVN21.0042-001 versie 0.3 (verder UPD) van de opslaglocatie van Methylchloride van u ontvangen. Deze hebben wij beoordeeld en onze beoordeling hebben wij per brief van 30 juni 2022 (kenmerk OD50 / W.Z21.105413.06 / D220599936) aan u gestuurd. Op 7 juli hebben wij over deze beoordeling overleg met u gehad. U hebt het UPD daarop aangepast. Op 14 juli 2022 hebben wij het aangepaste UPD (kenmerk AIVN21.0042-001 versie 1.0 d.d. 12-07-2022) van u ontvangen.

Voorschriften

In de vergunning van 23 maart 2022, OLO-nummer 6184127 zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot bovengenoemd onderwerp. Uw voorstel is gericht op de goedkeuring als bedoeld in voorschrift 2.3.2.

Overwegingen

Wij hebben het aangepaste UPD beoordeeld. De opmerkingen uit onze brief van 30 juni onder kopje B. Technische aspecten, C. Inhoudelijke aspecten en D. Tekstuele aspecten zijn in het aangepaste UPD verwerkt.

Het beoordelingsrapport van het UPD (keuring basisontwerp zoals genoemd in paragraaf 8.2 van het UPD), opgesteld door een type A-instelling, ontbreekt echter nog (kop A. uit onze brief van 30 juni). In het overleg van 7 juli hebt u aangegeven dat op 20 juli de inspectie-instelling de installatie keurt en dat het beoordelingsrapport daarvan zo spoedig mogelijk volgt. We begrijpen dat de planning van het project onder druk staat, onder andere door de krapte in de markt voor leveringen en werkzaamheden voor en aan de installatie. Een later toezending van het beoordelingsrapport van de keuring van het basisontwerp is acceptabel. Overeenkomstig voorschrift 2.3.4 mag de opslaginstallatie echter niet eerder in gebruik genomen worden dan nadat een type A inspectie-instelling heeft geconcludeerd dat het VBB-systeem is aangelegd en opgeleverd overeenkomstig het UPD van 12 juli 2022.

Daarnaast zijn er nog andere punten die onder kopje E. Overige aspecten in onze brief van 30 juni zijn genoemd. Deze punten hebben niet direct betrekking hebben op het UPD zelf, maar wel op de Methylchloride opslag. De Veiligheidsregio Twente heeft ons in een brief van 14 juli 2022 nader geadviseerd over de bluswatervoorziening en de geloofwaardige bedrijfsbrandweerscenario's. Deze brief is als bijlage bij deze brief gevoegd. Wij verzoeken u om in overeenstemming met voorschrift 2.3.7 van de vergunning van 23 maart 2022, hierover afstemming te zoeken met de Veiligheidsregio Twente.

Besluit

Hierbij keuren wij het ingediende UPD van 12 juli 2022 van het brandbeheersingssysteem van de methylchloride opslag goed. Hieraan verbinden wij de volgende voorwaarde:

- uiterlijk 10 augustus 2022 ontvangen wij het beoordelingsrapport van een type A inspectie-instelling over het UPD van 12 juli 2022 (keuring basisontwerp).

Publicatie

Dit besluit zal worden gepubliceerd op <https://www.officielebekendmakingen.nl/>.

In werking treden

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het besluit is bekendgemaakt.

Indien er door een belanghebbende een bezwaarschrift wordt ingediend binnen de termijn van zes weken blijft het besluit in werking. Pas als ook gedurende de termijn van zes weken een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkintreding van het besluit opgeschort. Het besluit treedt dan pas weer in werking nadat door de rechtbank op het verzoek om een voorlopige voorziening is beslist.

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van zaaknummer W.Z20.107529.02 een email naar wabo@odrn.nl.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie, Overijssel, t.a.v. team juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (telefoonnummer 088 361 55 55). Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met telefoonnummer: 024 – 751 7700.

Zaaknummer

Uw dossier is geregistreerd onder zaaknummer W.Z21.105413.05. Vermeld alstublieft dit nummer, als u contact met ons opneemt.

Nijmegen, 20 juli 2022

Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen