

Postadres

Postbus 200
1790 AE Den Burg

Bezoekadres

Emmalaan 15
1791 AT Den Burg

T 14 0222

F 0222 - 362287

E gemeente@texel.nl

I www.texel.nl

Zaaknummer 3171880
Uw aanvraag van 20 april 2022

Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres

Onderwerp Besluit reguliere
omgevingsvergunning

Verzenddatum 28 juli 2022

Geachte heer XXX,

Wij hebben van u, via uw gemachtigde de heer XXX van TXbouwassist, een aanvraag voor een omgevingsvergunning met de activiteit: *bouwen* ontvangen. De aanvraag gaat over de nieuwbouw van een woonhuis met een inpandig recreatief opstal aan de Mienterglop 19 in De Koog. Wij hebben uw aanvraag tevens aangemerkt als een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan (activiteit: *handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening*).

Besluit

Wij besluiten de omgevingsvergunning voor de activiteiten: *bouwen* en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening te verlenen. Het besluit is genomen op grond van artikel 2.1, lid 1, sub a en c, juncto artikel 2.10 en 2.12, lid 1, sub a, onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in combinatie met artikel 4, lid 4, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De gewaarmerkte stukken en bijlagen maken deel uit van deze omgevingsvergunning.

Overwegingen

- De aanvraag gaat over de nieuwbouw van een woonhuis met een inpandig recreatief opstal.
- In eerste instantie voldeed de aanvraag niet aan de indieningsvereisten uit de Regeling omgevingsrecht. Op 9 mei 2022 bent u gevraagd aanvullende gegevens aan te leveren. Op 15 juni 2022 zijn alle ontbrekende gegevens ontvangen en is de beslistermijn weer gaan lopen.
- Voor het perceel geldt het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 met de enkelbestemming Wonen (artikel 50), de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 4 (artikel 57) en de functieaanduiding 'Recreatief opstal'.
- De aanvraag past binnen de regels van het bestemmingsplan met uitzondering van de dakhelling en de goothoogte ter plaatse van het entreeportaal.
- Op grond van de bestemmingsplanregels mag de maximale goothoogte 3,5 meter bedragen en mag de dakhelling minimaal 30° en maximaal 60° bedragen. Het nieuw te bouwen woonhuis krijgt ter plaatse van het entreeportaal een goothoogte van 5,5 meter en wordt de dakhelling daar in plat uitgevoerd. Het bouwplan is daarom in strijd met de bestemmingsplanregels.
- In het bestemmingsplan is geen mogelijkheid opgenomen om af te wijken van de regels van het bestemmingsplan voor het overschrijden van de maximale goothoogte. Er kan

uitsluitend medewerking worden verleend met toepassing van een kleine buitenplanse afwijking (artikel 4, lid 4 van bijlage II Bor) voor onder andere een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw.

- Naar ons oordeel is de aanvraag stedenbouwkundig akkoord omdat het hier gaat om een ondergeschikte entreeportaal, en wordt met het bouwplan geen onevenredige afbreuk gedaan aan het bebouwingsbeeld, de landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden.
- Er zijn geen belemmeringen om met toepassing van een kleine buitenplanse afwijking medewerking te verlenen aan het bouwen van een entreeportaal in plat met een hogere goothoogte dan is toegestaan.
- De aanvraag voldoet aan het actuele Bouwbesluit en de bouwverordening gemeente Texel, als wordt voldaan aan de onderstaande voorschriften.
- De locatie ligt in het welstandsvrije gebied, zodat toetsing aan redelijke eisen van welstand niet aan de orde is.
- Bij de aanvraag is een bodemonderzoeksrapport aangeleverd. De omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft beoordeeld dat uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het in werking treden van de omgevingsvergunning bouwen mits wordt voldaan aan onderstaande voorschriften.
- De bevoegdheid om op omgevingsvergunningaanvragen te beslissen is gemandateerd aan de teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

Procedure

Wij hebben de in artikel 3.7 t/m 3.9 van de Wabo omschreven reguliere procedure gevolgd.

Voorschriften

Bouwbesluit

- Er is een Melding Besluit lozen buiten inrichting noodzakelijk vanwege het gesloten bodemenergiesysteem.
- De in de BENG-berekening opgegeven meetwaarde voor infiltratie (q_v ; 10; spec) van $0,40 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$ kan bij oplevering met een meting conform NEN 2686 worden aangetoond.
- De hellende daken aan de zuidzijde zijn voorzien van ten minste $12,6 \text{ m}^2 + 27,3 \text{ m}^2$ PV-panelen.
- De keldervloer en kelderwanden hebben een thermische isolatie van ten minste $3,7 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (zie BENG-berekening). De genoemde waarde in doorsnede A-A is niet akkoord. De isolatiewaarde van vloeren, gevels en daken kan met productcertificaten worden aangetoond.
- Van de bodemwisselaar dient te worden aangetoond dat na een periode van 25 jaar de minimale gemiddelde aanvoer- en retourtemperatuur van de bron niet onder de 5 graden Celsius komt bij een maximaal ontwerp temperatuurverschil van 3K. Dit kan met een berekening met het programma EED of gelijkwaardig hieraan worden aangetoond.

Civiele techniek

- Het hemelwater (HWA) dient naar de sloot te worden afgevoerd, dit mag niet naar het gemeentelijke riool.

Bodemverontreiniging

- Wanneer er tijdens de sloop alsnog zintuigelijk een bodemverontreiniging, puin, asbest en/of overige niet gespecificeerde materialen in de bodem worden aangetroffen is de aanvrager verplicht om dit te melden bij de gemeente. In dat geval dient er aanvullend bodemonderzoek plaats te vinden.
- Wanneer men bij de bouwwerkzaamheden grond en/of puin niet meer op de locatie kwijt kan, kan dit afgevoerd worden naar een erkende verwerker (grondbank). Een andere mogelijkheid voor de afvoer van deze grond en/of puin betreft toepassing buiten de locatie conform het Besluit Bodemkwaliteit.

Aandachtspunten

Bouwbesluit

- Wij wijzen u er op dat elk bouwwerk aan alle van toepassing zijnde voorschriften van het Bouwbesluit 2012 moet voldoen. In het toezicht kunnen wij hierop controleren. Van belang is dus dat de vergunninghouder zelf verantwoordelijk is en blijft voor een goede toepassing van het Bouwbesluit 2012.

Vogels in het broedseizoen

- Als er in of direct nabij het te (ver)bouwen of aan te leggen object mogelijk vogels broeden, adviseren wij u de werkzaamheden buiten het broedseizoen te starten dan wel uit te voeren. Het broedseizoen loopt (globaal) van half maart tot begin augustus.

Natuur

- In Nederland zijn planten- en diersoorten beschermd via de Wet natuurbescherming. De wet stelt dat beschermde diersoorten niet verstoord of gedood mogen worden en dat vaste rust- en verblijfplaatsen niet onklaar of vernield mogen worden. Als tijdens de voorgenomen activiteit(en) beschermde soorten worden aangetroffen dan is naar alle waarschijnlijkheid een ontheffing nodig. Om te beoordelen of dit zich voordoet kan een erkende ecoloog worden ingeschakeld. Deze kan u informatie geven over mogelijk aanwezige beschermde soorten en wat u moet doen vóórdat u aan het werk gaat. Meer informatie over de bescherming van planten- en diersoorten is te vinden op de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) (www.odnhn.nl) onder Wet natuurbescherming.

Gewaarmerkte stukken

Bijlage 1/12	Ontwerptekening.
Bijlage 2/12	Detail tekening - Vloer en dak woningscheiding.
Bijlage 3/12	Detail tekening - Vloerslaapvide.
Bijlage 4/12	Tekening trap naar slaapvide.
Bijlage 5/12	Technische tekening.
Bijlage 6/12	BENG/ventilatie/daglicht en MPG berekening.
Bijlage 7/12	Constructie tekening - Fundering.
Bijlage 8/12	Constructie tekening - Bovenbouw.
Bijlage 9/12	Statische berekening.
Bijlage 10/12	Sondeerrapport.
Bijlage 11/12	Verkennd bodemonderzoek.
Bijlage 12/12	Huisnummerbesluit.

Kosten

Op grond van de legesverordening 2022 zijn de leges € XXX. U ontvangt hiervoor een factuur.

Zaaknummer 3171880

Bezwaarclausule

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Tegen het besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Als een bezwaarschrift is ingediend, kan in spoedeisende gevallen een *‘verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening’* worden ingediend bij de rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.

Brochures en informatie

Op de site www.texel.nl kunt u door te zoeken met het zoekwoord ‘omgevingsvergunning’ de brochures en formulieren inzien die van toepassing zijn op deze omgevingsvergunning.

Wij wensen u veel succes met uw bouwwerkzaamheden.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Texel,
namens dezen,

de heer XXX,
teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving