

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7125977
Aanvraagnaam	Keijenborg, Sint Janstraat 26 A, B, C en D
Uw referentiecode	Keijenborg, Sint Janstraat 26 A, B, C en D

Ingediend op	14-07-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	4x VBWW-systeem
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

- Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7256BC
Huisnummer	26
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Sint Janstraat
Plaatsnaam	Keijenburg
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Let op het gaat om 4 woningen 26A, B, C en D
----------------------------------	--

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

1 Algemene gegevens

Welke situatie betreft het?

- ☒ Aanleggen van een nieuw systeem of het wijzigen van een bestaand systeem
☐ Een bestaand systeem melden
☐ Buiten gebruik stellen van een systeem

2 Algemene gegevens

Wat is de geplande startdatum van de werkzaamheden?	15-08-2022
Wat is de bedrijfsnaam van de uitvoerder van de boorwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem?	Hawi Grondboortechneik
Wat is het telefoonnummer van deze uitvoerder?	613006690
Wat is het emailadres van deze uitvoerder?	willem@hawi-zelhem.nl
Is deze uitvoerder gecertificeerd?	☒ Ja ☐ Nee
Wat is het certificaatnummer van deze uitvoerder?	EC--SIK-21007
Wat is de bedrijfsnaam van de installateur van het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem?	Hawi Grondboortechneik
Wat is het telefoonnummer van deze installateur?	613006690
Wat is het emailadres van deze installateur?	willem@hawi-zelhem.nl
Wat is het certificaatnummer van deze installateur?	EC-SIK-11002
Wat is de bedrijfsnaam van de installateur van de energiecentrale?	Nathan Projects B.V.
Wat is het telefoonnummer van deze installateur?	525650680
Wat is het emailadres van deze installateur?	info@nathan.nl
Wat is het certificaatnummer van deze installateur?	K89362-03

Gaat u wijzigingen aanbrengen in een bestaand gesloten bodemenergiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee

3 Kenmerken gesloten bodemenergiesysteem

Betreft het een individueel of collectief systeem? ☒ Individueel ☐ Collectief

Welk type gesloten bodemenergiesysteem wilt u toepassen? ☒ Verticaal ☐ Horizontaal ☐ Korf ☐ Anders

Ten behoeve van welk type gebouw wilt u het gesloten bodemenergiesysteem toepassen? ☒ Woningbouw, niet gestapeld ☐ Woningbouw, gestapeld ☐ Utiliteit ☐ Industrie ☐ Anders

Uit welke stoffen bestaat de circulatievloeistof in de bodemlussen? 25% monopropyleen glycol
75% water

Wat is de totale lengte van de bodemlussen per gesloten bodemenergiesysteem in meter? 150

Wat is de einddiepte van de bodemlussen in meter minus maaiveld? 150

4 Vermogen gesloten bodemenergiesysteem

Wat is het bodemzijdig vermogen in kW? 5

Wat is de warmtevraag van het bouwwerk waarin het bodemenergiesysteem volgens ontwerp voorziet in MWh per jaar? 10

Wat is de koudevraag van het bouwwerk waarin het bodemenergiesysteem volgens ontwerp voorziet in MWh per jaar? 2

5 Interferentie gesloten bodemenergiesysteem

Toon aan dat de temperatuurverlaging bij eerder geplaatste gesloten bodemenergiesystemen in de directe omgeving niet meer bedraagt dan 1,5 °C een effectenstudie gemaakt voor de omliggende systemen en een eed berekening gemaakt om de temperatuur te controleren

Beargumenteer dat de temperatuursinvloed bij eerder geplaatste open systemen in de directe omgeving niet leidt tot ontoelaatbaar rendementsverlies. een effectenstudie gemaakt voor de omliggende systemen en een eed berekening gemaakt om de temperatuur te controleren

6 Energierendement gesloten bodemenergiesysteem

Wat is het energierendement van het ontwerp van het gesloten bodemenergiesysteem uitgedrukt in Seasonal Performance Factor (SPF) die blijkt uit een schriftelijke verklaring van de installateur? 4,5

Tabellen

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
Overzicht X-Y coördinaten per gesloten bodemenergiesysteem

RD-X-coördinaat van het middelpunt van het gesloten bodemenergiesysteem	RD-Y-coördinaat van het middelpunt van het gesloten bodemenergiesysteem
217105	449348
217134	449350
217131	449365
217128	449375

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Boorplan_pdf	Boorplan.pdf	Anders Situatietekening gesloten bodemenergiesysteem Gegevens melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen	14-07-2022	In behandeling
Gegevens_systemen_omgeving_pdf	Gegevens systemen omgeving.pdf	Anders Situatietekening gesloten bodemenergiesysteem Gegevens melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen	14-07-2022	In behandeling
SPF_26A_B_C_en-D_pdf	SPF 26A B C en D.pdf	Anders Situatietekening gesloten bodemenergiesysteem Gegevens melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen	14-07-2022	In behandeling
Uitleg_Melding_pdf	Uitleg Melding.pdf	Anders Situatietekening gesloten bodemenergiesysteem Gegevens melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen	14-07-2022	In behandeling
WKO_tool_pdf	WKO tool.pdf	Anders Situatietekening gesloten bodemenergiesysteem Gegevens melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen	14-07-2022	In behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
EED_1X150M_xls	EED 1X150M.xls	14-07-2022	In behandeling
ITGBES_v0211_xls	ITGBES_v0211.xls	14-07-2022	In behandeling