



Mariënburg 75  
6511 PS Nijmegen  
Telefoon 024-7517700  
E-mail info@odrn.nl

Postadres  
Postbus 1603  
6501 BP Nijmegen

Datum  
19 augustus 2022

Ons kenmerk  
OD50 /  
W.Z21.103684.01 /  
D211138357

Contactpersoon

Onderwerp  
Besluit gelijkwaardigheid

Datum uw brief

Telefoonnummer  
024 – 751 7790

Adres  
Jonkerstraat 42 a te Weurt

Op 26 februari 2021 hebben wij uw aanvraag ontvangen om een gelijkwaardige voorziening toe te staan voor het adres Jonkerstraat 42 a in Weurt. Het betreft de eisen waaraan betonnen bassins en tanks moeten voldoen en de wijze waarop deze gekeurd moeten worden volgens de artikelen 3.4c en 3.4g van de Activiteitenregeling milieubeheer. In deze brief leest u ons besluit en wijzen wij u op enkele andere zaken.

### **Wat is een besluit gelijkwaardig niveau bescherming milieu?**

U heeft een verzoek om maatwerkvoorschriften ingediend. Het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling bieden echter geen mogelijkheid om maatwerkvoorschriften op te leggen voor het keuren van de betonnen tanks. Wel kan op grond van artikel 8.40a van de Wet milieubeheer in samenhang met artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit een besluit genomen worden waarin het bevoegd gezag bepaalt of de alternatieve maatregel hetzelfde (of een beter) niveau van bescherming van het milieu biedt.

### **Wat is ons besluit?**

Wij besluiten om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit en gelet op artikel 8.40a van de Wet milieubeheer juncto artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, de door u gevraagde gelijkwaardige wijze van keuring toe te staan.

### **Publicatie**

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via <https://www.gelderland.nl/besluiten>. Klik op de tekst "Overzicht van de bekendmakingen van provincie Gelderland".

### **In werking treden**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het besluit is bekendgemaakt.

Indien er door een belanghebbende een bezwaarschrift wordt ingediend binnen de termijn van zes weken blijft het besluit in werking. Pas als ook gedurende de termijn van zes weken een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort. Het besluit treedt pas dan weer in werking nadat door de rechtbank op het verzoek om een voorlopige voorziening is beslist.

**Heeft u nog vragen?**

Neem dan contact op met telefoonnummer 024 – 751 7700. Om u bij vragen snel van dienst te kunnen zijn verzoek wij u om ons kenmerk bij de hand te houden.

**Zaaknummer**

Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer W.Z21.103684.01. Vermeld alstublieft dit nummer als u contact met ons opneemt.

Hoogachtend,

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Bijlage:

Besluit gelijkwaardig niveau bescherming milieu

## **BESLUIT GELIJKWAARDIG NIVEAU BESCHERMING MILIEU**

### **I. ONDERWERP**

Wij hebben op 26 februari 2021 een verzoek ontvangen van Waterschap Rivierenland voor een gelijkwaardige voorziening. Het verzoek heeft betrekking op de Rioolwater-zuiveringsinstallatie Nijmegen gelegen aan Jonkerstraat 42a te Weurt, gemeente Beuningen. Het betreft de eisen waaraan betonnen bassins en tanks moeten voldoen en de wijze waarop gekeurd moet worden volgens de artikelen 3.4c en 3.4g van de Activiteitenregeling.

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling. Op basis van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit kunnen wij voorschriften stellen met betrekking tot een gelijkwaardig niveau bescherming milieu.

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer W.Z21.103684.01.

### **II. BESLUIT**

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 8.42, eerste lid van de Wet milieubeheer, om het gelijkwaardig niveau ter bescherming van het milieu met voorschriften vast te stellen voor waterschap Rivierenland ten behoeve van RWZI Nijmegen aan de Jonkerstraat 42a te Weurt.

Deze voorschriften worden van kracht naast de vergunning en de artikelen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en Activiteitenregeling milieubeheer.

### **III. ONDERTEKENING EN VERZENDING**

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

## **RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

## **PUBLICATIE**

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via <https://www.gelderland.nl/besluiten>. Klik op de tekst "Overzicht van de bekendmakingen van provincie Gelderland".

## **MOGELIJKHEID VAN INZIEN**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het zaaknummer een e-mail naar [wabo@odrn.nl](mailto:wabo@odrn.nl).

## **BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, t.a.v. commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

## VOORSCHRIFTEN

### Algemeen

1. De in artikel 3.4g van de Activiteitenregeling bedoelde visuele inspectie vindt minstens eenmaal per 30 jaar plaats als een bassin of tank leeggemaakt wordt voor onderhoudswerkzaamheden. De visuele inspectie gaat over de dilatatievoegen en onderlinge overgangen van bassins, tanks en leidingen.
2. In plaats van de in artikel 3.4g van de Activiteitenregeling voorgeschreven 15-jaarlijkse visuele inwendige inspectie, wordt minimaal eens per vijf jaar een uitwendige inspectie uitgevoerd in combinatie met een jaarlijkse uitwendige inspectie. Hierbij kan de waterzuiveringsinstallatie in werking blijven.
3. Bij de inspecties worden de waarnemingen en bevindingen uit de voorgaande inspecties betrokken om een duidelijk beeld te krijgen van de technische staat.

### Vijfjaarlijkse inspecties

4. De vijfjaarlijkse visuele inspecties worden uitgevoerd aan de niet-vloeistofbelaste zijde en voor zover visueel zichtbaar de vloeistofbelaste zijde. Hierbij wordt aandacht besteed aan gebreken (zoals scheurvorming en breuken in betonwanden, lekkage van wand(elementen)/voegen, aantasting (corrosie) betonwanden en moeren/bouten/ringen/kabels, afbrokkeling beton, aantasting en verwerking van materialen, hechtverlies van voegen/naden/afdichtingen en worden omgevingsfactoren (zoals verzakkingen) in kaart gebracht.
5. Bij de vijf jaarlijkse visuele inspectie moet per geïnspecteerd werk het waterniveau worden geregistreerd.
6. Als sprake is van onvolkomenheden worden aanvullende inspecties uitgevoerd worden om de aard en omvang van het gebrek vast te stellen. Bij gebreken wordt overgegaan tot reparatie.

### Jaarlijkse inspecties

7. Bij de jaarlijkse visuele inspectie worden de uitkomsten van de jaarlijkse grondwatermonitoring (artikel 4.3d, eerste lid van de Activiteitenregeling) meegenomen. Wanneer deze aanleiding geeft voor aanvullende inspecties/werkzaamheden, dan moeten deze uitgevoerd worden.
8. De jaarlijkse visuele inspecties moeten uitgevoerd worden aan de niet-vloeistofdichte zijde. Hierbij wordt aandacht besteed aan gebreken (zoals scheurvorming en breuken in betonwanden, lekkage van wand(elementen)/voegen, aantasting (corrosie) betonwand en moeren/bouten/ringen/kabels, afbrokkeling beton, aantasting en verwerking van materialen, hechtverlies van voegen/naden/afdichtingen en worden omgevingsfactoren (zoals verzakkingen) in kaart gebracht.

### Rapportage

9. Waarnemingen en bevindingen worden op een bedrijfseigen controlelijst gerapporteerd. Op verzoek van het bevoegd gezag moeten deze opgestuurd worden aan het bevoegd gezag.

## OVERWEGINGEN

### 1. PROCEDURELE ASPECTEN

#### 1.1. Aanleiding

Op 26 februari 2021 hebben wij van het Waterschap Rivierenland een verzoek om gelijkwaardige voorziening van bescherming van het milieu ontvangen voor de Riolwaterzuiveringsinstallatie Nijmegen te Weurt (hierna: RWZI Nijmegen).

#### 1.2. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en meldingen geaccepteerd:

Type vergunning / melding	Datum / Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning*	6 oktober 2004 / MPM487	Riolwaterzuiveringsinstallatie
Milieuneutrale verandering*	21 maart 2007 / MPM9040	Aanpassen slibaanvoerpomp(en)
Veranderingsvergunning*	24 september 2009 / 2008-020332/MOM15982	Opslagloods, parkeerplaatsen, uitbreiden vervoersbewegingen binnen de inrichting en wijzigen van de geluidsvoorschriften
Milieuneutrale verandering*	8 november 2010 / MPM20499	Aanpassen mechanische ontwatering van zuiveringslib en de overslag van ontwaterd lib
Veranderingsvergunning	4 juni 2013 / 2012- 020119/MPM26341	Monitoring bodem, afvalstoffencodering, fakkelinstallatie, proefneming en benzineopslag
Milieuneutrale verandering	4 augustus 2017 / W.Z17.104489.01	Accepteren van afval met Euralcode 190206 en vervallen van andere Euralcodes
Melding Activiteitenbesluit	3 april 2018 / W.Z18.103859.02	Bronbemaling vanwege legen leidingen
Veranderingsvergunning	2 juli 2018 / W.Z17.107992.01	Deelstroombehandelingsinstallatie voor het centraatwater (DEMON)
Veranderingsvergunning	27 augustus 2018 / W.17.107992.01	Deelstroombehandelingsinstallatie voor het centraatwater van de RWZI
Melding Activiteitenbesluit	9 januari 2019 / W.Z18.110964.01	Tijdelijke bronbemaling (van 14 januari tot 30 januari 2019) ten behoefte van grondsanering
Ambtshalve wijziging	11 december 2020 / W.Z20.104339.01	Opleggen van voorschriften om legionellabesmetting te voorkomen en beheersen

Ambtshalve wijziging	17 december 2021 / W.Z21.105660.01	Actualisatie energievoorschriften
----------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

De hierboven genoemde vergunningen waar een \* bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

### 1.3. Vergunningplicht

De activiteiten van RWZI Nijmegen zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
27.1	Inrichtingen voor het opslaan, behandelen of reinigen van afvalwater.
28.1.b	Inrichtingen voor: het verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen.
28.4.c.1	Inrichtingen voor: het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch pagina 6/22 Omgevingsdienst Regio Nijmegen sub 1 of chemisch omzetten, agglomereren, degglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen - anders dan verbranden - van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg oer iaar of meer

Op grond van 28.10 is er sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 5.3 onder b, sub i van de Richtlijn 2010/75/EU inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (hierna: RIE). Op grond van artikel 2.1 tweede lid van het Bor is hierdoor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

### 1.4. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid van het Bor.

Wij zijn bevoegd gezag voor het opstellen van maatwerkvoorschriften en gelijkwaardigheidsbesluiten. Dit volgt uit artikel 8.40a van de Wet Milieubeheer, artikel 2.4, eerste lid van de Wabo en artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit.

### 1.5. Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag (verzoek om gelijkwaardigheid) hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

### 1.6. Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.40a van de Wet milieubeheer en de bepalingen over de voorbereiding van besluiten, zoals opgenomen in de hoofdstukken 3 en 4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De reguliere voorbereidingsprocedure is van toepassing op dit besluit.

## **2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **2.1. Juridische grondslag besluit gelijkwaardigheid**

Op grond van artikelen 1.8 van het Activiteitenbesluit en 8.40a Wet milieubeheer kan het bevoegd gezag op verzoek van de aanvrager beslissen dat een maatregel of voorziening ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu biedt, als de maatregelen en voorziening die verplicht zijn gesteld in het Activiteitenbesluit en –regeling. De aanvrager moet bij het verzoek de gegevens aanleveren op basis waarvan het bevoegd gezag kan beoordelen of de te treffen maatregelen ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu bieden.

### **2.2. Aanleiding**

Het Waterschap Rivierenland heeft voor RWZI Nijmegen een verzoek ingediend voor een beslissing over het gelijkwaardige niveau van het milieu. In het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.1.4a en de Activiteitenregeling, paragraaf 3.1.2 zijn eisen opgenomen waaraan een zuiveringstechnisch werk moet voldoen. Volgens het Waterschap Rivierenland is dit in de praktijk niet werkbaar, omdat de werking van de RWZI dan (tijdelijk) moet worden stilgelegd. Dat is, met name bij de kleinere RWZI's, waar één betonnen bassin aanwezig is, niet werkbaar, omdat dan de gehele RWZI buiten bedrijf gesteld zal zijn.

ABV Haukes Inspectiediensten B.V. (hierna Haukes) heeft in opdracht van het Waterschap Rivierenland een activiteitenanalyse uitgevoerd voor alle RWZI's die binnen het gebied van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen vallen. Het doel hiervan was om alle activiteiten te bepalen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico volgens de NRB of een aanvaardbaar bodemrisico volgens het Activiteitenbesluit en de –regeling bereikt kan worden. De resultaten van de analyse zijn opgenomen in het rapport 'Maatwerk voor bassins, tanks en leidingen in de waterlijn. Project RWZI's van Waterschap Rivierenland binnen het gebied van Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)' met kenmerk 12.2006/21, d.d. 19 februari 2021.

### **2.3. Beoordeling gelijkwaardige voorziening**

Het Waterschap Rivierenland heeft het verzoek om een beoordeling gelijkwaardige voorziening onderbouwd met het rapport van Haukes. Hierin is ingegaan op artikelen 3.4c en 3.4g van de Activiteitenregeling. De onderbouwing is door ons beoordeeld. Hierbij wordt opgemerkt dat de verwijzing in de rapportage naar artikel 3.4c uit het Activiteitenbesluit niet correct is. Dit moet de Activiteitenregeling zijn. Door ons is dan ook getoetst aan de Activiteitenregeling. Hieronder wordt in de subparagrafen 2.3.1 en 2.3.2 per artikel ingegaan op de gelijkwaardige voorzieningen die de RWZI Nijmegen zal treffen. Vervolgens wordt ons oordeel omschreven.

#### *2.3.1. Artikel 3.4c Activiteitenregeling*

Dit artikel bepaalt dat ten behoeve van het realiseren van een aanvaardbaar bodemrisico, het ontwerp- en aanlegproces van onder andere bassins in de waterlijn vanaf het ontvangstwerk tot de selector of de beluchtingstank, moet voldoen aan CUR/PBV-Aanbeveling 51 en CUR/PBV-Aanbeveling 65 met uitzondering van de eisen gesteld in de paragrafen 4.1, 5.1, 6.1.1, 6.1.2 van CUR/PBV-Aanbeveling 51, alsmede paragraaf 5.2.1 van de CUR/PBV-Aanbeveling 65.

Verzoek om maatwerk:

De voorzieningen uit de waterlijn van de RWZI Nijmegen worden beschouwd als ontworpen conform CUR/PBV-Aanbeveling 51 en CUR/PBV-Aanbeveling 65.

Waterschap Rivierenland geeft aan dat het bouwbeleid er op gericht is dat de bouwwerken voldoen aan de op dat moment geldende normen en wet- en regelgeving. Dit borgt ook dat de



bassins waterdicht zijn. Doordat RWZI Nijmegen vóór de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit gebouwd is, kan niet worden aangetoond dat het ontwerp en de aanleg van de bassins aan de nu geldende normen voldoet.

RWZI's worden met dezelfde degelijkheid gerealiseerd als waterkerende werken en verwacht wordt dat de resultaten van toepassing zijn op alle zuiveringstechnische inrichtingen, die gerealiseerd zijn door de andere Nederlandse waterschappen.

### 2.3.2. *Artikel 3.4g Activiteitenregeling*

Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat als de controle op lekdichtheid, bedoeld in artikel 3.4d, alleen plaatsvindt via een grondwatermonitoringssysteem, minimaal één keer per 15 jaar de dilatatievoegen en onderlinge overgang van bassins, tanks en leidingen visueel geïnspecteerd worden volgens AS 6700.

Verzoek om maatwerk:

In combinatie met de jaarlijkse grondwatermonitoring, het uitvoeren van 15-jaarlijkse inspecties en jaarlijkse controles van de bassins en leidingen in de waterlijn in een hogere frequentie dan de Activiteitenregeling en AS 6700 dit voorschrijf niet letterlijk toepassen, maar als leidraad gebruiken in combinatie met overige relevante controleaspecten.

Waterschap Rivierenland geeft aan dat de 15-jaarlijkse visuele inspectie een knelpunt is, omdat de werking van de RWZI dan (tijdelijk) stilgelegd moet worden. De bassins moeten geheel leeg gemaakt worden om de visuele inspectie van dilatatievoegen en onderlinge overgangen van bassins, tanks en leidingen mogelijk te maken.

Het zuiveren van stedelijk afvalwater is een continu proces. Een tank of bassin gereedmaken voor een visuele inspectie heeft een grote impact op het milieu en de bedrijfsvoering. Het slib en ongezuiverd water moet uit de bassins en tanks worden verwijderd. Het achtergebleven slib moet met hoge druk worden verwijderd en gereinigd om een visuele inspectie van voegen en eventueel scheurvorming mogelijk te maken.

Beter zou zijn om deze visuele inspectie uit te voeren op het moment dat de bassins en tanks in ieder geval al leeg zijn vanwege groot onderhoud. De frequentie van groot onderhoud ligt in de praktijk wel lager dan 15 jaar: eens in de 25 tot 30 jaar. In de gevallen waarbij de bassins en tanks leeggemaakt moeten worden voor het groot onderhoud, kan de visuele controle plaatsvinden. De bassins, tanks en leidingen kunnen op andere wijze gecontroleerd worden op waterdichtheid en lekkages. Deze controles kunnen ook zo worden ingericht, dat deze frequenter kunnen plaatsvinden.

### 2.3.3. *Toetsing milieuaspect 'bodem'*

Een RWZI betreft een inrichting waar op de waterlijn met inbegrip van slibindikking en mechanische slibontwatering. paragraaf 3.1.4 uit het Activiteitenbesluit van toepassing is. De van toepassing zijnde voorschriften zijn onder Afdeling 3.1 in de Activiteitenregeling opgenomen. Onder artikel 2.9a van het Activiteitenbesluit zijn de voorschriften voor een aanvaardbaar bodemrisico opgenomen. Dit is alleen mogelijk wanneer een verwaarloosbaar bodemrisico redelijkerwijs niet kan worden gerealiseerd.

Voor het milieuaspect 'bodem' is in het Activiteitenbesluit artikel 3.5d van toepassing. Hierin is opgenomen dat bodembeschermende voorzieningen en maatregelen moeten worden genomen, waarbij een aanvaardbaar risico gerealiseerd wordt. Bodemverontreiniging moet daarbij gesignaleerd worden en wanneer nodig worden hersteld. De voorschriften voor de monitoring van de bodemkwaliteit zijn opgenomen in de Activiteitenregeling onder de artikelen 3.4d tot en met 3.4f. Het verzoek heeft geen betrekking op deze artikelen.

Het voorgestelde maatwerk kan mogelijk wel een negatieve invloed hebben op de bodemkwaliteit. Een voorbeeld is, dat door de gewijzigde frequentie voor de 15-jaarlijkse inspectie eventuele lekkages later worden gesignaleerd. Ondanks dit gegeven zijn wij van mening dat door middel van de monitoring (artikelen 3.4d tot en met 3.4f) bodemverontreiniging tijdig kan worden gesignaleerd. De eisen met betrekking tot het tijdig kunnen detecteren van een bodemverontreiniging worden niet gewijzigd.

Wij zijn dan ook van mening dat in de nieuwe situatie eveneens een, als voorgeschreven in artikel 3.5d uit het Activiteitenbesluit, aanvaardbaar bodemrisico wordt bereikt.

### **3. CONCLUSIE**

Met betrekking tot de additionele voorzieningen bij de waterlijn van een RWZI kan voldoende worden aangetoond dat deze voldoen aan een gelijkwaardig niveau van bescherming als de CUR-PBV-aanbevelingen, waardoor voldaan wordt aan CUR/PBV-Aanbeveling 51 en CUR/PBV-Aanbeveling 65. Om gelijkwaardigheid te bereiken, hebben wij de extra inspecties vastgelegd in de voorschriften.

Omdat het zuiveren van afvalwater een continu proces is, is het ongewenst om de RWZI stil te leggen voor inspectie. Daarom wordt aangesloten bij het periodieke groot onderhoud dat maximaal om de 25 tot 30 jaar plaatsvindt.

Wij zijn van mening dat in de nieuwe situatie ook een, zoals voorgeschreven in artikel 3.5d van het Activiteitenbesluit, aanvaardbaar bodemrisico wordt bereikt. Met de maatregelen die opgenomen zijn in de voorschriften die bij dit besluit gevoegd zijn, wordt een vergelijkbaar niveau van aanvaardbaar bodemrisico bereikt.