



Deurne, 30 augustus 2022  
Kenmerk: 1315472 (bij volgend contact graag dit nummer vermelden)  
Betreft: Brief (kennisgeving) verlengingsbesluit en aanpassen plan  
Bijlage: -

Geachte ,

Op 22 juli 2022 diende u een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. De aanvraag gaat over het bouwen van een nieuwe woning op het adres Händelstraat 42 Deurne kadastraal bekend M 1990. Ons kenmerk van de aanvraag is 1315472. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de aanvraag.

### **Uw aanvraag voldoet niet aan het bouwbesluit**

De aanvraag voldoet niet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en wel om de volgende redenen:

1. De voorgestelde buitenunit van de warmtepomp staat tegen de erfrens opgesteld. In het renvooi moet duidelijk vermeld worden dat het geluidsniveau van deze buitenunit niet boven de geluidsgrens van 40Db mag komen.
2. Het detail van de aansluiting van de laagbouw op de 2 verdiepingen tellende buitengevel is niet aangeleverd. Hierbij is het belangrijk dat de (vervangende) lood-slabbe wordt doorgetrokken op het binnenspouwblad. Gelieve dit op de als detail aan te leveren.

### **Verdagingsbesluit**

Op grond van artikel 3.9, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de uiterste beslistermijn van uw aanvraag 18 september 2022. Wij willen u in de gelegenheid stellen uw aanvraag aan te passen. Ook hebben wij voldoende tijd nodig om uw aangepast plan te beoordelen. Daarom hebben wij besloten de definitieve beslissing op uw aanvraag, op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo, te verdagen tot uiterlijk 30 oktober 2022.

### **Publicatie**

Wij publiceren het verdagingsbesluit op onze website en in 'Het weekblad voor Deurne'.

### **Heeft u nog vragen?**

Neemt u dan contact op met I.W.H. Peeters van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: [info@deurne.nl](mailto:info@deurne.nl). Gebruik het kenmerk van de aanvraag als u contact met ons opneemt.

Postbus 3

5750 AA Deurne

Bezoekadres:

Markt 1

T: 0493 – 38 77 11

F: 0493 – 38 75 55

E: [info@deurne.nl](mailto:info@deurne.nl)

[www.deurne.nl](http://www.deurne.nl)



**U moet de aanvraag aanpassen**

U moet de aanvraag aanpassen zodat deze wel aan de regels voldoet. De aangepaste gegevens moet u binnen 2 weken indienen op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl). Als u dit niet doet, dan moeten wij de gevraagde omgevingsvergunning weigeren.

Met vriendelijke groet,  
namens burgemeester en wethouders van Deurne,



S.F.J. van Cranenbroek  
Regisseur omgevingsvergunningen