


VOORGEVEL


R. ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL


L. ZIJGEVEL



PLATTEGROND




PALENPLAN



FUNDERING GESTABILISEERD ZAND

dikte volgens opgave constructeur



DOORSNEDE A-A



type fundering volgens opgave constructeur

indien fundering gestabiliseerd zand dan mengverhouding toepassen van 120 ltr. cement per m3 materiaal (verhouding 1 op 7)

gewicht station incl. installatie = 128 kN

Kerklaan \ Kortenhoef
Behuizing nr. 0 102 840
Stationstekening KERKLAAN 68 NB / Alfen 40H

Beheerkaart :	
Datum	: 23-11-2021
Status	: Voorbereiding
Schaal	: N.v.t.
Discipline	: E-LS/E-MS
Blad nr:	2/2
Formaat:	A3
CS nr:	3141110
RegioRandmeren, Veluwe, G&V - IPR	
Case nr:	259690

liander
onderdeel van alliantier

Gemeente: Wijdmeren	
Get. : Wesley Meijer	Datum: 12-01-2022
Wijz. A :	Datum: Par.:
Wijz. B :	Datum: Par.:
Wijz. C :	Datum: Par.:
Engineer :	Wesley Meijer
Tel. nr : 06-38328072	