

WATERVERGUNNING

Z-22-082089/D-22-051326



1 Procedure

Datum vergunning: 5 september 2022
Datum aanvraag: 1 juni 2022
OLO-nummer: 7017843
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Stedin Netbeheer B.V., Energieweg 20, 2627 AZ Delft
Locatie activiteit: nabij Bitterzoetpad 2T in Den Haag
Aanvraagnaam: leggen-verwijderen kabels in verband met reparatie
Projectomschrijving: het leggen en verwijderen van 25 kV, 10 kV en data kabels in verband met reparatie van bestaande mantelbuizen.
Referentiecode: PD066418

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Vanwege beschadiging van de bestaande mantelbuizen en kabels, moeten er nieuwe mantelbuizen, elektriciteitskabels en telecomkabels worden gelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een waterstaatswerk (kern- en beschermingszone van een overige waterkering/polderkade) ter hoogte van Bitterzoetpad 2T in Den Haag. Bij deze werkzaamheden wordt twee keer een persleiding van het hoogheemraadschap gepasseerd. De werkzaamheden worden gedeeltelijk uitgevoerd op percelen die in eigendom zijn van het hoogheemraadschap. Voor het gebruik van percelen van het hoogheemraadschap moet privaatrechtelijk toestemming worden verleend door het hoogheemraadschap. U dient hiervoor contact op te nemen met de afdeling Vastgoed van het hoogheemraadschap.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Op 11 juli 2022 is de aanvraag telefonisch van aanvullende informatie voorzien door de aanvrager. Tijdens dit gesprek heeft de aanvrager aangegeven dat vanwege beschadiging van de huidige mantelbuizen, het niet mogelijk is om nieuwe kabels door te voeren in de bestaande mantelbuizen. Daarom moeten zowel nieuwe kabels als mantelbuizen worden gelegd. De aanvrager heeft tevens aangegeven dat alle werkzaamheden in open ontgraving zullen worden uitgevoerd en niet plaatsvinden in, op, boven of onder de watergang ter plaatse (primaire polderwatergang). Daarom hebben de werkzaamheden, naar verwachting, geen negatieve effecten op de waterkwaliteit, waterkwantiteit of ecologie. De huidige (beschadigde) kabels en leidingen in het waterstaatswerk zullen, voor zover mogelijk, worden verwijderd.

Wanneer verwijdering niet mogelijk blijkt te zijn in verband met de waterveiligheid, zullen de mantelbuizen waterdicht worden afgesloten door de aanvrager.

Gezien de situatie ter plaatse en de ligging van de kabels waarop moet worden aangesloten, is het niet mogelijk om de nieuwe kabels en mantelbuizen buiten het waterstaatswerk (polderkade en beschermingszones) te plaatsen. Ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden is geen sprake van een klassiek dijklichaam, maar van een verheelde kade. Hierdoor blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de waterveiligheid ter plaatse geborgd.

De totale tracélengte bedraagt 178 meter, waarbij 12 mantelbuizen met kabels worden gelegd in één sleuf op een diepte van circa 1,35 meter onder het maaiveld ter plaatse, zoals afgebeeld op de bij dit besluit behorende tekening (4 bundels van 3 kabels en mantelbuizen). De mantelbuizen hebben een diameter van maximaal 20 centimeter.

De kabels kruisen tweemaal haaks de polderkade, waarbij de persleiding "Koppelleiding Ypenburg" ook tweemaal wordt gekruist. Dit betreft een persleiding in de polderkade, evenwijdig aan de polderwatergang met een inwendige diameter van 160 cm.

Om de graafwerkzaamheden in de polderkade zoveel mogelijk te beperken en gezien de diepteligging van de koppelleiding, is het in dit specifieke geval toegestaan om genoemde persleiding bovenlangs kruisen. Om eventueel toekomstig onderhoud aan de persleiding uit te kunnen voeren moet er extra ruimte (lengte) in de kabels worden gehouden, zodat de kabels en leidingen bij eventuele werkzaamheden aan de persleiding terzijde gelegd kunnen worden.

Tijdens het gesprek op 11 juli 2022 zijn ook de werkzaamheden besproken die gedeeltelijk plaatsvinden in de beschermingszone van de persleiding "Circulatiegemaal Boemerang". Dit betreft een verbindingsduiker van het hoogheemraadschap langs het Bitterzoetpad, waarvan de bovenkant van de duiker op een diepte ligt van ongeveer NAP -4,15. Wanneer deze verbindingsduiker afdoende wordt beschermd kan, medegezien de diepteligging van deze verbindingsduiker, in dit specifieke geval worden toegestaan dat er werkzaamheden plaatsvinden in genoemde beschermingszone.

Om risico's tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening en conform de opgenomen voorschriften, hebben de werkzaamheden, naar verwachting, geen negatieve effecten op de waterveiligheid en kunnen deze in dit specifieke geval worden toegestaan.

3.3 Onderhoud

In de Keur en de Logger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken en werken (zoals leidingen). De onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen wijzigen niet met het verlenen van onderhavige vergunning. In dit geval zijn de standaard bepalingen toereikend. Daarom zijn in deze vergunning geen specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

3.5 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

Het hoogheemraadschap is onderhoudsplichtige voor het uit te voeren onderhoud aan de polderkade en eigenaar van de aanwezige persleidingen.

4.1.4 Rechtsopvolging

In afwijking van artikel 6.24 Waterwet geldt deze vergunning niet voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m. aan te brengen, grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten door of namens de vergunninghouder worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Werken in waterkeringen

1. Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan 1,35 meter beneden het maaiveld ter plaatse.
2. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden.

4.3 Werken

4.3.1 Kabels en leidingen

1. De bovenste twee kabelbundels moeten met de bovenkant worden gelegd op minimaal 0,70 m onder het maaiveld.
2. De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte krijgen dan 1 meter en niet dieper worden gemaakt dan 1,35 meter beneden het maaiveld ter plaatse;
 - moet direct na het leggen van de kabels/leidingen worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
 - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
3. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten van maximaal 50 meter worden uitgevoerd.
4. Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
5. Mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels of leidingen aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
6. Wanneer de kabels en leidingen de aanwezige persleiding bovenlangs passeren moet er extra lengte in de kabels en leidingen worden gehouden (bijvoorbeeld door het leggen in een zig-zag patroon).
7. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
8. Kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
9. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Als in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Stedin Netbeheer B.V. Energieweg 20, 2627 AZ Delft, voor het leggen en verwijderen van elektriciteits- en telecomkabels en mantelbuizen in de beschermingszone en het waterstaatswerk van een waterkering;
- b. Het volgende document deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
Tekening van Stedin "Elektra, Gemeente Pijnacker-Nootdorp", Aanpassing HS/MS, d.d. 16-03-2022, laatst gewijzigd op 19-05-2022 (wijziging 4).

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager, dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd, betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland.

Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.