



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Veco B.V.
Datum besluit : 15 september 2022
Onderwerp : Aanpassing opslag gevaarlijke stoffen en BRZO-status
Gemeente / locatie : Brummen/ Karel van Gelreweg 22 te Eerbeek
OLO-nummer : 6965933
Zaaknummer : W.Z22.104122.01
Activiteit : Milieu

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 13 mei 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Veco B.V. Het betreft het aanpassen van de opslag gevaarlijke stoffen en daarmee de BRZO-status. Daarnaast vraagt Veco om een aantal voorschriften te verduidelijken. De aanvraag heeft betrekking op Karel van Gelreweg 22 in Eerbeek. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z22.104122.01.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Veco B.V een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor het aanpassen van de opslag gevaarlijke stoffen en daarmee de BRZO-status. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in de afdeling Voorschriften van dit besluit.

En tevens:

- dat de volgende voorschriften uit de revisievergunning van 13 september 2018, kenmerk W.Z16.001720.02 worden ingetrokken:
 - o de voorschriften 1.3.1 en 1.3.2;
 - o tabel 3 van voorschrift 1.4.1
 - o de voorschriften 3.1.4 en 3.2.1;
 - o de voorschriften 5.1.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 en 5.4.5.

Na het in werking treden van dit besluit, is het bevoegd gezag voor dit bedrijf de gemeente Brummen.

III. Ondertekening

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend

RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via <https://www.gelderland.nl/besluiten>. Klik op de tekst "Overzicht van de bekendmakingen van provincie Gelderland".

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de termijn om een besluit te nemen te verlengen met zes weken.

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO-nummer 6965933 en/of het zaaknummer W.Z22.104122.01 een email naar wabo@odrn.nl.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie, Gelderland, t.a.v. commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN

1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	5
1.3	REGISTRATIE	5
1.4	MAXIMAAL AANWEZIG AAN GEVAARLIJKE STOFFEN	5
3	EXTERNE VEILIGHEID	5
3.2	WERKVOORRADEN	6
5	AFVALWATER	7
5.1	ALGEMEEN	7
5.2	LOZINGSEISEN	7
5.3	CONTROLEVOORZIENING	8
5.4	VERPLICHTING TOT METING, BEMONSTERING EN ANALYSERING	8

OVERWEGINGEN

1.	PROCEDURELE ASPECTEN	9
1.1.	GEGEVENS AANVRAGER	9
1.2.	PROJECTBESCHRIJVING	9
1.3.	HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	9
1.4.	VERGUNNINGPLICHT	9
1.5.	BEVOEGD GEZAG	10
1.6.	BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	10
1.7.	PROCEDURE	10
2.	TOETSINGSKADER MILIEU	10
2.1.	INLEIDING	10
2.2.	TOETSING	11
2.3.	CONCLUSIE	12

VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.3 Registratie

1.3.1a

Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning en de aanvraag met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

- a. de dagelijkse registratie van de voorraad, uitgesplitst en gesommeerd per categorie, zoals genoemd in voorschrift 1.4.2 hieronder;
- b. alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en de bijbehorende aanvragen en meldingen;
- c. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
- d. een overzicht van alle veiligheidsinformatiebladen, gekoppeld aan de bijbehorende omschrijvingen in het voorraadbeheerssysteem;
- e. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
- f. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.

Toelichting: Mag ook digitale registratie zijn.

1.3.2a

De documenten genoemd in voorschrift 1.3.1a onder a, e en f moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.4 Maximaal aanwezig aan gevaarlijke stoffen

1.4.2

Van de gevaarlijke stoffen, die vallen onder een CLP-klasse mag niet meer in de inrichting aanwezig zijn dan de hoeveelheden vermeld in onderstaande tabel:

Categorie	Maximale opslag in ton
H1	1
H2 en H3 (totaal)	25
P2	0,5
P5a	0,5
P5b	5
P5c	5
P7	0,5
P8	0,77
E1	65
E2	65

3 EXTERNE VEILIGHEID

3.1 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen tot 10.000 kg (PGS 15 opslagen)

Algemeen

3.1.1 (ongewijzigd)

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en of gevaarlijk afval waar de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" 2016 versie 1.0 (september 2016) toeziet mag alleen op de daarvoor bestemde plaatsen (als aangegeven op de tekening "Activiteitentekening milieuvergunning", d.d. 10-02-2017 revC) plaatsvinden.

Opslagvoorzieningen anders dan brandveiligheidskasten

3.1.2 (ongewijzigd)

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016)) moet in de speciaal daarvoor bestemde buitenplaats plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.3, 3.4.4, 3.8, 3.9 en 3.19.

3.1.3 (ongewijzigd)

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorie 4.1 verpakkingsgroep II en III dient aanvullend te voldoen aan voorschrift 8.5.2, zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016)).

Opslag SeOn

3.1.4a

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën 8 verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar en/of 9 zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016)) mag ook in het speciaal daarvoor ingerichte deel van ruimte 40.09 plaatsvinden. Deze opslagvoorziening moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met bijzondere aandacht voor voorschrift 3.2.11 en 3.2.12, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.3, 3.4.4., 3.8, 3.9 en 3.19.

3.1.4b

In de opslag SeOn mogen de volgende hoeveelheden stoffen worden opgeslagen:

- Opslag SeOn: maximaal 1000 liter, ADR 8 en 9 zonder bijkomend gevaar;
- BVOK SeOn: maximaal 250 kg, hoofdzakelijk ADR klasse 3 (geen ADR 5.1).

Opslag brandveiligheidskasten

3.1.5 (ongewijzigd)

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016)) moet in de speciaal daarvoor bestemde kast plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van paragraaf 3.3 van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn.

3.2 Werkvoorraden

3.2.1a

Het klaarzetten van de dagvoorraden of directe werkvoorraden gevaarlijke stoffen die vallen onder de werkingssfeer van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016)) in de productiegebouwen mag alleen plaatsvinden op speciaal daarvoor bestemde en gemarkeerde plaatsen. De werkvoorraad bestaat uit:

- Flocculant (27 kg);
- Zuren (IJzerchloride, zoutzuur (1250 kg);
- Kasten in laboratorium met klein-verpakking;
- Eén dagvoorraad onaangebroken verpakkingen en één aangebroken verpakking per te onderscheiden type gas of gevaarlijke stof;
- Eén volle en één deels gevulde multibox per type afvalstof.

5 AFVALWATER

5.1 Algemeen

5.1.1a

Het te lozen afvalwater mag, naast de afvalwaterstromen, die onder het Activiteitenbesluit vallen en het effluent van de grondwaterzuivering, uitsluitend bestaan uit de volgende waterstromen en mag uitsluitend via de in onderstaande tabel en in bijlage 1 vastgelegde meet-/lozingspunten geloosd worden:

Tabel 1. Soorten (afval)waterstromen en meet-/lozingspunten.

Nr.	Afvalwaterstroom	Meetpunt (intern lozingspunt)	Lozingspunt-nummer (op gemeenteriool)
1	Effluent van de AWZI/ONO	Eindput 2	
2	Condenswater compressoren		
3	Regeneratiewater onthardings- / RO-installatie		
4	Totale afvoer naar gemeenteriool		A

5.2 Lozingseisen

5.2.4a

In het afvalwater gemeten ter plaatse van lozingspunt A ((verzamelpunt gemeentelijk riool) zie bijlage 1) mag het gehalte de waarden van de in onderstaande tabel genoemde stoffen niet overschrijden.

Tabel 2 meet/lozingspunt

Stof	Max. concentratie in volume proportioneel etmaalmonster in mg/l
Som chroom, koper, lood, nikkel en zink	2,5
Chroom (VI)	0,1
Zilver	0,5
BTEXN	0,1
Vluchtige chloorkoolwaterstoffen (vluchtige CKW)*	0,1

*som van de gehalte aan dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, 1,1,1- trichloorethaan, 1,1,2- trichloorethaan, 1,1-dichloorethaan, 1,2- dichloorethaan, 1,2-dichlooretheen (cis) en 1,2-dichlooretheen (trans).

Als de waarden zijn vastgesteld in steekmonsters mogen de in bovenstaande tabel genoemde waarden met een factor 3 worden verhoogd.

5.2.5a

In het afvalwater gemeten ter plaatse van lozingspunt A naar het gemeentelijk stelsel mag het gehalte de waarde van in onderstaande tabel genoemd stof niet overschrijden.

Tabel 3. meet/lozingspunt

Stof	Concentratie in enig steekmonster in mg/l
Minerale olie	300

5.2.6

In het afvalwater ter plaatse van meetpunt 2 (effluent AWZI/ONO-installatie, zie bijlage 1) mag de maximale sulfaatconcentratie in volume proportionele etmaalmonsters het gehalte van 800 mg/l niet overschrijden.

5.3 Controlevoorziening

5.3.1a

Het te lozen afvalwater, ter plaatse van meetpunt 2 zoals bedoeld in voorschrift 5.1.1a, dient een controlevoorziening te passeren, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden en die te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk is.

5.3.2a

Het te lozen afvalwater ter plaatse van lozingspunt A naar het gemeentelijk stelsel dient een controlevoorziening te passeren, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden en die te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk is.

5.4 Verplichting tot meting, bemonstering en analysering

5.4.1a

Het te lozen afvalwater, afgevoerd via meetpunt 2, dient 4 keer per jaar door of namens vergunninghouder door representatieve bemonstering op het gehalte aan chroom, koper, lood, nikkel en zink alsmede, chroom (VI), zilver, BTEXN (benzeen, toluen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen) en vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen te worden gecontroleerd. Tussen twee bemonsteringen dienen tenminste 10 weken verstreken te zijn.

5.4.2a

Het te lozen afvalwater, afgevoerd via lozingspunt A dient 2 maal per jaar door of namens vergunninghouder door representatieve steekbemonstering op het gehalte aan sulfaat te worden gecontroleerd.

5.4.3a

De afvalwaterhoeveelheid, die wordt geloosd via meetpunt 2 dient dagelijks aan de hand van de afvoer, gemeten met een watermeter door of namens vergunninghouder te worden vastgesteld en geregistreerd.

5.4.5a

De analyseresultaten van de controles zoals bedoeld in de voorschriften 5.4.1a en 5.4.2a dienen een maal per jaar aan het bevoegd gezag te worden gerapporteerd.

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 13 mei 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Veco B.V aan de Karel van Gelreweg 22 in Eerbeek.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven. Het betreft het aanpassen van de opslag gevaarlijke stoffen. Door deze aanpassing komt de BRZO-status van het bedrijf te vervallen. Daarnaast vraagt Veco om een aantal voorschriften te verduidelijken. De aanvraag heeft betrekking op Karel van Gelreweg 22 in Eerbeek. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de in de Wabo omschreven activiteit milieuneutraal veranderen.

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 6965933;
- Toelichting op de aanvraag milieuneutraal Wabo Veco; Bilfinger Tebodin Netherlands B.V; kenmerk 56465, doc 3312001 d.d. 10 mei 2022;
- Bijlage 1 kadasterplan;
- Bijlage 2 Machtiging OLO;
- Bijlage 3 Plattegrondtekening;
- Bijlage 4 Rioleringsplan;
- Bijlage 5 Seveso toetsing d.d. 26 juli 2022;
- Aanvullende bijlage Stoffenlijst ADR en CLP d.d. 26 juli 2022;
- Brief aanvulling op milieuneutrale melding d.d. 26 juli 2022.

1.3. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning Wabo	13 september 2018	W.Z16.001720.02	Revisie
Ambtshalve wijziging	11 februari 2021	W.Z19.108595.01	Voorschriften energie

1.4. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
12.1	Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot dan wel behandelen van de oppervlakte van metalen of metalen voorwerpen.
12.3 onder g	Inrichtingen voor het aanbrengen van metaallagen met cyanidehoudende baden, met een totale badinhoud van meer dan 100 liter.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 2.6 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Het betreft een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Om die reden is sprake van een vergunningplichtige inrichting, volgens het bepaalde in Bijlage I, onderdeel B, artikel 1, onderdeel a van het Bor.

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, waardoor het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Na het in werking treden van dit besluit is het is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 niet meer van toepassing en wordt de gemeente Brummen het bevoegd gezag voor dit bedrijf.

1.6. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 27 juni 2022 in de gelegenheid gesteld om tot vier weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 27 juli 2022. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is vier weken opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.officielebekendmakingen.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennisgegeven op internet www.officielebekendmakingen.nl.

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

– Afvalwater

Vergunninghouder heeft gevraagd een aantal voorschriften anders te redigeren, waardoor deze duidelijker en werkbaarder voor vergunninghouder worden. Ook worden daarmee een aantal administratieve vergissingen rechtgezet. De huidige benoeming van meet- en lozingspunten in combinatie met de bijbehorende tekening is namelijk niet eenduidig.

Wij hebben de voorgestelde wijzigingen beoordeeld en kunnen daar grotendeels mee instemmen. Er is geen sprake van een verandering van de inrichting of inhoudelijke verandering van de eisen van de voorschriften.

Wij trekken de voorschriften 5.1.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 en 5.4.5 uit de revisievergunning in en vervangen deze door de voorschriften in hoofdstuk 5 in deze vergunning. Voorschrift 5.1.1a hebben we anders geformuleerd dan voorgesteld. Het voorschrift gaat alleen over de afvalwaterstromen, die niet onder het Activiteitenbesluit vallen. Dit hebben we in de voorschrifttekst verduidelijkt.

– Externe veiligheid

Vergunninghouder heeft een beoordeling uitgevoerd van de gevaarlijke stoffen en wil enkele wijzigingen in het gebruik van opslagvoorzieningen doorvoeren.

De hoeveelheid gevaarlijke stoffen die nu worden aangevraagd leidt ertoe, dat de hoeveelheid stoffen met CLP-classificering verminderd wordt, en dat de lage drempel uit het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) niet meer wordt overschreden.

Wij hebben de stoffenlijst getoetst en kunnen ons daarin vinden. Om te borgen dat de drempel niet alsnog wordt overschreden hebben wij een registratieverplichting van de aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgenomen in dit besluit.

De toegestane hoeveelheden gevaarlijke stoffen hebben we vastgelegd in voorschrift 1.4.2. Tabel 3 van voorschrift 1.4.1 wordt ingetrokken.

De hoeveelheden moeten worden geregistreerd. De registratieverplichting hebben we vastgelegd in voorschrift 1.3.1a.

Daarnaast verzoekt Veco ook, om een aantal wijzigingen door te voeren in de voorschriften. Het gaat hier om een beperkte uitbreiding van de werkvoorraden en om een tekstuele verduidelijking, die beter aansluit bij de werkwijze binnen de inrichting. Er mag nu een dagvoorraad aanwezig zijn, zodat er voldoende werkvoorraad aanwezig, als het magazijn gesloten is buiten de dagperiode.

Wij kunnen daarin meegaan. De eisen voor de opslagen blijven voldoen aan de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS15) "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" versie 1.0, september 2016 (PGS15).

Wij trekken de voorschriften 3.1.4 en 3.2.1 uit de revisievergunning in en vervangen deze door de voorschriften 3.1.4a, 3.1.4b en 3.2.1a in hoofdstuk 3 in deze vergunning.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.1. Toetsing milieueffectrapport

De voorgenomen verandering wordt niet genoemd in Onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Voor de voorgenomen verandering geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r. beoordelingsplicht.

2.2.2. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Vanwege het verkleinen van de opslag van gevaarlijke stoffen die het gevolg is van deze wijziging, is na het in werking treden van dit besluit, het bevoegd gezag voor de inrichting de gemeente Brummen.

