



Linkergevel
Blok A

Voorgevel
Blok A

Voorgevel
Blok B

Rechtergevel
Blok B

Gevel 1	Materialen	Kleur
Gevel Plint	- Steenstrip(st)	- Grouweel
Gevel hoofd	- Steenstrip	- Grouweel
Kozijnen	- Kunststof	- Antraciet
Ramen/deuren	- Kunststof	- Antraciet
Dak - helling	- Pannen	- Antraciet
Dak - plat	- EPDM	- Grijs
Beglazing	- HR++	- Transparant
Muuraafdekker	- Hardsteen	- Geschuurd mat
Onderdorpel	- Hardsteen	- Geschuurd mat

Gevel 2	Materialen	Kleur
Gevel Plint	- Hardsteen	- Geschuurd mat
Gevel hoofd	- Hout	- vergrijsd
Kozijnen	- Kunststof	- Antraciet
Ramen/deuren	- Kunststof	- Antraciet
Dak - helling	- Pannen	- Antraciet
Dak - plat	- EPDM	- Grijs
Beglazing	- HR++	- Transparant
Dakrand	- Zink	- Grijs

Gevel 3	Materialen	Kleur
Gevel Plint	- Hardsteen	- Geschuurd mat
Gevel Plint2	- Stuc	- wit (geverfd)
Gevel hoofd	- Steenstrip	- Wit
Kozijnen	- Kunststof	- Antraciet
Ramen/deuren	- Kunststof	- Antraciet
Dak - helling	- Pannen	- Antraciet
Dak - plat	- EPDM	- Grijs
Beglazing	- HR++	- Transparant
Dakrand	- Zink	- Grijs

Gevel 4	Materialen	Kleur	Voeg
Gevel Plint	- Steenstrip (st)	- Rood/bruin	donker
Gevel hoofd	- Steenstrip	- Rood/bruin	Licht
Kozijnen	- Kunststof	- Wit	
Ramen/deuren	- Kunststof	- Antraciet	
Dak - helling	- Pannen	- Antraciet	
Dak - plat	- EPDM	- Grijs	
Beglazing	- HR++	- Transparant	
Boelidelen	- Red Cedar	- Wit	

Gevel 5	Materialen	Kleur	Voeg
Gevel Plint	- Steenstrip	- Grouweel	donker
Gevel hoofd	- Steenstrip	- Rood/bruin	Licht
Kozijnen	- Kunststof	- Wit	
Ramen/deuren	- Kunststof	- Antraciet	
Dak - helling	- Pannen	- Natuurrood	
Dak - plat	- EPDM	- Grijs	
Beglazing	- HR++	- Transparant	
Dakafdekker	- Zink	- Grijs	



Rechtergevel
Blok A

Achtergevel
Blok B

Achtergevel
Blok A

Linkergevel
Blok B

Bouwkundig Renvoor

Algemeen

- Maten in het werk te controleren en vergelijken met overige tekeningen
- Hoofddraagconstructie 60min. brandwerend op bezijken volgens NEN 6065/6066
- Constructies en installaties in principe aangegeven. Definitieve uitvoering volgens nadere berekeningen/tekeningen
- constructie/installateur/adviseur en fabrikant
- Alle doorgangen naar verblifgebieden min. 850x2300mm
- Gekoppelde 220V rookmelder conform NEN 2555 en voorzien van noodstroomvoorziening
- Hang- en sluitwerk uitvoeren volgens PKM (Politie Keurmerk)
- Sanitaire ruimtes geheel betegeld

Vloerafscheiding (afd. 2.3)

- minimaal 1m hoog
- tussen vloer en afscheiding horizontaal geen opening breder dan 0,1m
- openingen in afscheiding niet breder dan 0,2m

Beperking van het ontwikkelen van brand en rook (afd. 2.9)

- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1 - voor de bovenzijde van een vloer, en een trap die grenst aan de binnenlucht voldoet aan rookklasse s1f en brandklasse Df, beide bepaald volgens NEN-EN-13501-1.
- De bovenzijde van een dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.
- Ramen/deuren binnen 2m van de perceelsgrens, 30min. brw. en diffus uitvoeren.

Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw (afd. 3.1)

- een uitwendige scheidingconstructie van een verblif gebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwerend met een minimum van 20 dB.

Scheidingswand woningen (Art 3.17)

- Karakteristieke lucht-geluidsniveau tussen een besloten ruimte en een verblifgebied is ten minste 52dB. Tussen ruimten die geen verblifgebied zijn geldt een lucht-geluidsniveauverschil van ten minste 47dB.
- Contact-geluidsniveau voor de geluidsoverdracht is niet groter dan 54dB (Art. 3.17.2 en tabel 3.15 van het bouwbesluit en NEN 5077)

Bescherming tegen geluid van installaties (afd. 3.2)

- Een toilet met water spoeling, een kran, een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of warmtegewinning, een warmwater toestel veroorzaakt een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.

Wering van vocht (afd. 3.5)

- een uitwendige scheidingconstructie van een verblifgebied, een toilet ruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.
- wanden toelustruimte wor den minimaal betegeld tot 1,2 m. boven vloer.
- wanden badruimte worden minimaal betegeld tot 2,1 m. boven vloer.

Luchtverversing (afd. 3.6)

- een verblifgebied, een verblifruimte, een toilet ruimte, een badruimte hebben een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit.
- de toevvoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblifgebied een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s.

Zelfde Perceel (afd. 3.9)

- Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, geplaatst buiten de uitwendige scheidingconstructie. Veroorzaakt naar naastgelegen woonfunctie op hetzelfde perceel een geluidsniveau niet hoger dan 40dB.

Energiezuinigheid (afd. 5.1)

- De volgens NEN 2686 bepaalde lucht volumestroom van het totaal aan verblifgebieden, toilet ruimten en badruimten van een gebruiksfunctie is niet groter dan 0,2 m³/s.

Verlichting (afd. 6.1)

- De verlichtingsinstallatie dient te voldoen aan afdeling 6.1 verlichting.

Voorziening voor afnemen en gebruiken van energie (afd. 6.2)

- elektriciteitsvoorziening moet aanwezig zijn in de gebruiksfunctie.
- de voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan NEN 1010.

Wetervoorziening (afd. 6.3)

- Drinkwatervoorziening moet aanwezig zijn in de gebruiksfunctie.
- Een voorziening voor drink- en warmwater voldoet aan NEN 1006

Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater (afd. 6.4)

- De afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater moet qua capaciteit, licht- en waterdichtheid worden uitgevoerd conform NEN 3215.

Verankeringen: (algemene opmerking)

- De balken, muurplaten, zelltragende dakelementen e.d. verankeren met de juiste verz. stalen balkankers, muurplaat- en opwasankers
- Houten constructiedelen onderling verbinden met BAT-ijzers.
- Voor bevestiging de nodige passende blankstalen, verz. stalen, RVS en/of koperen nagels, slagchroeven, schroeven, houtdraad bouten, slotbouten met ring, moer en/of pluggen toepassen.

Verdieplagsvloeren woningen (Art 3.17)

- Karakteristieke lucht-geluidsniveau Karakteristieke lucht-geluidsniveauverschil voor de geluidsoverdracht is niet kleiner dan 52 dB

- Contact-geluidsniveau voor de geluidsoverdracht is niet groter dan 54dB (Art. 3.17.2 en tabel 3.15 van het bouwbesluit en NEN 5077)

Gemeente Texel .txl

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Texel, zaaknummer: 3150530 kenmerk document: Bijlage 8/24 namens de burgemeester en wethouders van Texel,
de heer F. Galarce Morales, teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Architectenburo
VEEGER

Vergunning

Project: Nieuwbouw Appartementen Burgwal te Den Burg	Opdrachtgever:	Werk: 2036
Onderdeel: Gevels Achtergevel, Linkergevel, Rechtergevel, Voorgevel, Renvoien	Datum: 2022-07-27 Getekend: BB Schaal: 1:100	Tekening: 20.2
www.veeger.nl	info@veeger.nl	0222-314037
	Kogestraat 43	1791 EP Den Burg
	Formaat: A1	Kvk 57351970