

**Bergs Advies B.V.**

Leveroyseweg 9a  
6093 NE Heythuysen

Telefoon (0475) 49 44 07  
Fax (0475) 49 23 63  
E-mail [info@bergsadvies.nl](mailto:info@bergsadvies.nl)  
Internet [www.bergsadvies.nl](http://www.bergsadvies.nl)

BIC code: RABONL2U  
IBAN: NL76RABO0144217414  
K.v.K. Roermond nr. 12065400  
BTW nr. NL817604844B01



Het college van Burgemeester en  
Wethouders van de gemeente Nederweert  
Postbus 2728  
6031 VR Nederweert

Datum: 4 februari 2022  
Betreft: Aanleveren aanvullende gegevens 2021

Contactpersoon: [REDACTED]  
Ons kenmerk: BO-2022-005346  
Uw kenmerk: 2021-017903

Geacht College,

Hierbij ontvangt u naar aanleiding van uw brief met kenmerk Z/21/038095 met het verzoek om aanvullende informatie de betreffende informatie. Hieronder staat een antwoord of reactie op uw vragen weergegeven.

1. Milieu

- In paragraaf 2.5.1 zijn in de tekst duidelijk de dieraantallen in de stallen weergegeven. De eerder ontbrekende dieraantallen van stal 1 en 4 zijn toegevoegd.
- Onderbouwing 2.7 en 2.8 het waterverbruik stijgt doordat er luchtwassers op stal 1 en 4 worden geplaatst. Daarnaast is er een toename van dieren en gebouwen waardoor het gebruik van drinkwater en reinigingswater stijgt.
- De berekeningen zijn uitgevoerd met V-Stacks vergunning 2020, dit stond alleen verkeerd weergegeven in de titel van de geurberekeningen.
- Laarderkapeldijk 1 is toegevoegd als geur gevoelig object.

2. Bestemmingsplan/RO

- Dit is aangepast in paragraaf 4.1.1.
- De dakoversteek komt te vervallen de luchtinlaat wordt middels lamellen in de gevel gerealiseerd. de afstand tot de zijdelinkse perceelsgrens bedraagt dus 5m.
- Bij de luchtwasser wordt een plat dak gerealiseerd, dit is omschreven in paragraaf 3.1.1.
- De nieuwe stal wordt gerealiseerd op het maaiveld, maar er is geen sprake van een hemelwater infiltratiebekken op de plaats waar de nieuwe stal wordt gerealiseerd. Het hemelwater infiltreert op het maaiveld. Het hemelwater van de nieuwe stal en de nieuwe verharding wordt geïnfiltreerd in de bodem en zuidoosten van de locatie ter hoogte van de mestlo's en stal 1. Verdere toelichting van de hemelwaterparagraaf wordt toegevoegd bij de vergunningaanvraag. Er zal voldaan worden aan de bergingseis van 100mm/m<sup>2</sup>.

3. Milieutekening

- De plaats voor de hemelwatervoorziening en de wijze waarop de dakvlakken zijn aangesloten op de hemelwaterinfiltratievoorziening zijn aangegeven op de gewijzigde milieutekening.
- De erfverharding is weergegeven op tekening en betreft voor een groot gedeelte betonplaten/ stelconplaten.
- Het "mest" bouwwerk wat aanwezig is binnen de inrichting betreft een poetsplaats voor vrachtwagens. Deze is nu op de tekening weergegeven. De poetsplaats is 6x6meter en er zit een afschot in van 30cm. Achter in de poetsplaats is een vuilwaterpomp welke het vuil water naar de mestlo wordt gepompt. Voor in de spoelplaats wordt hemelwater afkomstig van de



betonverharding opgevangen in een straatkolk welke aangesloten is op de hemelwater infiltratie voorziening.

- De nummering van de silomixers is op de milieutekening gewijzigd. De aansluiting van de mestmixers is vast en niet te openen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



Adviseur milieu