

Programma van Eisen

WELVAARTS
ELEKTROTECHNIEK DOMOTICA BEVEILIGING

Programma van Eisen Ontruimingsinstallatie

ten behoeve van Martha Flora, Breda

Datum 17-2-2022
Referentie 22.02.002
Project 210006.30 Martha Flora Breda Brandmeldinstallatie
Behandel door

Branddetectiebedrijf
Welvaarts Elektro BV
De Schakel 3
5261 LL VUGHT

 www.welvaarts.nl



Gemeente Breda

Bijlage bij besluit
Z2022-002599-V01
22.02.002

Ven L

Pagina 1 van 6

PVE ONTRUIMINGSINSTALLATIE

Programma van Eisen

WELVAARTS
ELEKTROTECHNIEK · DOMOTICA · BEVEILIGING

1. Gegevens		<i>Invullen door PvE-opsteller</i>
Document Nummer:	22.02.002 Gekoppeld aan PVE brandmeldinstallatie met documentnummer: 22.02.001	
Bouwwerk:	Naam: Martha Flora, Breda Gebruikersfunctie: Woonfunctie voor zorg Conform bouwbesluit 2012 Bijlage 1: Woonfunctie, Woonfunctie voor zorg; Groepszorgwoning voor 24-uurs zorg. (Volledige Bewaking, met doormelding RAC, melding naar zusterpost en inspectie certificaat). Adres: Heuvelstraat 52A, 4813 GB, Breda	
Datum opmaak:	17-2-2022	
PvE-opsteller:	Welvaarts Elektro BV (afdeling Beveiliging) De Schakel 3 5261 LL, VUGHT	
Omgevingsvergunning:	n.n.b.	
Gebruiksvergunning:	n.n.b.	
Certificering vereist:	Ontruimingsinstallatie type Stil Alarm PZI conform NEN2575:2012 ☒ Ja ☐ Nee Toelichting: Wanneer een brandmeldinstallatie is vereist op basis van artikel 6.2 lid 1 bouwbesluit 2012. Dan is volgens artikel 6.23 lid 4 een CCV-inspectie certificaat voor de ontruimingsinstallatie noodzakelijk.	
Eigenaar / Beheerder:	Naam: Martha Flora Breda BV Adres: Willemsparkweg 92 HS, 1071HM, Amsterdam Telefoon: Contactpersoon: Telefoon: E-mail: Naam Beheerder brandmeldinstallatie: n.n.b.	
Eisende partij(en):	☒ Bevoegde autoriteit Gemeente Breda ☐ Verzekeraar ☐ Eigenaar/Gebruiker	

Programma van Eisen

WELVAARTS
ELEKTROTECHNIEK DOMOTICA BEVEILIGING

1. Gegevens	<i>Invullen door PvE-opsteller</i>
Bijlagen: (documentnaam, -nummer en - datum vermelden) Tekeningnummer: • Geen bijlage voor ontruimingsinstallatie	

2. Eisen ontruimingsinstallatie		<i>Invullen door PvE-opsteller</i>	
NEN §	Omschrijving	Eis	
2575 6.4.1	Type ontruimingssignaal en de wijze van activering		
	Luid alarm: ☐ slow-whoop toonsignaal en gesproken bericht (A-installatie) ☐ Slow-whoop toonsignaal (B-installatie)	BP ☐ ☐	OHM/HBM ☐ ☐
	Stil alarm: ☐ Toonsignaal op geselecteerde plaatsen ☐ Toonsignaal en gecodeerd bericht ☒ toonsignaal op ontvangers van een personenzoekinstallatie	BP ☐ ☐ ☒	OHM/HBM ☐ ☐ ☒
		Toelichting: BP = bedieningspaneel OHM = ontruimingshandmelder HBM = handbrandmelder BM = automatische brandmelder	
2575 14.2	Omvang ontruimingsinstallatie	☒ Het gehele gebouw Ruimten die van een ontruimingsgebied worden uitgesloten: ☒ Eventueel de lift i.v.m. ontvangst PZI in liftkooi	
6.2.2	De taal of talen waarin een bericht moet worden uitgezonden	Alleen gespecificeerd bij een luid alarm A-installatie: ☒ N.v.t.	

Programma van Eisen

WELVAARTS
ELEKTROTECHNIEK · DOMOTICA · BEVEILIGING

2. Eisen ontruimingsinstallatie Invullen door PvE-opsteller		
NEN §	Omschrijving	Eis
2575 4.2	Geluidsniveau van toonsig-naal	Vereist geluidsniveau: conform NEN2575 ☒ N.v.t. ☐ Rekening houden met slaapgebieden
2575 4.5.2	Geluidsniveau en verstaan-baarheid van gesproken be-richten	Vereist geluidsniveau: n.v.t. ☐ Rekening houden met slaapgebieden Vereist verstaanbaarheid ☐ Verstaanbaar voor personen met gemiddeld ge-hoor ☐ Gemeten verstaanbaarheid conform NEN-EN-IEC 60849
2575 9.3	Doormelding storingen	☒ Storingen aan de ontruimingsinstallatie dienen te worden doorgemeld aan een PAC. ☐ Storingen aan de ontruimingsinstallatie dienen in-tern te worden doorgemeld aan de 24-uurs aanwezi-ge receptie / zorgpost of anders
2575 4.3	Systeembeschikbaarheid	Alleen gespecificeerd in afwijkende situaties waarbij moet worden afgeweken van de NEN 2575 ☐ % vanwege ☒ 99,7 % (overeenkomstig de NEN2575)
2575 14.3	Alarmeringszones	Afzonderlijke alarmeringszones: ☒ nee, geheel 1 ontruimingszone
2575 15.2.2	Locatie bedieningspaneel	Hoofdbedieningspaneel: ☒ Hoofdentree / brandweeringang ☐ anders: Nevenbedieningspaneel: ☒ n.v.t.
2575 10.2.2	Uitvoering bedieningspaneel	Alleen specificeren wanneer een tekstpaneel niet toe-reikend is ☐ Geografisch paneel ☐ Toelichting:

Programma van Eisen

WELVAARTS
ELEKTROTECHNIEK DOMOTICA BEVEILIGING

2. Eisen ontruimingsinstallatie Invullen door PvE-opsteller		
NEN §	Omschrijving	Eis
Aanvullende eisen: ☐ NEE ☒ JA, zie hieronder: - De ontruimingsinstallatie moet worden aangelegd overeenkomstig de NEN 2575 uitgave 2012 - De ontruimingsinstallatie moet worden opgeleverd overeenkomstig bijlage B van de NEN 2575 uitgave 2012 - Controle, beheer en onderhoud van de ontruimingsinstallatie moet worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 2654-2 Functiebehoud bekabeling dient functiebehoud te zijn gemonteerd conform de richtlijn NPR 2576, 2018. Indien er voor een technische oplossing wordt gekozen, bijvoorbeeld door een ringnetwerk die er voor zorgt dat de transmissie volledig via een andere transmissieweg mogelijk blijft. Dan kan deze bekabeling tot een minimum worden beperkt. - Indien aannames in dit PvE ten onrechte zijn gedaan, ten aanzien van de situatie in het object, dient de opdrachtgever/eigenaar de PvE –opsteller hiervan zo snel mogelijk in kennis te stellen bij de beoordeling van het PvE.		

Programma van Eisen

WELVAARTS
ELEKTROTECHNIEK · DOMOTICA · BEVEILIGING

3. Goedkeuring Invullen door eisende partij(en) en PvE-opsteller		
Partij	Gegevens	Handtekening
Bevoegde autoriteit ☒ Eisende partij	Naam: Gemeente Breda Adres: Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ, Breda Postbus 90156, 4800 RH, Breda Contactpersoon: Datum: / / 2022	
Verzekeraar ☐ Eisende partij	Naam: n.v.t. Adres: Contactpersoon:	
Eigenaar / Gebruiker ☐ Eisende partij ☒ Belanghebbende	Naam: Martha Flora Breda BV Adres: Willemsparkweg 92 HS 1071HM, Amsterdam Contactpersoon: Datum: 17 / 2 / 2022	(
PvE-opsteller	Naam: Welvaarts Elektro BV Adres: De Schakel 3 5261 LL, Vught Contactpersoon: Datum: 17 / 2 / 2022	WELVAARTS ELEKTRO BV De Schakel 3 5261 LL VUGHT Tel. 073-6589000