

OMGEVINGSVERGUNNING

verleend aan: Gasunie Transport Services B.V.

voor: Het plaatsen van een extra verbindingsleiding
en het vervangen van bestaande CV ketels op
aardgas compressorstation Spijk (A-409)

activiteiten: Milieuneutraal veranderen van de inrichting

locatie: Vierhuizerweg 1, Eemshaven

bevoegd gezag: Provincie Groningen

kenmerk bevoegd gezag: GR-VERG-2022-001020

zaaknummer
Omgevingsdienst Groningen: Z2022-008101

verzenddatum: 28 september 2022

BESLUIT

Onderwerp

Op 9 augustus 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Gasunie Transport Services B.V. (verder GTS). Het betreft: plaatsen van een extra verbindingsleiding en het vervangen van bestaande CV ketels op aardgas compressorstation Spijk (A-409) (verder CS Spijk). De aanvraag heeft betrekking op de locatie Vierhuizerweg 1 te Eemshaven, kadastraal bekend als gemeente Uithuizermeeden, sectie M, nummer 281. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 7181665.

Besluit

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen besluit:

1. gelet op artikel 2.1 Wabo, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen op basis van de aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden;
2. dat de vergunning wordt verleend voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e in samenhang met artikel 3.10 lid 3 Wabo);
3. dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning:
 - aanvraagformulier, d.d. 09-08-2022, kenmerk 7181665;
 - bijlage toelichting op aanvraag omgevingsvergunning, d.d. 04-07-2022;
 - Kwantitatieve Risicoanalyse (QRA), CS-Spijk (A-409), Bilfinger Tebodin Netherlands B.V., d.d. 18-07-2022, kenmerk T55568.22-3461002-C;
 - Situatietekening CS Spijk (A-409);
4. dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking op de dag na bekendmaking. Bekendmaking gebeurt door toezending (=verzendsdatum).

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen).

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Groningen,
namens dezen,



Mevrouw N.D. Baars,
Directeur Omgevingsdienst Groningen.

Verzending

Dit besluit is digitaal verzonden naar:

- Gasunie Transport Services B.V.;
- College van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;
- De burgemeester van de gemeente Het Hogeland;
- Veiligheidsregio Groningen;
- Nederlandse Arbeidsinspectie;
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Inhoudsopgave

1. PROCEDURELE ASPECTEN	5
1.1 Publicatie aanvraag	5
1.2 Reguliere procedure en beslistermijn.....	5
1.3 Volledigheid.....	5
1.4 Bevoegd gezag.....	5
1.5 Adviezen.....	5
1.6 Publicatie besluit.....	5
2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	6
2.1 Toetsing aan het bestemmingsplan	6
2.2 Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting	6

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Publicatie aanvraag

Van de aanvraag is kennis gegeven door publicatie op www.officielebekendmakingen.nl.

1.2 Reguliere procedure en beslistermijn

De beslissing op de aanvraag is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 Wabo. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dient op de aanvraag te worden beslist.

1.3 Volledigheid

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op volledigheid. De aanvraag bevat voldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen van het project voor de fysieke leefomgeving. De aanvraag is volledig en is in behandeling genomen.

1.4 Bevoegd gezag

Gelet op de projectbeschrijving en op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage, zijn wij bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

1.5 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering verzonden aan:

- de gemeente Het Hogeland;
- de Veiligheidsregio Groningen.

Naar aanleiding hiervan hebben wij advies ontvangen van de gemeente Het Hogeland. In de inhoudelijke overwegingen is aangegeven hoe wij dit advies bij onze besluitvorming hebben betrokken. Van de Veiligheidsregio Groningen hebben wij geen advies ontvangen.

1.6 Publicatie besluit

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door publicatie op www.officielebekendmakingen.nl.

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1 Toetsing aan het bestemmingsplan

Het aanleggen van de nieuwe koppeling valt binnen het bestemmingsplan “Eemshaven Zuidoost” met de enkele bestemming “Bedrijf – Delfstof–Energiewinning” met gebiedsaanduiding “milieuzone – geluidzonebeheer”. De gemeente Het Hogeland heeft onderhavige verandering getoetst en bevestigd (in een advies op 1 september 2022) dat er geen sprake is van een afwijking van het bestemmingsplan.

2.2 Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting

2.2.1 Omschrijving van de aangevraagde veranderingen

Gasunie Transportservice (GTS) heeft de aanvraag gedaan om een verandering uit te voeren op compressorstation (CS) Spijk (A-409). De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

1. Vanwege de toenemende invoedingscapaciteiten van gas vanuit de Eemshaven is een extra verbindingsleiding nodig om het gas over CS Spijk verder door Nederland te kunnen transporteren;
2. Vervangen van bestaande CV ketels, waaronder het vervallen van de tijdelijke opstelling (containeropstelling met hierin enkele CV ketels opgesteld).

2.2.2 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande omgevingsvergunningen verleend en meldingen gedaan:

Tabel 1 Vergunningen en meldingen

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning (Wet milieubeheer)	10 oktober 2016	654032	Revisie van de vergunning
Melding Activiteitenbesluit	15 februari 2019	–	tijdelijk plaatsen van 4 CV ketels
Milieuneutraal veranderen en het bouwen van een bouwwerk	2 maart 2022	Z2022-000113	plaatsen van een bovengrondse opslagtank

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunning zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

2.2.3 Toetsingskader

In artikel 2.14 lid 5 Wabo wordt bepaald dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) is toegestaan;
- niet m.e.r.-plichtig is, en
- niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Hieronder volgt de toetsing of aan deze voorwaarden is voldaan.

2.2.4 Andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu

Externe veiligheid

Door GTS is een geactualiseerde kwantitatieve risico-analyse (QRA) opgesteld ("QRA CS Spijk (A-409)", d.d. 18 juli 2022, memo nr: T55568.22-3461002-C).

In de QRA is de huidige alsmede de nieuwe situatie voor CS Spijk berekend. Uit deze berekening blijkt dat de veranderingen geen bijdrage leveren aan het plaatsgebonden risico van 10^{-6} per jaar van CS Spijk.

In de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) is opgenomen dat risicoberekeningen uitgevoerd moeten worden met het rekenprogramma Safeti-NL. GTS heeft haar QRA uitgevoerd met dit rekenmodel versie 8.3. De QRA is opgesteld conform de Handleiding risicoberekeningen Bevi versie 4.3 en uitgevoerd met het rekenprogramma Safeti-NL versie 8.3. De resultaten zijn door ons getoetst aan het Bevi en akkoord bevonden.

Lucht

De aangevraagde verandering van de CV ketels valt onder paragraaf 3.2.1. van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moeten de activiteiten van de inrichting gemeld worden. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Overige milieuaspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat bij bovengenoemde milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

De veranderingen zijn niet van invloed op de andere milieuaspecten: geluid, geur, afvalwater, energie, afvalstoffen.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.5 M.e.r.-plicht

De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C of bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999. In de Provinciale Omgevingsverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.

2.2.6 Andere inrichting

Het betreft een inrichting voor de bewerking en compressie van aardgas afkomstig via de Eemshaven voor levering aan de nabijgelegen energiecentrales en het gasnetwerk. Door de voorgenomen veranderingen zal dit niet veranderen.

2.2.7 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.