

Werk **Zonnepanelen op het dak a/d Buitenruststraat 2 te Leiden**

Opdrachtgever **Dhr. R.J.A. de Paauw**

Betreft De opdrachtgever is voornemens om zonnepanelen op het platte dak van de woning aan de Buitenruststraat 2 te Leiden te plaatsen. In de originele situatie heeft op dit platte dak altijd grind gelegen. Uitgaande van een pakket van 5 cm weegt dit 1 kN/m². In de huidige situatie ligt er geen grind meer op het platte dak. In de nieuwe situatie worden er op het platte dak zonnepanelen geplaatst. De zonnepanelen hebben een gewicht van ongeveer 0,2 kN/m². Conclusie: Het toevoegen van de zonnepanelen is geen probleem, omdat het gewicht lager blijft dan het gewicht van het originele grindpakket.

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden
Z/22/3424577
OLO 7187435



Werknummer **10311**
Plaats **Sassenheim**
Datum **28-06-2022**
Constructeur **S. W. Beelen BSc**