



uitvoering: volgens keur Dienst voor het Stoomwezen.

afwerking: na staalstralen, 2 x in de menie spuiten en daarna van een grijze deklaag voorzien, dikte ca 80 micron.

tankgegevens:

inhoud	2500 ltr.
vulinhoud	2125 ltr.
werkdruk	13,8 bar.
eigen gewicht	500 kg.
vulgewicht	1125 kg.

appendages e.d.:

A =	keurplaat.
B =	gasafnamekraan 3/4" Rego 3101 COVT.
C =	metalen beschermkap.
D =	vulaansluiting 1 1/4" Rego 7579.
E =	afblaasveiligheid 1 1/4" Rego 8685.
F =	inhoudsmeter 3/4" Rego rotogauge 2072 C1.
G =	drain 1/2".

SCHAAL:	DATUM	OPMERK.
GET:		
GEZ:		

2500 LTR. PROPANOPSLAGTANK MET APPEND.

Eigendom van de „TANKBOUW”
 ROOTSELAAR B.V., Nijkerk.
 Vermentigvuldigen of mededeling
 aan derden in welke vorm ook is
 zonder schriftelijke toestemming van
 eigenares niet geoorloofd.

TR

„TANKBOUW”
 ROOTSELAAR B.V.
 NIJKERK - HOLLAND

FORM. A4 TEK. No:

P_2500