



Mariënborg 75  
6511 PS Nijmegen  
Telefoon 024-7517700  
E-mail info@odrn.nl

Postadres  
Postbus 1603  
6501 BP Nijmegen

Datum  
17 oktober 2022

Ons kenmerk  
OD50 /  
W.Z22.105185.02 /  
D220920461  
Datum uw brief

Contactpersoon  
  
Telefoonnummer  
024 – 751 7700

Onderwerp  
Goedkeuring UPD

Adres  
Westervoortsedijk 71 G te Arnhem

Op 9 juni 2022 hebben wij van u ontvangen:

- Uitgangspuntendocument Vast opgestelde waterblussystemen (UPD) d.d. 10 mei 2022 (kenmerk: I&BBE1814R001F13);
- Inspectierapport Basisontwerp d.d. 12 mei 2022 (Kenmerk: BSO-3730-15-DSP-DBM-DOA-01-22).

De rapportages zijn door de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (d.d. 15 september 2022, kenmerk: 2022-003543) en ons beoordeeld.

### Besluit

Wij besluiten het door Accsys Technologies B.V. voorgelegde uitgangspuntendocument "Uitgangspuntendocument Vast opgestelde waterblussystemen (UPD) d.d. 10 mei 2022 (kenmerk: I&BBE1814R001F13)" goed te keuren ervan uitgaande dat de in de bijlage gemaakte opmerkingen worden verwerkt.

### Mogelijkheid om bezwaar te maken

In de Bijlage 'Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening' is aangegeven door wie bezwaar kan worden gemaakt en hoe dat moet gebeuren.

Hieronder lichten wij toe hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

### Overwegingen

#### *Situatie*

Het door Royal HaskoningDHV opgestelde uitgangspuntendocument (UPD) brandbeveiliging beschrijft het vast opgestelde waterblusinstallaties (VBB-systeem) en de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie ten behoeve van deel MP4 en MP4 expansion op de site van Accsys Technologies B.V. (Accsys).

Naar aanleiding van wijzigingen binnen de bestaande en nieuw te bouwen productie- en opslagruimten heeft Accsys een nieuw UPD laten opstellen.

### *Beoordeling*

De beoordeling van het UPD heeft plaatsgevonden aan de hand van de beschreven doelstellingen die het VBB-systeem moet kunnen halen, te weten:

- Veilig vluchten;
- Schadebeperking aan mens, milieu en omgeving;
- Beperking uitbreiding van brand (BB2.10) Een snelle uitbreiding van brand wordt voldoende beperkt.

Tevens hebben wij het inspectierapport (d.d. 10 mei 2022, kenmerk: BSO-3730-15-DSP-DBM-DOA-01-22) van het basis ontwerp ontvangen, waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de beoogde doelstelling van het VBB-systeem en de brandmeldinstallatie.

De Veiligheidsregio Gelderland Midden heeft een aantal opmerkingen benoemd, maar die hebben geen invloed op de werking van de installatie. In de bijlage van dit besluit zijn de opmerkingen weergegeven. Bij herziening van het UPD moeten deze opmerkingen worden meegenomen.

### *Conclusie*

Na beoordeling van de het UPD komen wij tot de conclusie dat vastgestelde uitgangspunten van het VBB-systeem voldoende zijn beschreven. De verwachting is dat het beschreven doel van de installatie wordt gehaald. Een voorwaarde is wel dat de opmerkingen in de bijlage "Opmerkingen Veiligheidsregio Gelderland Midden" van dit besluit worden meegenomen bij herziening van het UPD.

### **Conclusie**

Uit het UPD blijkt dat de beschreven doelen, te weten:

- Veilig vluchten;
- Schadebeperking aan mens, milieu en omgeving;
- Beperking uitbreiding van brand (BB2.10) Een snelle uitbreiding van brand wordt voldoende beperkt.

van het aanwezige VBB-systeem en de brandmeldinstallatie voldoende geborgd is.

Uitgangspuntendocument Vast opgestelde waterblussystemen (UPD) d.d. 10 mei 2022 (kenmerk: I&BBE1814R001F13)

### **Vragen**

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met telefoonnummer: 024 – 751 7700.

### **Zaaknummer**

Uw dossier is geregistreerd onder zaaknummer W.Z22.105185.02. Vermeld alstublieft dit nummer, als u contact met ons opneemt.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

## **RECHTSBESCHERMING**

### **INWERKING TREDEN BESLUIT**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

### **PUBLICATIE**

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via [www.gelderland.nl/bekendmakingen](http://www.gelderland.nl/bekendmakingen), via de link Zoeken in bekendmakingen

### **MOGELIJKHEID VAN INZIEN**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar [wabo@odrn.nl](mailto:wabo@odrn.nl).

### **BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie, Gelderland, t.a.v. commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

## BIJLAGE: Opmerkingen Veiligheidsregio Gelderland Midden

### §1.2.2 Afgeleide doelstellingen

- In §1.2.2 van het UPD zijn de afgeleide doelstellingen van het brandbeveiligingssysteem beschreven. In deze paragraaf ontbreekt de afgeleide doelstelling van de aanwezige blusschuimininstallaties: "een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren, signaleren en blussen, binnen de context van het basisontwerp."

*Opmerking: Dit als zodanig toevoegen aan §1.2.2 van het UPD.*

### §2.1 Bedrijfsbeschrijving

- In §2.1 is opgenomen dat het MP4 is gelegen aan de Westervoortsedijk 73 te Arnhem. Dit moet zijn de Westervoortsedijk 73G.

*Opmerking: Dit als zodanig toevoegen aan §1.2.2 van het UPD.*

### §5.4 Detectiezones

- In §5.4 is opgenomen dat de detectiezones moeten worden afgestemd op de zone-indeling van het sprinklersysteem. Uiteraard moeten de detectiezones van de brandmeldinstallaties ook voldoen aan de NEN 2535.

*Opmerking: Dit als zodanig toevoegen aan §5.4 van het UPD.*

### §5.8.2 Brandalarmen

- In §5.8.2 is opgenomen dat Brandalarmen moeten worden doorgemeld naar een Regionale Alarmcentrale (RAC). De reden van doormelding naar de RAC is hier niet opgenomen.

*Opmerking: In §5.8.2 van het UPD dient te worden aangegeven op welke grond een doormelding naar de RAC plaats vindt.*

### §6.11 Alarmeringszones

- In §6.11 is opgenomen dat het ontruimingsgebied in één of meer alarmeringszones moet worden opgedeeld. De alarmeringszone komt overeen met het ontruimingsgebied dat bestaat uit kantoor B6 en overige ruimten (B1 t/m B5, B7 en B8 en proces). Uiteraard moet er ook de mogelijkheid zijn om de gehele inrichting te ontruimen (totaal-ontruiming).

*Opmerking: Dit als zodanig toevoegen aan §6.11 van het UPD.*

### §7.3.1 Algemeen

- In §7.3.1 wordt voor de uitgangspunten met betrekking tot de installaties van het gebouw welke onder de inspectiecertificering vallen verwezen naar hoofdstuk 0. Deze verwijzing naar hoofdstuk 0 is niet correct.

*Opmerking: In §7.3.1 van het UPD de juiste verwijzing opnemen.*

### §7.4.1 Algemeen

- In §7.4.1 wordt voor de uitgangspunten met betrekking tot de brandblusinstallaties van de procesinstallaties welke buiten de inspectiecertificering vallen verwezen naar hoofdstuk 7.4.3. Deze verwijzing is naar hoofdstuk 7.4.3 is niet correct.

*Opmerking: In §7.4.1 van het UPD de juiste verwijzing opnemen.*

### §8.9 Toegang tot het terrein en het gebouw door de brandweer

- In §8.9 is opgenomen dat de brandweer bij brand ongehinderd toegang moet kunnen verkrijgen tot het terrein en de brandweeringang. Hiertoe wordt nabij de hoofdtoegang van het terrein voorzien in een sleutelbuis of -kluis waarin een sleutel aanwezig is waarmee het hek en het gebouw kan worden geopend. Op landelijke niveau is besloten om het brandweersleutelsysteem, als middel om toegang te krijgen tot gebouwen en toegangswegen, niet meer te gaan toepassen. Het brandweersleutelsysteem is vanuit het verleden op heel veel plekken binnen Nederland, als onderdeel, toegepast om de brandweer bij gebouwen en toegangswegen, al dan niet met een automatische doormeldingen, toegang te verlenen. Door regionalisering van de veiligheidsregio's, regelgeving, de (komst van de) Landelijke Meldkamer, verantwoordelijkheidsbepaling en ook de inventiviteit van inbrekers, kunnen de veiligheidsregio's niet langer de verantwoordelijkheid meer

nemen en dragen voor het beheer, registratie en onderhoud van het zogenoemde brandweersleutelsysteem en de daaraan gekoppelde sloten, sleutelbuizen/-kluizen/-depots (en andere hieraan gerelateerde toegangssystemen). De verantwoordelijkheid voor de ontsluiting wordt in dit geval teruggelegd bij de eigenaar/gebruiker, zoals ook in regelgeving is opgenomen. Dit betekent dat het huidige brandweersleutelsysteem als onderdeel van toetreding in nieuwe gebouwen met een verplichte doormelding niet meer wordt geaccepteerd. Ook bestaande gebouwen en toegangswegen welke nog voorzien zijn van toegangssystemen waarin het brandweersleutelsysteem een onderdeel is, zullen gefaseerd de voorzieningen voor toetreding moeten herzien en waar nodig aanpassen met systemen, zoals die ook gaan gelden voor de toekomstige nieuwbouwobjecten die automatisch gaan worden doorgemeld naar de (inter)regionale meldkamer. Voor de bestaande objecten en toegangswegen met een sleutelbuis gaat een overgangsperiode van vijf jaar gelden. Hiervoor ontvangt u nog een brief van de VGGM. De toetreding van de brandweer dient dan op een andere manier geborgd te zijn.

*Opmerking: Indien op basis van dit nieuwe UPD een nieuwe sleutelbuis of -kluis moet worden aangebracht, wordt geadviseerd – gezien bovenstaande – deze niet aan te brengen en in overleg met de VGGM te treden voor een geschikt alternatief. Voor bestaande sleutelbuizen en -kluizen bestaat een overgangstermijn van 5 jaar.*