



ONTWERP MAATWERKBESLUIT

Aanvrager : Huisdierencrematorium Nijmegen-Arnhem
Datum besluit : 20 oktober 2022
Onderwerp : Maatwerkvoorschriften bovengrondse propaangastank
Gemeente / locatie : Nijmegen / Dr. de Blécourtstraat 76 te Nijmegen
Zaaknummer : W.Z21.107501.01
Activiteit(en) : Milieu

ONTWERPBESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN

I. ONDERWERP

Wij hebben op 30 september 2021 een verzoek ontvangen van Huisdierencrematorium Nijmegen-Arnhem om maatwerkvoorschriften te stellen. Het verzoek heeft betrekking op de plaatsing van een bovengrondse propaangastank met een inhoud van 4,8 m³ gelegen aan Dr. de Blécourtstraat 76 te Nijmegen.

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Activiteitenregeling). Op basis van artikel 2.1, tweede lid onder I en artikel 3.28 van het Activiteitenbesluit en artikel 3.29, derde lid van de Activiteitenregeling kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het plaatsen van een bovengrondse propaangastank en het verkleinen van de afstand naar de erfscheiding.

Deze procedure is geregistreerd onder zaaknummer W.Z21.107501.01.

II. BESLUIT

Gelet op artikel 2.1, tweede lid onder I en artikel 3.28 van het Activiteitenbesluit in samenhang met artikel 3.29, derde lid van de Activiteitenregeling zijn wij voornemens, om de bijgevoegde maatwerkvoorschriften te stellen aan Huisdierencrematorium Nijmegen-Arnhem.

Deze maatwerkvoorschriften worden van kracht naast de artikelen van het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling.

III. ONDERTEKENING EN VERZENDING

Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

RECHTSBESCHERMING UITGEBREIDE PROCEDURE, ONTWERPBESLUIT

PUBLICATIE

Dit ontwerpbesluit wordt bekendgemaakt door de Gemeente Nijmegen op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u het beste benaderen via <http://bekendmakingen.nijmegen.nl>.

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

De eerste dag van de ter inzage legging is 25 oktober 2022.

ZIENSWIJZEN

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl, onder vermelding van het zaaknummer W.Z21.107501.01, dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld.

Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

MAATWERKVOORSCHRIFTEN

1 BOVENGRONDSE PROPAAANOPSLAGTANK BINNEN 5 METER VAN ERFSCHIEDING

- 1.1.1 De brandwerende scheiding bestaat uit metselwerk, cellenbeton, beton dan wel ander materiaal mits deze een geheel gesloten wand vormt met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten volgens NEN 6069.
- 1.1.2 De brandwerende scheiding is zodanig geconstrueerd dat het een mechanische stevigheid borgt tegen omvallen, stoten, rukwinden, enzovoort.
De brandmuur moet ten minste 0,5 m hoger zijn dan het reservoir en aan beide zijden minimaal 1 m langer zijn dan het reservoir. De afstand van de brandmuur tot het reservoir voor onderhoud en inspectie is minimaal de helft van de diameter van het reservoir, met een minimum van 1 m.
- 1.1.3 Een brandmuur (met voldoende brandwerendheid, van tenminste 1 meter dikte plus de erfsgrens en grootte) wordt op de erfsgrens geplaatst.
- 1.1.4 De achterliggende ruimte, in het verlengde van de gepositioneerde propaantank, dient vrij te blijven van opslag. Het betreft hier de ruimte welke grenst aan de perceelsgrens.

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Aanleiding

Op 30 september 2021 is een verzoek om maatwerk ontvangen van het Huisdierencrematorium Nijmegen-Arnhem om de plaatsing van een bovengrondse propaanopslagtank binnen 5 meter van de erfscheiding toe te staan bij de vestiging aan Dr. de Blécourtstraat 76 te Nijmegen. Wij beschouwen de aanvraag om maatwerk tevens als een melding Activiteitenbesluit als in artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit.

Voor het cremeren van huisdieren wordt gebruik gemaakt van een Addfield PET-200 Cremator. Deze oven is specifiek ontworpen voor het cremeren van huisdieren. Voor het opstarten van de ovens is een bovengrondse propaanopslagtank nodig voor ondersteuning tijdens het verwarmingsproces.

Omdat de afstand van de propaantank tot de erfgrans minder bedraagt dan de gestelde afstand in de PGS19 zijn maatwerkvoorschriften noodzakelijk (voor het plaatsen van een brandmuur en het verkleinen van de afstand).

1.2. Bevoegd gezag

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen is bevoegd gezag voor het opstellen van maatwerkvoorschriften. Dit volgt uit artikel 2.4, eerste lid, van de Wabo en artikel 8.42 van de Wet milieubeheer.

1.3. Procedure en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

2. TOETSINGSKADER

2.1. Voorwaarden maatwerkvoorschriften

Een algemene voorwaarde voor het mogen stellen van maatwerkvoorschriften is dat deze nodig zijn ter bescherming van het milieu. Dezelfde toets geldt in geval het verzoek tot het stellen van een maatwerkvoorschrift wordt geweigerd.

Bij het stellen van deze voorschriften hebben wij in ieder geval betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
- de met betrekking tot de inrichting en de omgeving waarin deze is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- de voor onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bij Bijlage 2 van de Wet milieubeheer;
- de redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen van het voorschrift.

3. ONTHEFFING BOVENGRONDSE PROPAAANOPSLAGTANK BINNEN 5 METER VAN ERFSCHEIDING

3.1. Wettelijk kader

Het bedrijf Huisdierencrematorium Nijmegen-Arnhem valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de daarbij horende Activiteitenregeling milieubeheer. Er dient (onder meer) te worden voldaan aan artikel 3.28 van het Activiteitenbesluit.

Op basis van artikel 2.1 tweede lid onder I en artikel 3.28 van het Activiteitenbesluit en paragraaf 3.4.1 en artikel 3.29, derde lid, van de Activiteitenregeling kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het plaatsen van een brandmuur.

Volgens de Activiteitenregeling paragraaf 3.4.1 Opslaan van propaan, artikel 3.29, derde lid 3, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift bepalen dat in afwijking van het tweede lid een brandmuur is toegestaan indien redelijkerwijs niet kan worden voldaan aan de interne veiligheidsafstanden uit de PGS 19:2013 versie 1.0 (oktober 2013). Op basis van de PGS19:2013 is het mogelijk om andere maatregelen te nemen waarmee een gelijkwaardige bescherming van het milieu, arbeidsbescherming en brandveiligheid kunnen worden bereikt.

De brandmuur dient te voldoen aan de paragrafen 4.2.4 tot en met 4.2.7 en de voorschriften 4.8.5, 4.8.7 van de PGS19:2013.

3.2. Motivering

3.2.1. Brandwerende scheiding

Het plaatsen van een brandwerende scheiding dient voor het aanpassen en bevorderen van de veiligheid. Als de veiligheidsnormen niet gehaald kunnen worden is een brandwerende muur van belang om de veiligheid te waarborgen.

In artikel 2.1, tweede lid van het Activiteitenbesluit is opgenomen dat onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu wordt verstaan het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen.

In artikel 3.28 van het Activiteitenbesluit is opgenomen dat, met betrekking tot de opstelplaats van een opslagtank met propaan, het vulpunt van een opslagtank met propaan en de opstelplaats van de tankwagten ten opzichte van buiten de inrichting gelegen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten, de in tabel 3.28 opgenomen afstanden in acht worden genomen.

Hierbij gelden de afstanden van het vulpunt en de opslagtank, gerekend vanaf de aansluitpunten van de leidingen alsmede het bovengrondse deel van de leidingen en de pomp bij de opslagtank.

Tabel 3.28 veiligheidsafstanden	Bevoorrading tot en met 5 keer per jaar	Bevoorrading meer dan 5 keer per jaar
Opslagtank met propaan tot en met 5 kubieke meter	10 meter	20 meter

Op grond van artikel 3.29, derde lid van de Activiteitenregeling kan door het stellen van maatwerkvoorschriften worden bepaald dat het plaatsen van brandwerende scheidingen volgens de PGS19:2013 gestelde eisen is toegestaan.

4. CONCLUSIE

Wij besluiten voor Huisdierencrematorium Nijmegen-Arnhem maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot het plaatsen van een bovengrondse propaanopslagtank, te weten 4,8 m³, binnen 5 meter van de erfgrans en 3 meter van een kwetsbaar object. Met dit maatwerkbesluit zijn er voorschriften vastgesteld voor het beschermen van de omgeving.