

Aanvraag bouwvergunning – toelichting Rapenburg 108

Opdrachtgevers Yang Fan en Frederic Haessig

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

Wabo Z/22/3409585



Op verzoek stuur ik de volgende extra documenten toe:

1. Foto van de binnenzijde van het raam vanuit de slaapkamer aan de zijde waar de meeste geluidsoverlast vandaan komt.



2. Foto's vanuit de binnenzijde waar de nieuwe ramen komen aan de geluidsluwe zijde van de woning.



3. Werkomschrijving van het plaatsen van het isolatieglas. Hoe wordt dit bevestigd en welk materiaal wordt er gebruikt voor het profiel? Is het nog te openen om onderhoud aan het raam mogelijk te maken?

Het achterzetraam van gelaagd geluidsisolerend glas wordt in een aluminium frame op de belegstukken van het bestaande kozijn aangebracht. Het aluminium lijstwerk is zo gemaakt dat het nieuwe raam naar de binnenzijde toe is te openen. De afmeting van het glas is 950x2139 mm in één vlak.

Ik heb de documentatie toegevoegd van het profiel met de scharnieren er bij. Het gaat om het profiel P2.

4. Een werkomschrijving dient te worden aangeleverd, het toepassen van een verholten latei en minimale vensterbank komt het monument ten goede.
- Vóór het maken van de sparing de bovenliggende vloer stempelen en met sloffen afsteunen op de vloer van de slaapruimte.
 - De sparing aan de buitenzijde inzagen op lagenmaat, en de stenen zorgvuldig uitnemen. In de sparing de zelfdragende betonnen buiten latei plaatsen met krimpvrije mortel. Voegwerk rondom als bestaand herstellen.
 - Vervolgens de snede aan de binnenzijde van de gevel inzagen. Daarna de zelfdragende binnenste latei plaatsen. Stucwerk rondom op het gehele wandvlak opnieuw aanbrengen en sauzen.
 - Het verholten houten kozijn met aluminium raam met 24 mm isolerende beglazing passend in de gemaakte sparing plaatsen. Kozijn donkergroen afwerken als bestaande kozijnen.
 - Op de onderste zaagsnede een geschuurde hardstenen vensterbank aanbrengen voorzien van waterhol, afmeting doorsnede 106 x 30 mm. Overstek neus 20 mm.