

WATERVERGUNNING

Z-22-087677/D-22-062204



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning : 7 november 2022
Datum aanvraag : 7 oktober 2022
OLO-nummer : 7309437
Procedure : Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd : Nee
Procedure opgeschort : Nee
Aanvrager : Evides Regio Rijnmond Zuid, Jan van der Heijdenstraat 27, 3261LE Oud-Beijerland
Gemachtigde : Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439MT Nieuwegein
Locatie activiteit : Vermeerlaan 2, 3141 XP MAASSLUIS
Aanvraagnaam : "414513 HHVD Vermeerlaan 2"
Referentiecode : PR002212-0052 Laan 1940-1945 Frans Halslaan

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In Maassluis nabij de Vermeerlaan gaat het drinkwatertransportnetwerk verbeterd worden op een aantal punten. De verbetering bestaat uit het vervangen van oude leidingen en daarmee ook de sanering van toegepast asbest-cement. Dit materiaal vormt een mogelijk risico voor de volksgezondheid en drinkwaterbedrijven zetten zich in voor de sanering van dit materiaal toegepast in drinkwatertransportleidingen. Als beheerder van het drinkwatertransportnetwerk voert Evides deze werkzaamheden uit.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsnota Drijvende objecten (2012);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

De werkzaamheden hebben voor een groot deel geen betrekking op het watersysteem en/of waterstaatswerken. Nabij de Vermeerlaan en iets verder hier vandaan bij de Laan 1940-1945 worden het watersysteem en waterstaatswerken betrokken.

Leidingen onder primaire polderwatergang

Het gaat op deze locatie om een primaire polderwatergang (code-ID: POL11801090) waaronder een bestaande Ø400 mm PVC-drinkwaterleiding ligt die verwijderd moet worden. Hiervoor in de plaats komt in de directe omgeving een nieuwe Ø315 mm HPE-drinkwaterleiding. Hierbij moet opgemerkt worden dat het waterpeil zoals aangegeven op de tekening "Maassluis Laan 1940-1945 / Frans Halslaan TL 85.03 DETAILBLAD 2" foutief is en dat een waterpeil van -2,05 mNAP aangehouden moet worden. De nieuwe leiding onder de primaire polderwatergang moet alsnog op een 1,30 m afstand onder de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam aangelegd worden.

De werkzaamheden worden in de natte uitgevoerd met behulp van stalen keerschotten. Het verwijderen en aanbrengen van de leidingen gaat naar verwachting 4 dagen tijd in beslag nemen. Voor Delfland is het beschikbaar en bedrijfszeker hebben van deze watergang van essentieel belang voor het waterbeheer in deze omgeving. De omgeving van de werkzaamheden is stedelijk gebied, moet drooggehouden worden, en de betreffende primaire polderwatergang is een hoofdafvoer richting het gemaal verderop bij De Wippersmolen. De primaire polderwatergang heeft een geringe waterdiepte (leggerdiepte = 25 cm). Het gemaal wordt frequent aangesproken in perioden met neerslag zoals bijvoorbeeld tijdens de herfst en in ieder geval in de winter. Het gedeeltelijk afdammen van de watergang is daarom een te groot risico en maakt het toepassen van een (risico)beheersmaatregel noodzakelijk.

De beheersmaatregel hier is het toepassen van een waterpomp met een pompcapaciteit van 10 m³/minuut, in te stellen op het automatisch functioneren bij een peilverschil van +0,05 m of -0,05 m peilverschil, die het oppervlaktewater uit de richting van Het Scheur in de richting van de A20 Rijksweg pompt. Deze werkzaamheden moeten vooraf gemeld worden bij Delfland en tijdig voorzien zijn van een werkplan. Dit is van belang voor het dagelijks (water)beheer en onderhoud van het watersysteem.

Medegebruik primaire polderwatergang

Naast werkzaamheden in deze primaire polderwatergang (code-ID: POL11801090) is in de voorgestelde werkzaamheden ook sprake van medegebruik door middel van een drijvend object, omdat de watergang gebruikt gaat worden om een drinkwaterleiding klaar te leggen. Het is de bedoeling dat deze leiding ter vervanging in een bestaande drinkwaterleiding getrokken wordt ("relinen") en men heeft daarvoor werkruimte nodig.

Voor deze werkzaamheden wordt uitgegaan van een verblijfsduur in de watergang van 12 dagen met een leidinglengte van maximaal circa 340 m in de natte, op een totale leidinglengte van 440 m, van het materiaal HPE en met een leidingdiameter van Ø315 mm. Gezien de leiding drijvende wordt gehouden in een watergang met een wisselende watergangbreedte tussen de 2,6 m en de 4,0 m is het effect beperkt op de waterdoorstroming.

De watergang wordt niet gebruikt als vaarwater, waardoor dit aspect verder niet meegewogen wordt. Wel moeten deze werkzaamheden vooraf gemeld worden bij Delfland en tijdig voorzien zijn van een werkplan. Dit is van belang voor het dagelijks (water)beheer en onderhoud van het watersysteem.

Duikers Laan 1940-1945

Langs de Laan 1940-1945 worden 2 stuks open □800 mm (vierkante) duikers gepasseerd (code-ID duikers: 11800060 en 11800404)(code-ID watergangen: POL11801015 en POL11801520). De bestaande Ø340 mm asbest-cementdrinkwaterleiding ligt boven deze duikers en wordt door middel van een open ontgraving verwijderd. Hiervoor in de plaats komt onder de duikers langs een mantelbuis met hier doorheen een Ø315 mm HPE-drinkwaterleiding. De nieuwe inrichting wordt op een afstand van 0,5 m onder de duikers aangebracht met behulp van een boring. De werkzaamheden bij deze duikers vallen binnen de kaders/voorwaarden zoals gesteld in de Algemene regels behorende bij de Keur Delfland, onder paragraaf 2.3 artikel 10 lid 1 en artikel 12 lid 1, en worden middels deze watervergunning als melding geaccepteerd.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.
 U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden voor de tijdelijke afdamming en het tijdelijk klaarleggen van drinkwaterleiding in de primaire polderwatergang moet Delfland voorzien worden van werkplan.
9. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.

10. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.2.2 Tijdelijke afdamming

1. Het afdammen van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.
2. De exacte aanvang van de afdamming moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
3. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke afdamming direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
4. De tijdelijke afdamming is niet groter dan strikt noodzakelijk en concentreert zich uitsluitend rond de te verwijderen leiding en de locatie van de nieuw aan te leggen leiding.
5. De tijdelijke afdamming is toegestaan voor maximaal 6 dagen. De werkzaamheden moeten na aanvang binnen deze tijd achtereenvolgend worden uitgevoerd.
6. De pomp dient een capaciteit te hebben van 10 m³/min. De pomprichting is van Het Scheur naar de A20 Rijkstraatweg om de doorstroming te waarborgen. De pomp moet direct inzetbaar zijn.
7. De pomp moet met behulp van een voeler automatisch het schouwpeil handhaven met een marge van plus/min 5 cm.
8. Het watervoerende deel ter plaatse van de tijdelijke dam/versmalling moet worden vrijgehouden van begroeiing en drijfvuil;
9. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
10. Na het verwijderen van de tijdelijke afdamming moet de schade aan waterbodem en oevers van de watergang hersteld zijn.
11. Het water moet eenzijdig stroomafwaarts worden afgedamd, zodat in het water levende dieren kunnen ontsnappen. Achtergebleven fauna moet worden weggevangen en in het direct aanliggende water worden overgezet voordat de graafwerkzaamheden worden aangevangen.

4.2.3 Drijvende objecten

1. De leiding moet met de lange zijde zo strak mogelijk tegen de oever worden afgemeerd.
2. De leiding moet zoveel als mogelijk in een drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
3. De leiding moet dusdanig gepositioneerd worden dat het de waterdoorstroming van de watergang niet verslechterd.

4.3 Werken

4.3.1 Kabels en leidingen

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De leiding moet met de bovenkant worden gelegd op ten minste 1,30 m onder de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam.
3. De leidingen moet met de bovenkant worden gelegd op maximaal 0,80 m onder het maaiveld.
4. De te graven sleuven:
 - mogen geen grotere breedte krijgen en niet dieper worden gemaakt dan strikt noodzakelijk voor de te verrichten werkzaamheden.
 - moeten direct na het leggen/verwijderen van de leiding worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
 - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
5. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
6. Kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
7. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
8. Een in onbruik geraakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.
9. Afsluiters moeten buiten het waterstaatswerk worden geplaatst.
10. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Evides Regio Rijnmond Zuid aan de Jan van der Heijdenstraat 27, 3261LE Oud-Beijerland, voor het:
 - Verwijderen, het aanleggen en het hebben van een drinkwatertransportleiding onder de waterbodem van een primaire polderwatergang;
 - Het verwijderen van een drinkwatertransportleiding boven een dubbele open duiker;
 - Het aanleggen en hebben van een drinkwatertransportleiding onder een dubbele open duiker.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:


Ontwerptekeningen

 - Tekeningtitel: "Maassluis Laan 1940-1945 / Frans Halslaan TL 85.03 ROUTEBLAD 1", kenmerken: "Blad. 2" "Proj. Nr. PR002212-0052", versie: 1.0, tekeningdatum: 28 september 2022
 - Tekeningtitel: "Maassluis Laan 1940-1945 / Frans Halslaan TL 85.03 ROUTEBLAD 2", kenmerken: "Blad. 3" "Proj. Nr. PR002212-0052", versie: 1.0, tekeningnummer: 56399, tekeningdatum: 19 oktober 2022, zoals toegestuurd op: 25 oktober 2022

- Tekeningtitel: "Maassluis Laan 1940-1945 / Frans Halslaan TL 85.03 ROUTEBLAD 3", kenmerken: "Blad. 4" "Proj. Nr. PR002212-0052", versie: 1.0, tekeningnummer: 56399, tekeningdatum: 19 oktober 2022, zoals toegestuurd op: 25 oktober 2022
- Tekeningtitel: "Maassluis Laan 1940-1945 Vervangen TL85.03 Drinkwatertransportleiding ONTWERP", kenmerken: "Blad.1" "Proj. Nr. PR002212-0052", versie: "0", tekeningnummer: H-56399, tekeningdatum: 12 september 2022, zoals toegestuurd op: 25 oktober 2022
- Tekeningtitel: "Maassluis Laan 1940-1945 / Frans Halslaan TL 85.03 DETAILBLAD 2", kenmerken: "Blad. 6" "Proj. Nr. PR002212-0052", versie: "0", tekeningnummer: 56399, tekeningdatum: 19 oktober 2022, zoals toegestuurd op: 25 oktober 2022

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.