

Beschikking

Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 – 246 80 00
F 010 – 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
1659336

Uw kenmerk

Datum
12 oktober 2022

Contact
info@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren Advies en Omgeving

Bijlagen
-

Onderwerp
Beschikking



BESLUIT van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

Onderwerp

Wij hebben op 14 september 2022 een melding ingevolge het Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen van Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam. De melding heeft betrekking op het lozen in een vuilwaterriool van grondwater vanuit een ontwatering, gelegen aan de Hooglandstraat in Rotterdam. Uit de melding blijkt dat de lozingsactiviteiten afwijken van de wettelijke regels die daarvoor gelden. Wij beschouwen de melding daarom als een verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

De melding is ingediend op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen, maar gelet op de duur van de lozing, concluderen wij dat de melding betrekking heeft op lozen dat plaatsvindt vanuit een inrichting. Dit betekent dat in plaats van het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna te noemen: het Activiteitenbesluit) van toepassing is. Wij hebben de ingediende melding dan ook aangemerkt als een verzoek om maatwerkvoorschriften te stellen, op grond van het Activiteitenbesluit.

De activiteit 'het lozen van grondwater bij een ontwatering' valt onder de werkingssfeer van dit besluit. De aanvrager dient te voldoen aan de artikelen van het Activiteitenbesluit. De inrichting wordt op grond van het Activiteitenbesluit als een type B inrichting beschouwd (meldingsplichtig).

Het project is geregistreerd onder zaaknummer 1659336.

Ons kenmerk
1659336



Besluit

Gelet op artikel 8.42, derde lid van de Wet milieubeheer, juncto artikel 3.2, achtste lid van het Activiteitenbesluit besluiten wij maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot de duur van de lozing ter plaatse van de Hooglandstraat in Rotterdam.

college van burgemeester en wethouders van Rotterdam,
namens dezen,

M.J. Schellingerhout BSc
unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond
DCMR maakt gebruik van digitaal vaststellen, daarom ontbreekt een zichtbare handtekening

Ons kenmerk
1659336



Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam.

Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van deze beschikking en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Indien u, indieners van een zienswijze of derde belanghebbenden er tevens veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst niet de werking van dit besluit.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroepschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of info@DCMR.nl.

Verzonden op: 3 november 2022

Ons kenmerk
1659336



INHOUDSOPGAVE

1.0	MAATWERKVOORSCHRIFTEN LOZINGEN.....	5
	PROCEDURELE OVERWEGINGEN.....	6
	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	7
	BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN.....	10

Ons kenmerk
1659336



1.0 MAATWERKVOORSCHRIFTEN LOZINGEN

1.1 **Tijdsduur**

1.1.1

Binnen één week na beëindiging van de lozing van het grondwater moet het bevoegd gezag op de hoogte worden gebracht van de aanvang en de beëindiging van deze lozing. Dit kan per post naar DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per mail naar info@dcmr.nl.

1.1.2

Gelet op de in de melding opgenomen startdatum van 19 september 2022, mag de lozing op het vuilwaterriool plaatsvinden voor de duur van 32 weken, eindigend op 30 april 2023.

Ons kenmerk
1659336



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Bevoegd gezag

Gelet op artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit en artikel 8.42, derde lid van de Wet milieubeheer zijn wij het bevoegd gezag om maatwerkvoorschriften te stellen.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wij hebben de aanvrager op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht bij e-mail van 15 september 2022 de gelegenheid geboden om binnen één week zienswijzen naar voren te brengen. Op 22 september 2022 heeft de aanvrager te kennen gegeven akkoord te gaan met de beschikking.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Project

In de melding is aangegeven dat ter plaatse van de Hooglandstraat in Rotterdam, ten behoeve van een rioolvervanging, een ontwatering gaat plaatsvinden. De werkzaamheden zijn gepland van 19 september 2022 tot en met 30 april 2023.

Om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren zal bemaling van grondwater noodzakelijk zijn. De lozing zal het maximale debiet vier m³ per uur bedragen. Het vrijkomende grondwater zal zoveel mogelijk worden geloosd op maaiveld. Het overige grondwater wordt geloosd op het vuilwaterriool. In dit besluit is de lozing op het vuilwaterriool behandeld.

Noodzaak maatwerkvoorschrift

De lozing zal langer duren dan het in artikel 3.2, zevende lid, sub a, van het Activiteitenbesluit aangegeven maximum van 8 weken. Gelet hierop zien wij aanleiding om overeenkomstig artikel 3.2, achtste lid van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot de tijdsduur van de lozing.

Algemeen

Naar aanleiding van de aangevraagde melding is in het kader van het Activiteitenbesluit onderzocht of de lozing nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Daarnaast merken wij over de noodzaak om in dit geval maatwerkvoorschriften te stellen, het volgende op.

Toetsingskader

Bij het stellen van deze voorschriften hebben wij in ieder geval de criteria, opgenomen in artikel 8.40, tweede lid van de Wet milieubeheer, betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de met betrekking tot de inrichting en de omgeving waarin deze is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- de voor onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bij Bijlage 2 van de Wet milieubeheer;
- de redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen van het voorschrift.

Toetsing

Bij de toetsing is tevens geconstateerd dat er op de bodemkwaliteitskaart in de omgeving geen verdachte locaties zijn aangetroffen, zodat er geen aanleiding bestaat om aan te nemen dat in het grondwater ernstige verontreinigingen aanwezig zijn. Om deze reden zijn geen kwalitatieve lozingsvoorschriften opgenomen.

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu worden maatwerkvoorschriften opgesteld, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

In artikel 10.29a van de Wet Milieubeheer is de voorkeursvolgorde bij het lozen van afvalwater opgenomen. Bij voorkeur wordt grondwater ter plaatse gereinigd en daarna geloosd in het oppervlaktewater of schoonwater riool. Eventueel mag gereinigd grondwater ook op de bodem worden geloosd. Een lozing op het vuilwaterriool is niet toegestaan. In de bodem mag onder voorwaarden worden geloosd. Lozen op het hemelwaterstelsel/ontwateringsstelsel heeft daarna de voorkeur. In de toelichting bij het Activiteitenbesluit bij kortdurende lozingen wordt gesteld dat lozen van grondwater in een vuilwaterriool geen voor de hand liggende optie is.

Wij hebben vervolgens op basis van de uitgangspunten uit artikel 10.29a van de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit getoetst of:

- het ter plaatse mogelijk is anders te lozen dan in een vuilwaterriool;
- het openbaar vuilwaterriool over voldoende capaciteit beschikt om de hoeveelheid afvalwater te verwerken waarbij onder normale omstandigheden geen overstort naar oppervlaktewater plaats vindt;
- de periode dat het afvalwater wordt geloosd en de in het afvalwater aanwezige stoffen de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken en/of het oppervlaktewaterlichaam niet schaden.

Wij hebben vastgesteld dat:

- het ter plaatse niet mogelijk is anders te lozen dan in een vuilwaterriool;
- onder normale omstandigheden de capaciteit van het openbaar vuilwaterriool voldoende is en dat er geen overstort plaats vindt naar het oppervlaktewater; en
- de kwantiteit en/of de kwaliteit van het te lozen water de zuiveringstechnische werken en/of het oppervlaktewaterlichaam niet zal schaden.

Ons kenmerk
1659336



Conclusie

Uit het voorgaande volgt dat wij gebruik kunnen maken van onze bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot het lozen van grondwater op het vuilwaterriool en met betrekking tot ongewone voorvallen tijdens de lozing.

BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN

Afvalwater

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

Beste beschikbare technieken (BBT)

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn. Daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

Bevoegd gezag

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond.

DCMR

DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam
Postbus 843, 3100 AV Schiedam
Telefoon : 010 - 246 80 00
Fax : 010 - 246 82 83
E-mail : info@dcmr.nl.

Ongewoon voorval

Elke gebeurtenis in een inrichting, ongeacht de oorzaak van die gebeurtenis, die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten - met inbegrip van storingen in het productieproces en storingen in de voorzieningen (mits daaruit nadelige gevolgen voor het milieu voortkomen) van de inrichtingen alsook ongelukken en calamiteiten – en waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan.

Openbaar hemelwaterstelsel

Voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.

Openbaar ontwateringsstelsel

Voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van grondwater, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.

Openbaar vuilwaterriool

Voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.

Verontreinigende stoffen

Stoffen die hinder of nadeel voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren. Ook vallen hieronder stoffen die schade kunnen toebrengen aan dieren, planten of goederen. Dit kan gaan om op zichzelf staande stoffen, gezamenlijke stoffen of stoffen die met elkaar in verbinding staan.