



METSELUWERK SPOUWANKERS	GEGEVENS VOOR STAALCONSTRUCTIES:
* Spouwankers min. 481 per m ² ; Spouw < 150mm	Staalsoort : S235JR
* Spouwankers min. 681 per m ² ; Spouw > 150mm	Lassen : min. 4 mm
* Rondom raam/deuren extra spouwankers afh. van afmeting raam/deuren 481 per m ² raam/deur aanbrengen.	Boutkwaliteit : 8.8
* Kwaliteit spouwankers : min RYS AISI 316 (A4)	Ankerkwaliteit : 4.6
	Opp. behandeling : vlg. bestek

GEVEGENS VOOR BETONCONSTRUCTIES:	GEVEGENS VOOR HOUTCONSTRUCTIES:
Beton sterkteklasse : min. C20/25	Houtsoort : Europees naaldbout
Wapeningsstaal : B500A HWL of HRN	Klimaatklasse : I en II
Milieu-klasse fundering : XC2	Sterkteklasse : min. C24
Milieu-klasse verd. vloeren : XC1	
Dekking fund. onder : 75 mm	GEVEGENS VOOR DRAGEND METSELUWERK (t.a.v.):
fund. overleg : 30 mm	Gen. druksierke steen : 15 N/mm ²
verd. vloeren : 15 mm	ruisterke mortel : 7,5 N/mm ²

METSELUWERKDIJALATIES:

- dilatatie en verwerkingsvoorschriften gevelsteen volgens opgegeven steenfabrikant.
- dilatatie en verwerkingsvoorschrift CVK lijnwerk (velingblokken) volgens opgave CVK (e.g.a. ter informatie zenden aan architect/constructeur).
- alle voegen voorzien van glij-ankers.
- alle latten t.p.v. metselwerk dilatatie glijdend opleggen in pakketen.
- alle latten t.p.v. metselwerk dilatatie glijdend opleggen in pakketen L80.80.8 (150 mm opleggen) en glijdend opleggen in pakketen.

EVENTUELE VOORZIENINGEN T.B.V. GEVELBEKLEDING/PUIEN E.D. VOLGENS FABRIKANT/ARCHITECT.

- ALLE VOETPLATEN ONDERSABELEN MET KRIMPVRIJE MORTEL.
- ANKERS WINDVERBANDKOLommen CENTRISCH PLAATSEN T.O.V. WINDVERBAND.
- ANKERS 4M16-4.6 T.A.V.

ALLE MAATVOERING VOORAF IN HET WERK BEPALEN/CONTROLLEREN OF VOLGENS ARCHITECT. BOUWKUNDIGE DETAILERING/PEILMATEN VLGS. OPGAVE ARCHITECT.

Bouwplan		Verbouwning woning	
Adviesbureau Kurstjens Graaf van Loonlaan 13 NL - 6093 BS Heythuysen Email : abkurstjens@planet.nl			
Overzichtstekening	Inhoud tekening :	Tekeningnummer : AK1419-M01	
Get : MKu	Overzichtstekening		
Schaal : 1:100	Get : MKu		
Formaat : A0	Schaal : 1:100		
Datum : 18-07-2022	Formaat : A0		
Let	Datum : 18-07-2022		

