

ChemCom Industries B.V.  
De heer S. Hillenga  
Oosterhorn 10  
9936 HD FARMSUM

Provincie Groningen  
**Postadres**  
Postbus 610  
9700 AP Groningen

**Bezoekadres**  
Sint Jansstraat 4  
9712 JN Groningen  
**t** (050) 316 49 11  
**e** info@provinciegroningen.nl

Datum verzending: 18 november 2022  
Behandeld door: mevrouw I.M. Puister  
Telefoonnummer: 0598-788364  
Uw kenmerk / uw brief: Uw mail van 30 september 2022  
Kenmerk Omgevingsdienst Groningen: Z2022-010241  
Kenmerk bevoegd gezag: GR-C-2022-002254  
Bijlagen: -  
Onderwerp: Besluit naar aanleiding van de beoordeling van het implementatieplan- tankputplasbrand  
Betreft: vestiging Oosterhorn 10 te Farmsum

Geachte heer Hillenga,

Op 30 september 2022 hebben wij van u een implementatieplan met betrekking tot de bestrijding van een tankputplasbrand ontvangen betreffende de inrichting aan de Oosterhorn 10 in Farmsum. Het implementatieplan is ingediend naar aanleiding van vergunningvoorschrift 2.3.1. van de ambtshalve wijzigingsbeschikking van 11 januari 2022 (kenmerk Z2019-00007801).

In dit vergunningvoorschrift is voorgescreven dat een implementatieplan ter goedkeuring moet worden ingediend bij het bevoegd gezag.

Uw mail waarin het implementatieplan is toegevoegd, zien wij derhalve als een verzoek om goedkeuring. Dat u het implementatieplan ter goedkeuring heeft ingediend, bevestigt u in uw brief van 6 oktober 2022, referentie SHIL-22-013.

### **Procedure**

Voor een besluit tot goedkeuring wordt de procedure gevolgd zoals die is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het besluit naar aanleiding van het verzoek om goedkeuring binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen acht weken na indiening van het verzoek moet worden genomen. Het besluit treedt een dag na bekendmaking aan inrichtinghouder in werking.

### **Overwegingen**

In voorschrift 2.3.1. van eerdergenoemde beschikking staat het volgende:

- 2.3.1 Binnen vier maanden na inwerkingtreding van deze beschikking, moet een implementatieplan ter goedkeuring zijn ingediend bij het bevoegd gezag waaruit blijkt hoe, zowel inhoudelijk als wat betreft de doorlooptijd, voldaan gaat worden aan de voorschriften 2.1.1. en 2.2.1. Het implementatieplan bevat in ieder geval:

- Indien van toepassing: een GAP-analyse op de PGS-voorschriften die zijn genoemd in de voorschriften 2.1.1. en 2.2.1. Indien niet wordt voldaan aan (onderdelen) van deze voorschriften moet gelijkwaardigheid zijn onderbouwd (zowel betrouwbaarheid als effect) en/of een termijn te zijn opgenomen waarbinnen wordt voldaan;
- Onderzoeksgegevens die hebben geleid tot de keuze van maatregelen en de wijze waarop deze zullen worden getroffen. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van het document "Vragen implementatieplannen PGS 29:2016 Fase 2" (versie 25 mei 2018) van de Werkgroep PGS 29-implementatie;
- Een opsomming van de nog te treffen maatregelen en de planning van de uitvoering daarvan;
- Onderbouwing van het behoud van die onderdelen van een tank en tankput die er voor moeten zorgen dat de vloeistof uit de overige tanks niet vrijkomt en de tankput de vloeistof volledig blijft keren in relatie tot de duur van de brand.

Het implementatieplan moet worden uitgewerkt uitgaande van een ernstig effect in het geval de methanolplas in de tankput niet ontstoken wordt en uitgaande van een significant effect in het geval de methanolplas wel ontstoken wordt.

Op 30 september 2022 is uw implementatieplan (Notitie Implementatieplan bestrijding tankputbrand van 29 september 2022, projectnummer 0479307.100) met betrekking tot maatregelen te nemen ter bestrijding van een tankputplasbrand ontvangen.

In het implementatieplan is niet uitgegaan van een ernstig effect in het geval de methanolplas in de tankput niet ontstoken wordt en is eveneens niet uitgegaan van een significant effect in het geval de methanolplas wel ontstoken wordt.

In het implementatieplan is daarentegen uitgegaan van een beperkt effect. Derhalve wordt niet voldaan aan het gestelde in voorschrift 2.3.1.

### **Besluit**

Wij besluiten, gelet op het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht en vorenstaande overwegingen het implementatieplan (Notitie Implementatieplan bestrijding tankputbrand van 29 september 2022, projectnummer 0479307.100) niet goed te keuren.

### **Bezwaar en voorlopige voorziening**

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar:

Provincie Groningen  
T.a.v. mevr. I. Puister (ODG)  
Postbus 610  
9700 AP GRONINGEN

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. In het bezwaarschrift zet u:

- Uw naam, adres, datum, handtekening en graag uw telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;



- Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (vermeld de verzenddatum en het kenmerk van het besluit of stuur een kopie van dit besluit mee);
- De reden waarom u het niet met ons besluit eens bent.

Houdt u er rekening mee dat het besluit van kracht blijft, ondanks het indienen van een bezwaarschrift. Wilt u de werking van het besluit schorsen, dan kunt u - naast het indienen van het bezwaarschrift - de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland daar om vragen. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Meer informatie over de hoogte van het griffierecht en de manier van betalen, kunt u krijgen bij de griffie van de rechtbank, of op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

#### **Tot slot**

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw I.M. Puister van Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598-788364.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen,  
namens dezen,



Mevrouw N.D. Baars  
Directeur Omgevingsdienst Groningen

