

WATERVERGUNNING

Z-22-090212/D-22-065613



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 30 november 2022
Datum aanvraag: 24 november 2022
OLO-nummer: 7420871
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: Dunea N.V., Plein van de Verenigde Naties 11, 2719EG Zoetermeer
Locatie activiteit: Katwijkerlaan 2a-21, 2641PC PIJNACKER
Aanvraagnaam: Katwijkerlaan NL160 in Pijnacker
Referentiecode: 63830-100165608_03_04

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De noodleiding PE-SDR11 160 mm vervangt de asbestcement waterdistributieleiding 400 mm in de regionale waterkering aan de Katwijkerlaan 2a-21 te Pijnacker.

Door de slechte staat van de keerwand langs de Katwijkerlaan in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is er een reële kans dat er ongewenste grondbewegingen plaatsvinden die een negatieve invloed hebben op de huidige asbestcement waterdistributieleiding.

Daarnaast ontstaan door de toekomstige civiele werkzaamheden voor de herinrichting en reconstructie van de Katwijkerlaan een extra risico voor de huidige asbestcement waterdistributieleiding. Het ontwerp hiervan is nog niet gereed en daarom is de gewenste definitieve ligging van de waterdistributieleiding nog niet vastgelegd of voorafgaand aan de reconstructie nog niet beschikbaar.

Door de herinrichting en reconstructie van de Katwijkerlaan in de komende jaren, zal in eerste instantie een noodleiding voor het water worden aangelegd met een kleinere diameter dan de definitieve waterdistributieleiding. Deze aanvraag ziet toe op het aanleggen en hebben van de noodleiding. De noodleiding voldoet ook voor een definitieve situatie en wordt als zodanig zo ook vergund.

2.2 Toekomstvisie

Delfland is niet akkoord gegaan met een definitieve waterdistributieleiding van gietijzer. De aanwezigheid van een waterdistributieleiding in het waterstaatswerk is volgens de NEN3650/51-2020 alleen te overwegen bij een zeer groot maatschappelijk belang, waarbij Delfland inziet dat keuzes uit het verleden ook invloed hebben. Daarbij heeft Delfland het recht om risico's voor de regionale waterkering tot een minimum te beperken, zoals het voorkomen van koppelingen om de 6 meter in de doorgaande leiding.

Delfland heeft toegezegd mee te werken aan de definitieve waterdistributieleiding PE-SDR11 300 mm als de herinrichting en reconstructie van de Katwijkerlaan bekend en in uitvoering is. De basis vormt het dan vigerende beleid en wet- en regelgeving, naast de toezegging van de medewerking voor de positionering in de Katwijkerlaan. De ontvankelijke vergunningaanvraag hiertoe kan ongeveer een half jaar voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend om niet gehinderd te worden door eventuele wijzigingen in de herinrichting en reconstructie van de Katwijkerlaan tijdens de uitvoering. Hierdoor kunnen ongewenste effecten en tegenstrijdige belangen tussen de waterdistributieleiding en de reconstructie Katwijkerlaan worden voorkomen of beperkt.

2.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan de mogelijkheden uit het beleid op basis van de NEN 3650/51-2020 en hebben beperkt effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

- De stabiliteit van de regionale waterkering is gewaarborgd tijdens de uitvoering en gebruik van de noodleiding, door een kleine steunberm aan te brengen. De kleine steunberm wordt uitgevoerd met big-bags of zandwig en draagt bij aan een verbeterde stabiliteit van de regionale waterkering.
Het document "Aanleg Ø 160 mm HPE noodleiding Katwijkerlaan te Pijnacker Rapportage stabiliteit van regionale waterkering ten gevolge van aanleg noodleiding" documentnr. 2022-2170/3 versie 1.a van 2 mei 2022, wordt niet opgenomen in de watervergunning door het toepassen van de NEN 3651:2012 en de latere aanpassingen aan het ontwerp.
- Voor de noodleiding is met de sterkteberekening "Katwijkerlaan Pijnacker Projectonderdeel : 160 Pe tijdelijk in Fietspad" van 22-09-2022 aangetoond dat de sterkte van de leiding voldoende is.
- Voor de noodleiding is kraterberekening "Katwijkerlaan Pijnacker Projectonderdeel : 160 Pe tijdelijk in Fietspad" van 22-09-2022 aangeleverd, waarbij blijkt dat het restprofiel voldoende is.
- Voor de uitvoering is een faseringsplan- en werkbeschrijving opgesteld om voldoende inzicht te krijgen in de risico's binnen het project voor de aanleg van de tijdelijke noodleiding.
- Naar verwachting zullen andere faalmechanismen door de uitvoering en het gebruik van de noodleiding niet optreden.
- Het buitengebruik stellen van de asbestcement waterleiding wordt gezien als verkleining van het risico's op een calamiteit met effect op de waterveiligheid, volksgezondheid en het milieu.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Regionale waterkering

4.2.1 Regionale waterkering algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de regionale waterkering niet verslechterd.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, binnen het leggerprofiel worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de regionale waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de regionale waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in de regionale waterkering.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de regionale waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de regionale waterkering mag binnen de veiligheidszone geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen die zettingen en deformatie veroorzaken.

4.2.2 Werken in regionale waterkering.

1. Er mogen geen holle ruimten in de regionale waterkering ontstaan.
2. De afwatering van het fietspad mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de regionale waterkering en mag geen erosie van de regionale waterkering tot gevolg hebben.
3. De werken ten behoeve van de noodleiding worden uitgevoerd, conform document "Faseringsplan- en werkbeschrijving aanleg nood- en definitieve waterleiding Katwijkerlaan in Pijnacker", van 24 oktober 2022.

4.2.3 Aanbrengen tijdelijke steunberm regionale waterkering

1. Voor uitvoering van de noodleiding dient conform document "Advies tijdelijk versterken Katwijkerlaan", documentnummer 1220-178033.TN02v1.0 van 24 november 2021 een steunberm te worden aangebracht met big-bags of gelijkwaardig.
2. De tijdelijke steunberm moet erosievrij worden uitgevoerd.
3. De tijdelijke steunberm moet direct aansluiten op de keerconstructie, zodanig dat de tijdelijke steunberm verplaatsing van de keerconstructies onmogelijk maakt.

4.3 Noodleiding in regionale waterkering

1. De noodleiding bestaat uit een PE-SDR11 160 mm leiding.
2. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
3. De noodleiding moet met de bovenkant worden gelegd op maximaal 0,86 m onder het maaiveld.
4. De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte krijgen dan noodzakelijk voor de uitvoering van de noodleiding;
 - moet direct na het leggen van de noodleiding worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
 - moet aan het einde van elke derde werkdag volledig zijn opgevuld.
5. Sleufontgravingen in de lengterichting van de regionale waterkering moeten in segmenten van maximaal 60 m worden uitgevoerd.

6. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
7. Waterdistributieleidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
8. Als de waterdistributieleiding niet verwijderd kan worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de regionale waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
9. Hoofdafsluiters moeten buiten het waterstaatswerk worden geplaatst.
10. Afsluiters moeten zodanig beschermd zijn dat ze niet door onbevoegden kunnen worden bediend of vernield.
11. De afsluiters moeten regelmatig op functioneren worden gecontroleerd.
12. Eventuele nog later aan te leggen waterleidingen maken geen deel uit van deze vergunning.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Dunea N.V. Plein van de Verenigde Naties 11, 2719EG Zoetermeer, voor het in de regionale waterkering:
 - aanbrengen en hebben van een steunberm in de regionale waterkering;
 - aanleggen en hebben van een noodleiding (waterdistributieleiding);
 - aanbrengen en hebben van appendages, zadels voor de aangepaste (huis)aansluitingen en de aftakking naar Ambachtswegafsluiters op de noodleiding (waterdistributieleiding).
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening "Pijnacker Katwijkerlaan NOODLEIDING", tekening 63830-001 1-2, uitgave 1, aanmaakdatum 15-02-'21;
 - Tekening "Pijnacker Katwijkerlaan NOODLEIDING", tekening 63830-001 2-2, uitgave 1, aanmaakdatum 15-02-'21;
 - Sterkteberekening "Katwijkerlaan Pijnacker Projectonderdeel : 160 Pe tijdelijk in Fietspad" van 22-09-2022;
 - Kraterberekening "Katwijkerlaan Pijnacker Projectonderdeel : 160 Pe tijdelijk in Fietspad" van 22-09-2022;
 - document "Advies tijdelijk versterken Katwijkerlaan", documentnummer 1220-178033.TN02v1.0 van 24 november 2021;
 - document "Faseringsplan- en werkbeschrijving aanleg nood- en definitieve waterleiding Katwijkerlaan in Pijnacker", van 24 oktober 2022; aangaande de noodleiding.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.