



gebruiksoppervlakte




Begane grond




1e verdieping

Gebruiksoppervlakte	
	opp.
GO	33,56
GO	33,56
GO	77,35
GO	77,35
	221,82 m²

verblijfsruimte




Begane grond




1e verdieping

verblijfsgebied



Begane grond



1e verdieping

Verblijfsgebied	
	opp.
VG	5,78
VG	5,78
VG	8,84
VG	8,84
VG	16,46
VG	16,46
VG	34,93
VG	35,00
	132,07 m²

Daglicht

conform artikel 3.11 Daglicht													
Verblijfsgebied	Opp	Eis (10% v/h opp.)	Verblijfsruimte	Eis (m²)	Merk	Ad (m²)	α	β	Cb	Cu	Ae (m²)	Totaal	
VG01	35	3,50	0,06	0,5	B	0,99	20°	0	0,79	1	0,78		
					C	5,49	20°	0	0,79	1	4,34		
					D	3,09	20°	0	0,79	1	2,44		
VG02	16,46	1,65	0,05	0,5	F	2,18	20°	0	0,79	1	1,72		7,56 voldoet
VG03	8,84	0,88	1,02	0,5	H	1,79	20°	0	0,80	1	1,43		1,72 voldoet
VG04	5,78	0,58	1,05	0,5	H	1,79	20°	0	0,80	1	1,43		1,43 voldoet

Ventilatiecapaciteit

conform art. 3.6 Luchtverversing						
Verblijfsgebied	opp. (m2)	eis ventilatie (dm³/s)	capaciteit	aanwezig (dm³/s)		
VG01	35,00	0,90	31,50	32,00		
VG02	16,46	0,90	14,81	15,00		
VG03	8,84	0,90	7,96	8,00		
VG04	5,78	0,90	5,20	6,00		
ruimte nr.		eis ventilatie (dm³/s)	opp. (m2)	capaciteit min.	aanwezig (dm³/s)	toevoer
Begane grond						
Verkeersruimte	0,01	geen		geen		
Technische ruimte	0,02	2 l/s		2,00	2,00	onder deur
Toiletteruimte	0,03	7 dm³/s		7,00	7,00	mechanisch
Badruimte	0,04	14 dm³/s		14,00	15,00	mechanisch
Verblijfsruimte	0,05	0,70	16,46	11,52	15,00	ventilatierooster
Verblijfsruimte	0,06	0,70	35,00	24,50	32,00	ventilatierooster
1e verdieping						
Verkeersruimte	1,01	geen		geen		
Verblijfsruimte	1,02	0,70	8,84	6,19	8,00	ventilatierooster
Badruimte	1,03	14 dm³/s		14,00	14,00	mechanisch
Techniek	1,04	2 l/s		2,00	2,00	mechanisch
Verblijfsruimte	1,05	0,70	5,78	14,00	6,00	ventilatierooster

Spuiventilatie

conform art 3.7 Spuivoorziening								
Verblijfsgebied	m²	eis opening/m²	eis	ruimte	m²	eis opening/m²	eis	merk opening
VG01	35	0,06	2,10	0,06	35	0,03	1,05	D
VG02	16,46	0,06	0,99	0,05	16,46	0,03	0,49	F
VG03	8,84	0,06	0,53	1,03	8,84	0,03	0,27	H
VG04	5,78	0,06	0,35	1,04	5,78	0,03	0,17	H