

SPF Verklaring	
Projectnr.	22-8761
Locatie	Nederweert, Roeven 6a
Datum	25-11-2022

Merk/type warmtepomp	COP Verwarming	4,7
Nibe	COP Tapwater	2,7
	COP Koelen	25

Verwarmingsvermogen	10	kW
Tapwaterbereiding	10	kW
Koelvermogen	4,4	kW

Jaarlijkse warmtevraag	2000	uren
Jaarlijkse warmwatergebruik	600	uren
Jaarlijkse koelvraag	750	uren

Afgegeven vermogen		
Verwarmen	20,00	MWh
Tapwater	6,00	MWh
Koelen	3,30	MWh
Totaal afgegeven vermogen	29,30	MWh

Opgenomen vermogen		
Verwarmen	4,26	MWh
Tapwater	2,22	MWh
Koelen	0,13	MWh
Totaal opgenomen vermogen	6,61	MWh

Afgegeven vermogen	29,30	MWh
Opgenomen vermogen	6,61	MWh
SPF (Seasonal Performance Factor)	4,43	

Duratherm Nederland B.V.

