

BIJLAGE bij het UO

Voorkeursvariant opstelling TPI's

d.d. 15-9-2022

Maatgegevens parameters TPI boosters:

Hoogte b.o.b. manyfold : +0.50 m³ NAP

Hoogte hart manyfold : +0.80 m³ NAP

Flensmaat : DN600

Hoogte m.v. : +3.17 m³ NAP

Booster TPI inkomende persleiding

• DWA : 700 m³/u

• RWA : 2.100 m³/u

• Config : n + 1

• Hman : 35 mwk (conf. voorontwerp klant)

Maatgegevens parameters TPI IHM:

• Aanvoer bodem : 1.400 m³/u

• RWA : 1.400 m³/u

• Config : n + 1

• Hman : 35 mwk (conf. voorontwerp klant)

TPI Ontvangstpunt IHM

• Aanvoer met 6 persleidingen

• DWA : 1.400 m³/u

• RWA : 1.400 m³/u

• Config : n + 1

• Hman : 35 mwk (conf. voorontwerp klant)

Maatgegevens parameters aansluiting druktoeren:

Hoogte hart persleiding : -0.65 m³ NAP

Hoogte dekt : +2.85 m³ NAP

Hoogte bovenrijfde flens : ca. -0.40 m³ NAP

Persleiding 50-50 splitsen over de twee AMP leiding. Aansluiten op bestaande PG-inlaat met speciale vierkante aansluitflens

Leidingdijel 'slappend' op talud van ca. +8.35 naar +2.50 m³ NAP

Leidingdijel 'slappend' op talud van ca. +8.35 naar +3.10 m³ NAP

Aansluiting booster (vergraving door ENBOWI)

compostfilter

ondersteuningspunt

