



## **BESLUIT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN/ GEDEELTELIJKE INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING**

Aanvrager : Lingezen Energy B.V.  
Datum besluit : 19 december 2022  
Onderwerp : Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning  
Gemeente / locatie : Lingewaard / Azalealaan 11 te Bommel  
Zaaknummer : W.Z22.104824.01  
Activiteit : Milieu

## BESLUIT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN/ GEDEELTELIJKE INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING

### I. Onderwerp

Op 9 juni 2022 hebben wij een verzoek ontvangen van Lingezege Energy B.V. om een gedeelte van de vigerende omgevingsvergunning in te trekken.

Het betreft de omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten van 18 mei 2010 met zaaknummer 2008-015255/MPM15383 voor een energiecentrale op de locatie Azalealaan 11 te Bemmelen.

In verband met de verwijdering van onderstaande installaties is verzocht een gedeelte van de omgevingsvergunning in te trekken voor wat betreft:

- twee WKK's (WKA2 en WKA3);
- ketel KDA2;
- de horizontale enkelwandige ondergrondse glasvezelversterkte kunststof tank (GVK) met bio-olie (inclusief leidingen, appendages en pompinstallaties) van 100.000 liter;
- de in pandige horizontale bovengrondse dubbelwandige tank met schone en afgewerkte olie (twee compartimenten) van 10.000 liter;
- de in pandige verticale dubbelwandige bovengrondse kunststof tank met ureum van 5.000 liter.

Wij hebben daarnaast geconstateerd dat meerdere voorschriften niet meer voldoen aan de huidige milieuhygiënische eisen en inzichten of dat voorschriften ontbreken. Het betreft voorschriften met betrekking tot de Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 31: 2018.

Daarom actualiseren wij tegelijkertijd de voorschriften verbonden aan de in paragraaf 1.4 genoemde vergunningen. In verband met de leesbaarheid trekken wij het voorschriftenpakket van de vergunning van 18 mei 2010, kenmerk 2008-015255/MPM15383 voor de opslag van bio-olie en ureum geheel in en vervangen wij dit door de aan dit besluit verbonden voorschriften.

Het verzoek is geregistreerd onder nummer W.Z22.104824.01.

### II. Besluit

Wij besluiten, gelet op de artikelen 2.31, eerste lid, aanhef en onder b en 2.31, tweede lid, aanhef en onder b. van de Wet Algemene bepaling omgevingsrecht (hierna: Wabo), en de in dit besluit opgenomen overwegingen:

Om de revisievergunning van 18 mei 2010 (kenmerk 2008-015255/MPM15383) in te trekken voor de volgende activiteiten:

- De WKK's WKA2 en WKA3;
- ketel KDA2;
- de horizontale enkelwandige ondergrondse glasvezelversterkte kunststof tank (GVK) met bio-olie (inclusief leidingen, appendages en pompinstallaties) van 100.000 liter;
- de in pandige horizontale bovengrondse dubbelwandige tank met schone en afgewerkte olie (twee compartimenten) van 10.000 liter;
- de in pandige verticale dubbelwandige bovengrondse kunststof tank met ureum van 5.000 liter.

Om de volgende voorschriften van de revisievergunning van 18 mei 2010 (kenmerk 2008-015255/MPM15383) in te trekken:

- voorschrift 1.1.1. met betrekking tot de inrichting;
- voorschriften 5.3.1. t/m 5.3.4. met betrekking op de opslagtank met bio-olie;
- voorschriften 5.4.1 t/m 5.4.4 met betrekking op de opslagtanks met ureum.

De in het hoofdstuk 'Voorschriften Milieu' genoemde voorschriften 1.1.1 en 5.4.1 t/m 5.4.3. worden aan de geldende omgevingsvergunning verbonden.

## **Omgevingsdienst Regio Nijmegen**

Na het onherroepelijk worden van dit besluit gaat het bevoegd gezag over naar de gemeente Lingewaard.

III. Ondertekening  
Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:



Directeur  
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend

## RECHTSBESCHERMING

### WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen adviezen en/of zienswijzen ingebracht. Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het besluit niet gewijzigd.

### INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking op de dag ná de dag, waarop de beroepstermijn is verstreken.

### PUBLICATIE

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via <https://www.gelderland.nl/besluiten>. Klik op de tekst "Overzicht van de bekendmakingen van provincie Gelderland".

### MOGELIJKHEID VAN INZIE

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het zaaknummer W.Z22.104824.01 een email naar [wabo@odrn.nl](mailto:wabo@odrn.nl).

De eerste dag van de terinzagelegging is 22 december 2022.

### BEROEP EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden en degene die een zienswijze hebben ingediend kunnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het beroep.

Wanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Alleen wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald aan de Rechtbank. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

# INHOUDSOPGAVE

<b>VOORSCHRIFTEN MILIEU .....</b>	<b>6</b>
<b>1 ALGEMEEN .....</b>	<b>6</b>
1.1 ALGEMEEN .....	6
<b>5 EXTERNE VEILIGHEID .....</b>	<b>6</b>
5.4 OPSLAG VAN OVERIGE GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN IN ONDERGRONDSE EN BOVENGRONDSE TANKINSTALLATIES (PGS 31:2018) .	6
<b>OVERWEGINGEN.....</b>	<b>8</b>
<b>1. PROCEDURELE ASPECTEN .....</b>	<b>8</b>
1.1. GEGEVENS AANVRAGER.....	8
1.2. PROJECTBESCHRIJVING .....	8
1.3. HET VERZOEK .....	8
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE .....	8
1.5. VERGUNNINGPLICHT.....	9
1.6. BEVOEGD GEZAG.....	9
1.7. PROCEDURE .....	9
1.8. ADVIEZEN.....	9
1.9. WET NATUURBESCHERMING .....	9
<b>2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN .....</b>	<b>10</b>
2.1. TOETSINGSKADER MILIEU.....	10
2.2. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN .....	10
2.3. OVERWEGINGEN ACTIVITEITEN EN ASPECTEN .....	10
2.4. CONCLUSIE .....	11
<b>BEGRIPPENLIJST.....</b>	<b>12</b>

## VOORSCHRIFTEN MILIEU

### 1 ALGEMEEN

#### 1.1 Algemeen

- 1.1.1 De inrichting moet zijn ingericht en in werking zijn overeenkomstig het plattegrond geleverd bij het verzoek tot gedeeltelijke intrekking.

### 5 EXTERNE VEILIGHEID

#### 5.4 Opslag van overige gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties (PGS 31:2018)

- 5.4.1 De verticale dubbelwandige kunststof tanks met ureum, moeten met inbegrip van alle direct daaraan gerelateerde activiteiten moeten binnen een termijn van zes maanden na inwerkingtreding van dit besluit voldoen aan de onderstaande voorschriften uit de PGS 31:
- a. 2.2.1 tot en met 2.2.2;
  - b. 2.2.4 tot en met 2.2.6;
  - c. 2.2.15 tot en met 2.2.21;
  - d. 2.2.22 en 2.2.23;
  - e. 2.2.26 tot en met 2.2.32;
  - f. 2.2.33;
  - g. 2.2.35 tot en met 2.2.36;
  - h. 2.2.39 tot en met 2.2.40
  - i. 2.2.44 tot en met 2.2.53
  - j. 3.1.1 tot en met 3.1.2;
  - k. 3.2.1 tot en met 3.2.4;
  - l. 3.2.5 tot en met 3.2.9;
  - m. 3.2.12 tot en met 3.2.20;
  - n. 3.2.21 tot en met 3.2.32;
  - o. 5.2.1 tot en met 5.2.3;
  - p. 5.3.1;
  - q. 5.3.6 en 5.3.7;
  - r. 5.3.8 tot en met 5.3.10;
  - s. 5.4.2 tot en met 5.4.4;
  - t. 5.5.1 tot en 5.5.2;
  - u. 5.5.3;
  - v. 5.6.1 tot en met 5.6.2;
  - w. 5.6.3
  - x. 5.7.1;
  - y. 5.8.1;
  - z. 6.2.1;
  - aa. 6.2.3
  - bb. 6.3.1 tot en met 6.3.3;
  - cc. 6.4.2 tot en met 6.4.3;
  - dd. 6.4.6;
  - ee. 6.4.7;
  - ff. 6.6.1;
  - gg. 6.7.1 tot en met 6.7.4;
  - hh. 6.8.1

- ii. 6.8.2
- jj. 6.8.3

- 5.4.2 De vergunninghouder moet voor bestaande tankinstallaties, die onder het toepassingsgebied van de PGS 31 vallen, een analyse uitvoeren waaruit per PGS-voorschrift blijkt in hoeverre deze tankinstallaties voldoen aan de voorschriften van de PGS 31. Indien aan een voorschrift niet kan worden voldaan moet de vergunninghouder aangeven op welke termijn wel aan het voorschrift voldaan gaat worden. Indien op een andere wijze voldaan wordt aan een voorschrift uit de PGS 31 moet de gelijkwaardigheid gemotiveerd worden. De resultaten van deze analyse, inclusief eventueel te nemen maatregelen (uitgewerkt in een implementatieplan), moeten ter goedkeuring worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
- 5.4.3 De in het vorige voorschrift beschreven analyse en het bijbehorend implementatieplan moeten per tank(installatie) ten minste het volgende beschrijven:
- a. de eventuele afwijkingen ten opzichte van het gestelde in de voorschriften van de PGS 31;
  - b. de voorgestelde maatregelen om de (eventuele) afwijkingen ten opzichte van de PGS 31 ongedaan te maken;
  - c. de termijn(en) waarbinnen deze voorgestelde maatregelen zo spoedig mogelijk worden geïmplementeerd. De uiterlijke implementatietermijn is 31 december 2023;
  - d. En indien van toepassing, de gemotiveerde verzoeken om gelijkwaardigheid aan de voorschriften van de PGS 31;
  - e. En indien van toepassing, de gemotiveerde verzoeken om af te wijken van de voorschriften van de PGS 31.

## OVERWEGINGEN

### 1. PROCEDURELE ASPECTEN

#### 1.1. Gegevens aanvrager

Op 9 juni 2022 heeft Lingezege Energy B.V. aan de Azalealaan 11 te Bommel een verzoek ingediend voor het gedeeltelijk intrekken van de vigerende omgevingsvergunning.

#### 1.2. Projectbeschrijving

Lingezege Energy B.V. heeft een vigerende vergunning waarin een zevental warmtekrachtkoppelingen en een tweetal stoomketels zijn verleend. Het totaal thermisch vermogen van deze WKK's en stoomketels is boven de 50 MW (zie tabel 1). Binnen het bedrijf is een IPPC-installatie aanwezig waardoor het bevoegd gezag de provincie Gelderland is.

Tabel 1 Overzicht WKK's en stoomketels

Stookinstallatie	Thermisch vermogen
WKA1 (wkk)	2,49 MW
WKA2 (Wkk)	3,93 MW
WKA3 (Wkk)	3,47 MW
WKA5 (wkk)	3,40 MW
WKA6 (Wkk)	3,40 MW
WKA7 (wkk)	3,51 MW
WKA8 (wkk)	3,51 MW
KGA1 (ketel)	10,7 MW
KDA2 (ketel)	10,5 MW
KDA2 (bio-olie) (ketel)	10,7 MW
Totaal	55,61 MW

In verband met het beëindigen van een aantal activiteiten en wijziging van de inrichtingsgrens wordt verzocht de omgevingsvergunning met het kenmerk 2008-015255/MPM15383 gedeeltelijk in te trekken voor wat betreft de inrichtingsgrens, twee WKK's (WKA2 en WKA3), ketel KDA2 (bio-olie), de horizontale enkelwandige ondergrondse glasvezelversterkte kunststof tank (GVK) met bio-olie (inclusief leidingen, appendages en pompinstallaties) van 100.000 liter, de in pandige horizontale bovengrondse dubbelwandige tank met schone en afgewerkte olie van 10.000 liter en een in pandige verticale dubbelwandige bovengrondse kunststof tank met ureum van 5.000 liter.

#### 1.3. Het verzoek

Het op 9 juni 2022 ontvangen verzoek bestaat uit de volgende gegevens:

- Plattegrond inrichting.

#### 1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is eerder de onderstaande vergunning verleend:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning*	18 mei 2010	2008-015255/MPM15383	Productie van warmte, elektriciteit en CO <sub>2</sub> door middel van WKK's en twee stoomketels voor een 15 tal glastuinders.

Deze vergunning is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.



### **1.5. Vergunningplicht**

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

<b>Categorie</b>	<b>Omschrijving</b>
1.3 onder b	voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen van 50 MW of meer
1.4 onder c	waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer met uitzondering van windturbines;

Op grond van categorie 1.4 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 1.1 van de Richtlijn industriële emissies (hierna: Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

### **1.6. Bevoegd gezag**

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 1.4 van het Bor.

### **1.7. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich voordoet geven wij geen kennis.

### **1.8. Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de Omgevingsdienst Regio Nijmegen W.Z21.108039.01 pagina 9 / 28 artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de ambtshalve wijziging van de voorschriften ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- waterschap Rivierenland;
- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lingewaard;
- stadsregio Arnhem-Nijmegen.

### **1.9. Wet natuurbescherming**

Voor de thans aangevraagde wijzigingen van de inrichting is een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) aangevraagd. Een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd.

### **1.10. Zienswijzen op de ontwerpbesluit**

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) op 11 oktober 2022. Tussen 11 oktober en 22 november 2022 heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

### **1.11. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit**

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

## **2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **2.1. Toetsingskader milieu**

#### *2.1.1. Intrekking*

Deze vergunning heeft betrekking op het gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in paragraaf 2.6, artikel 2.33, tweede lid, onder b van de Wabo. Hierin is het bepaald dat het bevoegd gezag een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk kan intrekken, voor zover de vergunninghouder daarom heeft verzocht.

Op grond van artikel 2.33, derde lid van de Wabo is het (gedeeltelijk) intrekken van een omgevingsvergunning slechts mogelijk indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

#### *2.1.2. Actualisatie*

De Wabo, artikel 2.31, eerste lid, geeft de omstandigheden aan waaronder het bevoegd gezag verplicht is de voorschriften van de omgevingsvergunning te wijzigen. Onder b wordt aangegeven dat de voorschriften van de vergunning moeten worden aangescherpt als – kort samengevat – de bescherming van het milieu dit noodzakelijk maakt. Of die noodzaak bestaat kan worden afgeleid uit het toetsingskader dat geldt voor het toepassen van de actualiseringsplicht van art. 2.30 van de Wabo, dat is opgenomen in art. 5.10 derde lid van het Bor. Op grond van artikel 2.31, tweede lid, heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om een vergunning aan te passen. Deze mogelijkheid bestaat voor zover dit in het belang van de bescherming van het milieu is.

In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.31 tweede lid, onder b, van de Wabo. De PGS 31 'Overige gevaarlijk vloeistoffen – Opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties' is in 2018 in werking getreden. Deze PGS geldt voor de opslag van ureum in de drie bovengrondse kunststof tanks van ieder 5.000 liter.

### **2.2. Beste beschikbare technieken**

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (hierna: BBT) worden toegepast.

In de bijlage behorende bij artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (hierna: Mor) wordt het volgende Nederlandse informatiedocument over BBT aangewezen:

- PGS 31: Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties oktober 2018.

### **2.3. Overwegingen activiteiten en aspecten**

#### *2.3.1. Intrekking*

Het wijzigen van de inrichtingsgrens en het beëindigen van het in werking hebben van twee WKK's (WKA2 en WKA3), ketel KDA2, de horizontale enkelwandige ondergrondse glasvezelversterkte kunststof tank (GVK) met bio-olie (inclusief leidingen, appendages en pompinstallaties) van 100.000 liter, de in pandige horizontale bovengrondse dubbelwandige tank met schone en afgewerkte olie van 10.000 liter en de in pandige verticale dubbelwandige bovengrondse kunststof tank met ureum van 5.000 liter (uit ketelhuis HKA2) hebben geen nadelige gevolgen voor het milieu. De bescherming van het milieu verzet zich dan ook niet tegen het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning.

#### *2.3.2. Aardgasgestookte wkk-installaties*

In de omgevingsvergunning van 18 mei 2010 zijn voor de aardgasgestookte WKK-installaties voorschriften 1.4.1 en 1.4.2 opgesteld. Deze voorschriften zijn vervallen nu deze installaties onder paragraaf 3.2.1. van het Activiteitenbesluit vallen.

*2.3.3. Opslag van (afgewerkte-)smeerolie*

In de omgevingsvergunning van 18 mei 2010 zijn voor de opslag van (afgewerkte-)smeerolie in bovengrondse (verticaal en horizontaal) dubbelwandige inbandige tanks voorschriften 5.2.1 t/m 5.2.4 opgesteld. De voorschriften zijn vervallen nu deze opslag onder paragraaf 3.4.9. van het Activiteitenbesluit valt.

*2.3.4. PGS 31*

In de omgevingsvergunning van 18 mei 2010 zijn voor de opslag van ureum en bio-olie voorschriften gesteld op basis van de PGS 31:2005. Omdat deze PGS richtlijn in oktober 2018 is geactualiseerd, is het wenselijk naar de geactualiseerde versie in de voorschriften te verwijzen. We vervangen voorschriften 5.4.1. t/m 5.4.4. van de vergunning van 18 mei 2010 met kenmerk nr. MPM15383 door voorschriften 5.4.1 t/m 5.4.3 van dit besluit. We nemen hiertoe voorschriften op voor ureum met verwijzing naar de PGS 31: 2018 versie 1.0.

*2.3.5. Gevolgen intrekking*

Het gevolg van de gedeeltelijke intrekking is dat het bedrijf met het thermisch vermogen onder de 50 MW komt. Hierdoor is binnen het bedrijf geen IPPC-installatie meer aanwezig, en komt het bedrijf (gelet op artikel 3.3 van het Bor) onder het bevoegd gezag van de gemeente te vallen.

**2.4. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning, zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting aan de dit besluit verbonden voorschriften voldaan wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving.

## BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen etc.) Deze kunt u opzoeken via de site: wetten.nl.

Begrip	Definitie
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
Mor	Ministeriële regeling omgevingsrecht
PGS 31	Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties, versie 1.1 oktober 2018
RIE	Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking)