



Vergunninghouder
Qirion B.V.

Datum
4 januari 2022

Kenmerk
DMS2021-0050499

Zaaknummer
WN2021-006427

Olo-nummer
6510987

Waternetvergunning

voor het saneren van een bodemverontreiniging als gevolg van een lekkage van een 50kV oliedrukkabel, ter hoogte van Ringdijk Bovenkerker Polder 28 in Amstelveen

Uw kenmerk/projectcode:

- Q12-21 Amstelveen BKP nabij 28 (mof 7 lek)

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Toetsing en overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 11 november 2021 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Jan Slaghuis Advies & Beheer, Welysestraat 19, 6669 DG Dodewaard, namens Qirion B.V., Dijkgraaf 4, 6921 RL Duiven.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-006427.

De aanvraag betreft het saneren van een bodemverontreiniging als gevolg van een lekkage van een 50kV oliedrukkabel, ter hoogte van Ringdijk Bovenkerker Polder 28 in Amstelveen.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Qirion B.V., Dijkgraaf 4, 6921 RL Duiven, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - graven en grond verwijderen in de kernzone van een secundaire waterkering;
 - grond aanbrengen in de kernzone van een secundaire waterkering;
 - het leggen van een tijdelijke platenbaan in de kernzone van een secundaire waterkering;

in verband met het saneren van een bodemverontreiniging, ter hoogte van Ringdijk Bovenkerker Polder 28 in Amstelveen.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2021-0050625 Rapport Geotechnische toetsing stabiliteit sanering (Mof 07),
versie 2.0 van 15-12-2021.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

Een afschrift is gestuurd naar Jan Slaghuis Advies & Beheer, Welysestraat 19, 6669 DG Dodewaard.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-006427.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 5.3 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.4 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmatten ontstaat.
- 5.5 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.

- 5.6 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 6 Graven en grond aanvullen / opslaan in / op waterkeringen

- 6.1 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de adviezen en richtlijnen van het rapport Geotechnische toetsing stabiliteit sanering (Mof 07), versie 2.0, d.d. 15-12-2021.
- 6.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 6.3 De ontgravingen moeten van boven naar beneden in stroken van maximaal 5 meter breed worden uitgevoerd waarbij het talud van de ontgraving niet steiler mag zijn dan 1:2. De ontgraving mag niet dieper worden uitgevoerd dan voor de sanering strikt noodzakelijk is.
- 6.4 Ontgravingen moeten zo snel als mogelijk na het verwijderen van de verontreinigde grond, maar uiterlijk binnen 24 uur, worden aangevuld met kleigrond erosieklasse 3, die in lagen van circa 0,3 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 6.5 Er mag pas met het ontgraven van de volgende strook worden begonnen als de vorige strook volledig volgens voorwaarde 6.4 is aangevuld.
- 6.6 Het aanvullen van de ontgraven stroken moet van beneden naar boven worden uitgevoerd.
- 6.7 Het gronddepot mag slechts benedendijks worden ingericht. De grond die tijdelijk in depot wordt opgeslagen mag de ondergrond met niet meer dan 10 kN/m² belasten.
- 6.8 Om eventuele horizontale deformatie en afschuiven van de waterkering te kunnen monitoren moeten conform figuur 2-2 parallel met de waterkering in een rechte lijn perkoenpalen worden aangebracht. De afstand tussen de perkoenpalen is ca. 10 meter. De positie van de perkoenpalen moet dagelijks worden gemeten en de resultaten worden vastgelegd. Bij een afwijking van meer dan 1 cm moet Handhaving direct worden ingelicht. De werkzaamheden mogen pas worden hervat na toestemming van Handhaving.

voorschrift 7 Platenbaan

- 7.1 De platenbaan moet in overeenstemming met figuur 2-2 van het rapport Geotechnische toetsing stabiliteit sanering (Mof 7) worden aangelegd.
- 7.2 De platenbaan mag tot 10 meter vóór de ontgraving op de kruin worden aangebracht. Het deel ter plaatse van de sanering dient benedendijks te worden aangebracht.
- 7.3 Voordat de stalen rijplaten worden gelegd moet op de ondergrond een wegendoek en vervolgens een laag houtsnippers van voldoende dikte worden aangebracht.
- 7.4 De belasting van het in te zetten materieel mag niet hoger zijn dan 10 kN/m² over een breedte van 2,5 meter.
- 7.5 Na afloop van de werkzaamheden moet de platenbaan volledig worden verwijderd, moet het terrein in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht en moeten ontstane kale plekken worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Door een olielekage van een mofverbinding van een middenspanningskabel moet de verontreinigde grond worden gesaneerd. Deze bevindt zich in de kenzone van een waterkering. De verontreinigde grond wordt strooksgewijs verwijderd waarna het gat wordt aangevuld met schone kleigrond. Voor het uitvoeren van de werken wordt een rijplatenbaan aangebracht.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) Graven en verwijderen van grond;
- 2) Aanbrengen van grond (depot);
- 3) Aanbrengen van een platenbaan;
- 4) Rijden met zwaar materieel.

Voor de eerste drie activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 1 en 6 van de Keur AGV 2019.

Het rijden met zwaar materieel is niet vergunningplichtig, maar valt onder de zorgplicht. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 2.60 van het Keurbesluit AGV 2019.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De activiteiten worden uitgevoerd in de kernzone van een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode A2022-003.

De locatie ligt in de Bovenkerkerpolder met een waterpeil van NAP -5,9 m.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1	Voldoet
graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

Als gevolg van een olielekage van een middenspanningskabel moet de verontreinigde grond worden gesaneerd. Deze bevindt zich in de kenzone van een waterkering. De verontreinigde grond wordt strooksgewijs verwijderd en weer aangevuld met schone kleigrond. De periode tussen ontgraven en aanvullen is niet langer dan 24 uur. Tijdens de werkzaamheden wordt de waterkering gemonitord zodat bij eventuele deformatie of afschuiving snel maatregelen kunnen worden genomen. Volgens het rapport Geotechnische toetsing stabiliteit sanering (Mof 07), versie 2.0, d.d. 15-12-2021 wordt voldaan aan de vereiste veiligheid van de macro-stabiliteit van het binnentalud van de waterkering als aan de voorwaarden en aanbevelingen wordt voldaan.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 11 november 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Jan Slaghuis Advies & Beheer is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0045383 aanvraagformulier watervergunning met OLO 6510987
- DMS2021-0045384 publiceerbaar aanvraagformulier
- DMS2021-0045382 situatie rijplatenbaan
- DMS2021-0045381 bovenaanzicht vergelijking verontreiniging mof 6 en mof 7
- DMS2021-0045380 bovenaanzicht en dwarsdoorsneden verontreinigingscontour

De aanvraag is op 15-12-2021 aangevuld met:

- DMS2021-0050625 Rapport Geotechnische toetsing stabiliteit sanering (Mof 07), versie 2.0

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.