



Groningen 2 maart 2023
Zaaknummer Z/22/058783
Contactpersoon Eddy IJzendoorn
Uw aanvraag van 23 december 2022
Uw kenmerk 7398477
Bijlage(n) 1

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een watervergunning

Geachte ,

Op 23 december 2022 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem. De aanvraag betreft het demonteren van de bestaande westelijke fiets- en voetgangersaanbruggen en het plaatsen van tijdelijke (fiets)hellingbanen aan de westelijke fiets- en voetgangersbrug van de Gerrit Krolbrug te Groningen.

U ontvangt hierbij ons besluit met bijbehorende voorschriften en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen. Wij adviseren u om na te gaan of u andere toestemmingen nodig heeft. Als u bijvoorbeeld werkzaamheden uit wilt voeren op percelen die u zelf niet in bezit heeft, dient u ook toestemming te vragen aan de eigenaar.

Melding start en afronding

Wij vragen uw speciale aandacht voor algemeen voorschrift 2, opgenomen in hoofdstuk 4.1 van het besluit, waarin de regels omtrent het melden van de start en afronding van de werkzaamheden zijn opgenomen. Het is belangrijk dat u hieraan tijdig gehoor geeft zodat wij controles van de werkzaamheden op tijd kunnen inplannen.

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 3 maart tot en met 13 april 2023 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Het besluit hebben wij tevens gepubliceerd op www.overheid.nl. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.



Vragen?

Heeft u nog vragen over deze brief of over de watervergunning? Neemt u gerust contact op met Eddy IJzendoorn van team Vergunningverlening, te bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres e.ijzendoorn@noorderzijlvest.nl. Wij verzoeken u om hierbij ons zaaknummer te vermelden, welke te vinden is bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid
namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest



WATERVERGUNNING

Groningen, 2 maart 2023
Zaaknummer Z/22/058783

1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 23 december 2022 van een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). De aanvraag betreft het demonteren van de bestaande westelijke fiets- en voetgangersaanbruggen en het plaatsen van tijdelijke (fiets)hellingbanen aan de westelijke fiets- en voetgangersbrug van de Gerrit Krolbrug te Groningen, waarvan de locatie hieronder is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: In de rood de locatie van de Gerrit Krolbrug

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/23/058783 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 7398477;
- [Ophen] Tekening met nr. TEK-007, d.d. 22-12-2022, blad 1 en 2.

2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functievervulling door watersystemen.



De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

Samenloop

Inzake de Waterwet is voor de werkzaamheden tevens een watervergunning vereist bij Rijkswaterstaat. Daardoor ontstaat een samenloop van bevoegdheden op grond van dezelfde wet (de Waterwet).

Waterschap Noorderzijlvest heeft de aanvraag met Rijkswaterstaat besproken en Rijkswaterstaat heeft hierover advies uitgebracht. Onderling is afgesproken dat waterschap Noorderzijlvest de vergunning afgeeft en het advies van Rijkswaterstaat in het besluit verwerkt met als resultaat één integrale watervergunning.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening door waterschap Noorderzijlvest:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005;
- Overige beleidsdocumenten van het waterschap.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening door Rijkswaterstaat:

- Waterwet (Wtw);
- Nationaal Waterprogramma (NWP), planperiode 2022-2027;
- De Richtlijnen Vaarwegen 2020;
- Beleidsnota Waterveiligheid.

3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*:

- dat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in de langs het kanaal gelegen regionale waterkeringen;
- dat voor het uitvoeren van de activiteiten de vergunningplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat voor de fundatie 70 schroefpalen met een doorsnede van 76 mm en een lengte van circa 13 m worden aangebracht in de grond;
- dat voor de werkzaamheden teven funderingsschotten / draglineschotten worden ingegraven;
- dat, gezien de tijdelijkheid van het werk, de verwijdering ervan ook wordt meegenomen in deze vergunning;
- dat de waterkering ter plaatse overhoogte heeft en er ook nog een damwand in de oever staat. Bovendien is het peilverschil tussen het kanaal en de achter de waterkeringen gelegen gronden niet groot en is er direct aan de binnenkant van de waterkering geen oppervlaktewater (met een lager waterpeil) aanwezig;



- dat gezien voornoemde overweging de waterveiligheid niet in het geding zal komen als gevolg van de vergunde werkzaamheden;
- dat het kanaal onderdeel uitmaakt van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en dat voor het uitvoeren van werkzaamheden langs het kanaal en binnen de beschermingszone daarvan, de vergunningplicht geldt bij Rijkswaterstaat;
- dat Rijkswaterstaat advies heeft gegeven over de behandeling van de aanvraag;
- dat het advies van Rijkswaterstaat is opgenomen in bijlage 1 van dit besluit en daarmee onderdeel uitmaakt van dit besluit;
- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen,

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een watervergunning wordt verleend aan _____ voor het demonteren van de bestaande westelijke fiets- en voetgangersaanbruggen en het plaatsen van tijdelijke (fiets)hellingbanen aan de westelijke fiets- en voetgangersbrug van de Gerrit Krolbrug te Groningen en het op termijn weer verwijderen van de aangebrachte werken.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- IV. De onderhoudsplicht van de vergunde werken berust bij de vergunninghouder.

4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, Informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.



3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
4. De vergunninghouder meldt het wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, uiterlijk 5 werkdagen na voltooiing van de vergunde werkzaamheden aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 8911 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijvest.nl

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

1. De bouwwerken dienen zo te worden aangelegd dat ze niet zullen vervormen of verzakken.
2. Ontgravingen dienen tot het minimum te worden beperkt.
3. Voor de schroefpalen geldt dat deze grondverdringend moeten zijn.
4. Palen met een verzwaarde voet mogen niet worden gebruikt.
5. Uitwisseling van grondwater tussen verschillende watervoerende pakketten moet worden voorkomen.
6. De bekleding van de waterkering moet zo min mogelijk worden aangetast en onverhoopt aangetaste bekleding moet direct worden hersteld.
7. Te zijner tijd dient het verwijderen van de vergunde werken minimaal 5 dagen voorafgaand aan de verwijdering te worden gemeld bij het team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch geschieden via 050-304 8911 of middels een e-mail worden gedaan aan vergunningen@noorderzijvest.nl



8. Nadat de werken zijn verwijderd dient de waterkering weer in de oorspronkelijke staat te worden hersteld waarbij ontstane gaten volledig dienen te worden gevuld met geschikt materiaal, bijvoorbeeld zwelklei of grond van gelijke samenstelling als de omliggende grond.
9. De voorschriften die zijn opgenomen in bijlage 1 van deze vergunning dienen te worden opgevolgd. Waar in bijlage 1 wordt gesproken over het bevoegd gezag betreft dat Rijkswaterstaat.

5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van **...datum...** tot en met **...datum...** in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.



In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.



6. Ondertekening

Groningen,datum.....

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid

Kopie per mail aan:

Joost Bulthuis

Rijkswaterstaat

corne.de.regd@rws.nl



Bijlage 1: Advies van Rijkswaterstaat



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

ADVIES

Datum	25 januari 2023
Nummer	RWS-2023/2100
Onderwerp	Advies op grond van artikel 6.17, derde lid van de Waterwet i.v.m. aanvraag Hollandia Services B.V. voor het demonteren van fiets- en voetgangersbruggen en het aanbrengen van tijdelijke hellingbanen aan de Gerrit Krolbrug boven het Van Starckenborghkanaal tussen HLD km 28 en 29 te Groningen. Zaaknummer RWSZ2023-00001052

Rijkswaterstaat
Noord-Nederland
Zuidersingel 3
8911 AV Leeuwarden
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T (088) 797 44 00
F (088) 797 44 12
www.rijkswaterstaat.nl

Datum
24 januari 2023

Bijlagen
-

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 30 december 2022 een verzoek ontvangen van Waterschap Noorderzijvest om inhoudelijk advies te geven op de aanvraag van Hollandia Services B.V., Schaardijk 23, 2921 LG Krimpen aan den IJssel als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem, geregistreerd onder aanvraagnummer 7398477.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland is namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd ten aanzien van het waterstaatkundig beheer, met name het vaarwegbeheer. Het verzoek om inhoudelijk advies betreft het gebruik maken van het Van Starckenborghkanaal tussen HLD km 28 en 29.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland maakt gebruik van artikel 6.17, derde lid van de Waterwet om een inhoudelijk advies te geven over de aanvraag.

Ik adviseer om de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften in de watervergunning op te nemen. De voorschriften zijn, waar mogelijk, geschreven met verwijzing naar onderdelen van de watervergunning. Wanneer bijvoorbeeld wordt gesproken over 'deze beschikking', dan wordt daarmee de watervergunning bedoeld, en niet dit advies. Ik ga er vanuit dat u, waar nodig, redactionele aanpassingen doet. Voor zover voorschriften lijken op voorschriften uit dit advies ga ik er vanuit dat u deze schrapt dan wel aanpast. Dit geldt vooral voor de termijnen ten aanzien van meldingen en mededelingen.



Rijkswaterstaat Noord-
Nederland

Nummer
RWS-2023/2100

Datum
25 januari 2023

Bijlagen
-

2. Inhoudelijk advies

Voorschrift 1

Uitvoer en plaatsbepaling werken

De werken dienen te worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende documenten.

Voorschrift 2

Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moeten de werkzaamheden worden gemeld bij het bevoegd gezag.
2. Indien het werk gereed is, moet dit binnen 2 weken gemeld worden aan het bevoegd gezag.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens het bevoegd gezag in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De in lid 1 genoemde contactpersoon dan wel contactpersonen moeten ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden medegedeeld worden.
3. Wijzigingen moeten zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

Voorschrift 4

Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, moeten onmiddellijk maatregelen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam, waterstaatswerk, of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.
2. Een dergelijk ongewoon voorval moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
3. Tevens worden aan het bevoegd gezag, zodra zij bekend zijn, de gegevens verstrekt met betrekking tot:
 - a. De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - c. De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken van deze vergunning.
 - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.



Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Nummer
RWS-2023/2100

Datum
25 januari 2023

Bijlagen
-

Voorschrift 5

Tekeningen

1. Binnen vier weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd moet een *as built* tekening worden aangeleverd.
2. De *as built* tekening moet voldoen aan de standaard NLCS/TOLGI, inclusief aanvullende Rijkswaterstaatspecificaties.
3. De *as built* tekening moet tevens, binnen de in lid 1 genoemde termijn, digitaal aangeleverd worden, zowel in pdf-formaat (inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT) als in DWG-formaat, via e-mailadressen: meldingen-rwsnn@rws.nl, AMLoketNN@rws.nl en AreaalgegevensNN@rws.nl
4. Alle objecten op een civieltechnische tekening die is gerelateerd aan een topografische ondergrond moeten ingemeten worden in het Rijksdriehoekstelsel (X, Y) en de (Z) in NAP.



Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Nummer
RWS-2023/2100

Datum
25 januari 2023

Bijlagen
-

3. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Wtw zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de vervulling van, in dit geval, de maatschappelijke functies van het Van Starckenborghkanaal. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de paragrafen 3.1 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.



Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Nummer
RWS-2023/2100

Datum
25 januari 2023

Bijlagen
-

3.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken het Van Starckenborghkanaal en bijbehorende beschermingszone

3.1.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van Rijkswaterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen is vastgelegd in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027 (vastgesteld op 18 maart 2022).

Het Nationaal Water Programma bevat:

- Een uitwerking van het te voeren beleid (inclusief het nationale ruimtelijke en ecologische beleid) voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer en de bescherming of het behoud van water;
- Maatregelen vanwege nationale belangen en om wateropgaven te bereiken en daaraan te blijven voldoen.

Het Nationaal Water Programma 2022-2027 is de opvolger van het Nationaal Waterplan 2016-2021 en het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016- 2021. Met de samenvoeging van deze twee plannen wordt geanticipeerd op de Omgevingswet, waarin het programma als een van de instrumenten is opgenomen. Het NWP geeft het integrale kader voor het waterbeleid en -beheer van het Rijk voor de periode 2022-2027.

De Stroomgebiedbeheerplannen en Overstromingsrisicobeheerplannen voor de stroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde en Eems en het Programma Noordzee zijn een bijlage bij het NWP. In het NWP worden de nationale componenten van de herijking van het Deltaprogramma vastgelegd. In het NWP worden de voor het waterbeleid relevante nationale belangen uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de toepassing van de afwegingsprincipes hierbij, verder uitgewerkt.

Verder geeft het NWP uitvoering aan de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit, de mariene strategie en overstromingsrisico's. Het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) vertaalt dit beleid in deel B en C van het NWP door naar het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem.

Bovendien bevat het NWP 2022-2027 een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier in deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van de beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit (gepubliceerd in de Staatscourant op 14 maart 2022, nr. 6470) gelden voor KRW-waterlichamen.



Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Nummer
RWS-2023/2100

Datum
25 januari 2023

Bijlagen
-

3.1.2. Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Beleid voor de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in Deel B: Beheer en uitvoering door Rijkswaterstaat van het Nationaal Water Programma (NWP 2022- 2027).

Voor het Van Starckenborghkanaal gelden de volgende functies:

- Koelwater
- Scheepvaart
- Watersport en oeverrecreatie
- Oppervlaktedelfstoffen

De Richtlijnen Vaarwegen 2020 is een handleiding voor het ontwerpen en inrichten van vaarwegen. De Richtlijnen Vaarwegen bundelen de Nederlandse kennis op het gebied van het ontwerp en de inrichting van vaarwegen, waarmee uniformiteit ontstaat. Door middel van de richtlijnen wordt de vaarweggebruiker geïnformeerd, zodat vlot en veilig vervoer over de vaarwegen mogelijk is. Alle werken en werkzaamheden die plaats vinden nabij of in de vaarweg, moeten voldoen aan de Richtlijnen Vaarwegen 2020.

Bij de toetsing van de vergunningaanvraag is beoordeeld of de aangevraagde werken de vervulling van de aan het Van Starckenborghkanaal toegekende functies nadelig beïnvloedt. Bij deze toets is gebleken dat van een nadelige beïnvloeding van de aan het Van Starckenborghkanaal toegekende functies geen sprake is bij in acht name van de gestelde voorschriften.

4. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Namens deze,
Hoofd afdeling Vergunningverlening,
Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Dhr. M.G. Klaver



Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Nummer
RWS-2023/2100

Datum
25 januari 2023

Bijlagen
-

5. Mededelingen

Overige vergunningen

Indien het werk vanaf het water wordt uitgevoerd, dient er een toestemming op grond van artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitiereglement (Scheepvaartverkeerswet) aangevraagd te worden. Het werkplan genoemd bij voorschrift 2.3 kan als basis dienen. De behandeltermijn van een aanvraag op grond van de Scheepvaartverkeerswet is 8 weken (met uitzondering van opschortingen en verlengingen). Ik adviseer u vroegtijdig contact op te nemen met medewerker in de kantlijn.

Zorgplicht melding Waterwet

Op grond van de Waterwet en onderliggende regelgeving geldt de zorgplicht voor onderhavige activiteiten voor zover deze niet zijn vergund. Voor het gemak voeg ik deze hier toe als mededeling. Daarbij wil ik opmerken dat onderstaande tekst slechts een hulpmiddel is. De actuele tekst van het Waterbesluit en Waterregeling zijn leidend.

Zorgplicht ingevolge artikel 6.15 van het Waterbesluit

1. Degene die gebruik maakt van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk of een waterkering in beheer bij het Rijk of een daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, waarvoor geen vergunning krachtens artikel 6.12, 6.13 of 6.14 vereist is, draagt zorg voor:
 - a. een zodanige situering en uitvoering van de handelingen dat geen nadelige gevolgen optreden voor het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of het bijbehorende kunstwerk, dan wel de waterkering of een daartoe behorende beschermingszone, overeenkomstig de daaraan toegekende functies, voor de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam en voor het kustfundament;
 - b. het voorkomen van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam; en
 - c. een zo gering mogelijke waterstandsverhoging of afname van het bergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van het gebruik, alsmede het compenseren van resterende onvermijdbare waterstandseffecten.
2. Het gebruik, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval uitgevoerd overeenkomstig bij ministeriële regeling te stellen regels. Deze regels kunnen mede betrekking hebben op:
 - a. het compenseren van waterstandseffecten of van de afname van het bergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam, alsmede de financiering en tijdige realisatie van deze compensatie;
 - b. het melden en registreren van gegevens ten aanzien van het gebruik en de opgave daarvan aan Onze Minister.
3. Bij de in het tweede lid bedoelde regeling kan worden bepaald dat Onze Minister voor daarbij aan te wijzen aspecten van het gebruik aan de gebruiker voorschriften kan opleggen ter uitwerking van de in dat lid bedoelde regels.



Rijkswaterstaat Noord-
Nederland

Nummer
RWS-2023/2100

Datum
25 januari 2023

Bijlagen
-

Daarbij kan worden bepaald dat de voorschriften kunnen afwijken van die regels.

Algemene regels ingevolge artikel 6.8 van de Waterregeling

Het gebruik, bedoeld in art 6.15, eerste lid, van het (Water)besluit, wordt in ieder geval zodanig uitgevoerd dat:

- a. de tot stand gebrachte werken door de gebruiker in goede staat worden onderhouden;
- b. van calamiteiten of gebreken en andere onvolkomenheden door de gebruiker onmiddellijk mededeling wordt gedaan aan de minister;
- c. de gebruiker alle maatregelen treft die, zowel in het belang van een vlotte en veilige verkeersregulering als in het belang van de instandhouding van het betreffende oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk noodzakelijk zijn;
- d. de stabiliteit van oeverconstructies niet in gevaar wordt gebracht;
- e. na beëindiging van tijdelijke activiteiten het gebruikte deel van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk, wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is, weer in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht;
- f. tijdens de activiteit of werkzaamheden het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk bereikbaar blijft voor de beheerder en voor hulpdiensten;
- g. bestaand gebruik op de desbetreffende locatie redelijkerwijs zo min mogelijk hinder ondervindt, en
- h. het gebruikte materiaal en materieel tijdig wordt verwijderd bij zodanig hoog water dat overstroming of wegslag hiervan dreigt.

Aanvullende algemene regels ingevolge artikel 6.9 van de Waterregeling

Het gebruik, bedoeld in art 6.15, eerste lid, van het besluit, wordt wanneer het vaarwegen betreft onverminderd het bepaalde in artikel 6.8, zodanig uitgevoerd dat:

- a. de doorvaart van de scheepvaart, zowel in de breedte als in de hoogte, niet wordt belemmerd;
- b. de zichtlijnen voor de scheepvaart niet worden gehinderd;
- c. de zichtlijnen voor de bedienings- en begeleidingsobjecten niet worden gehinderd;
- d. geen hinder voor radar wordt veroorzaakt;
- e. geen hinderlijke uitstraling van verlichting voor het scheepvaartverkeer wordt veroorzaakt;
- f. geen open vuur of vuurwerk boven de vaarweg wordt aangestoken, en
- g. geen werken of onderdelen daarvan, materiaal of materieel uit de damwand steken.

Kosten van maatregelen

De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en/of maatregelen, die het vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van het waterstaatswerk moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het waterstaatswerk door de vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door het vergunningverlenende



orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten.

Kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze vergunning zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Nummer
RWS-2023/2100

Datum
25 januari 2023

Bijlagen
-



Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Nummer
RWS-2023/2100

Datum
25 januari 2023

Bijlagen
-

Bijlage 1, Begripsbepalingen

Behorende bij het advies van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, met kenmerk RWS-2023/2100

In dit advies wordt verstaan onder:

- Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag.
- Beheerzone: de zone rond een Rijkswater waarbinnen Rijkswaterstaat op basis van het Waterbesluit en de Waterregeling bevoegd gezag is.
- NWP: het Nationaal Water Programma, Het nationale waterbeleid en de uitvoering in de rijkswateren, zoals dat op 18 maart 2022 in werking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl);
- Ongewoon voorval: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam of het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
- Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
- Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
- Vergunninghouder: diegene die krachtens een vergunning handelingen verricht.
- Werken / het werk: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof.
- Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het werk waarvoor vergunning wordt verleend.