

Berekening oppervlakte openingen space-boarding

Oppervlakte openingen bij 50 cm opening in drie wanden:

	<i>breedte</i> (m)	<i>hoogte</i> (m)	<i>factor</i> (m)	<i>oppervlakte</i> (m ²)
oppervlakte 50 cm opening in voorgevel:	28,6	0,5	1,0	14,3
oppervlakte 50 cm opening in rechtergevel:	30,0	0,5	1,0	15,0
oppervlakte 50 cm opening in linkergevel:	32,4	0,5	1,0	16,2

Totale maximale oppervlakte opening bij 50 cm:				45,5 m ²

Oppervlakte openingen bij aanbrengen space-boarding:

	<i>breedte</i> (m)	<i>hoogte</i> (m)	<i>factor</i> (m)	<i>oppervlakte</i> (m ²)
oppervlakte space-boarding voorgevel, rechter deel:	14,6	5,5	0,5	40,2
oppervlakte space-boarding voorgevel, linker deel:	14,6	5,5	0,5	40,2
oppervlakte space-boarding rechtergevel:	30,0	2,5	1,0	75,0
oppervlakte space-boarding linkergevel, onderste deel:	32,4	2,5	1,0	81,0
oppervlakte space-boarding linkergevel, onderste deel:	32,4	5,0	0,5	81,0

Totaal:				317,3 m²
Totale lengte planten bij planken van 25 cm breed en 3,5 cm opening/spleetbreedte:				1113 m
Oppervlakte opening/spleten bij 3,5 cm opening tussen planken:				39,0 m ²