

Vergunning van GS van Utrecht

Datum	8 maart 2023	Contactpersoon	Dhr. R. S. Sukul
Zaakkenmerk	Z/22/728228	Telefoonnummer	030-7023174
Briefnummer	D2023-114925	E-mailadres	r.sukul@rudutrecht.nl
Uw nummer	7441325 (Olo)	Bijlage(n)	-
Onderwerp	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); vergunning	Pagina	1 van 12

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 5 december 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning Wabo ontvangen van Waterschap Vallei en Veluwe. Het betreft een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouw- en milieudeel voor de wijziging van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Veenendaal (verder: de RWZI). De RWZI heeft momenteel een roostergoedinstallatie direct achter het influentgemaal bestaande uit twee zes mm kettingroosters. De kettingroosters zijn in 1993 geïnstalleerd en zijn inmiddels aan vervanging toe. De aanvraag heeft betrekking op het vervangen van de kettingroosters door perforatieroosters en de renovatie van de container- en de roostergoedruimte. Daarnaast betreft de aanvraag een bouwdeel welke betrekking heeft op het roostergoedgebouw. Voor de elektrotechnische installatie in het roostergoedgebouw moet een nieuwe schakelkast (KA 6) worden geleverd, geplaatst en aangesloten. De schakelkast wordt opgesteld in of naast een nieuw te realiseren bouwwerk. Deze zal worden geplaatst in de buurt van het bestaande gebouw en is circa 4 meter lang, 2,5 meter diep en 3 meter hoog. De aanvraag heeft betrekking op de Slaperdijk 2A te Overberg. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer Z/22/728228.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Waterschap Vallei en Veluwe een (omgevings)vergunning:

- te verlenen voor het vervangen van de kettingroosters door perforatieroosters en de renovatie van de container- en de roostergoedruimte op het terrein van de RWZI (artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo); De vergunning betreft een milieuneutrale veranderingsvergunning;
- aan deze vergunning geen voorschriften te verbinden.

En tevens:

- dat voor het verbouwen van het roostergoedgebouw op het terrein RWZI Veenendaal geen vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo is vereist;

- dat de aanvraag onderdeel uitmaakt van deze vergunning;
- dat het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) niet van toepassing is op de aangevraagde wijziging en dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B.B.' with a stylized flourish.

B.B. (Boris) van de Water
Strategisch manager
RUD Utrecht

Afschriften

Het origineel van deze beschikking te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, t.a.v. dhr. P. Hertogh, Steenbokstraat 10, 7324 AX te Apeldoorn en een afschrift te zenden aan:

Met de post:

- burgemeester en wethouders van de Utrechtse Heuvelrug;
- Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- het dagelijks bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe.

Rechtsbescherming en in werkingtreding

Bezwaar

Deze brief is een "beschikking" in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen door een belanghebbende bezwaar kan worden gemaakt bij:

het college van gedeputeerde staten van Utrecht,

- ***Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket/klacht, bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie;***
- ***Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.***

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn begint te lopen op de dag na die waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van (het gedeelte van) de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar (de motivering).

Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening/schorsing

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van bezwaar schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. Een dergelijk verzoek kan ook digitaal ingediend worden via het loket: <https://rechtspraak.nl>. Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn afzonderlijke kosten verbonden.

Inhoudsopgave

PROCEDURELE OVERWEGINGEN	5
1 PROCEDURELE ASPECTEN	5
1.1 Gegevens aanvrager	5
1.2 Projectbeschrijving	5
1.3 Omschrijving van de aanvraag	5
1.4 Huidige vergunnings situatie	5
1.5 Vergunningplicht	5
1.6 Bevoegd gezag	6
Coördinatie met de Waterwet	6
1.7 Bestemmingsplan	6
1.8 Beoordeling van de aanvraag	6
1.9 Procedure (regulier)	6
1.10 Advies en verklaring van geen bedenkingen	6
1.11 Wet natuurbescherming	7
2 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE	8
2.1 M.e.r.-beoordeling	8
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEUASPECTEN	9
1 TOETSINGSKADER MILIEU	9
1.1 Activiteitenbesluit	9
1.2 Toetsing milieuneutrale verandering	9
2 EINDCONCLUSIE	11
2.1 Conclusie	11
BIJLAGE: BEGRIPPEN	12

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

Op 5 december 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van Waterschap Vallei en Veluwe te Apeldoorn voor de RWZI Veenendaal Slaperdijk 2a te Overberg.

1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: De inrichting betreft de RWZI aan de Slaperdijk 2a te Overberg (gemeente Utrechtse Heuvelrug). Het project is bedoeld om de RWZI te wijzigen.

De wijziging betreft:

- Het vervangen van de kettingroosters door perforatieroosters;
- Renovatie container- en roostergoedruimte.

1.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Het aanvraagformulier met OLO nummer 7441325 d.d. 5 december 2022;
- Bijlage 1 situatietekening, luchtfoto ligging gebouwen en installaties;
- Bijlage 2 aanvraag document 'Memo nummer: nIT56544_3363001_Rev_C, Onderwerp: Vervangen roostergoedinstallatie RWZI Veenendaal' van bureau Bilfinger, d.d. 25 juli 2022;
- Bijlage 3 'Overzichtstekening Schakelruimte Melding' Tekeningnummer 61926-103 d.d. 9-11-2022 van bureau ADS groep.

1.4 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisie*	6-10-2009	2009INT249300	RWZI
Verandering	8-4-2013	80E0ED04	wasplaats en steunpunt muskusrattenbestrijding

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5 Vergunningplicht

Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C categorieën 27.3, 28.4, aanhef en onder a, sub 2° en 28.4, aanhef en onder c, sub 1° van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort op grond van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (verder: RIE), genoemd onder categorie 5.3 a, onder i en ii.

De hoofdactiviteit van de inrichting betreft het zuiveren van rioolwater, met een biologische capaciteit van 160.500 inwonerequivalenten (i.e.) uitgedrukt in 136 g Totaal Zuurstof Verbruik (TZV). Daarmee valt de inrichting onder categorie 27.3 van Bijlage I, onderdeel C van het Bor. De hydraulische capaciteit van de RWZI betreft 4500 m³ per uur.

Daarnaast wordt afval van derden geaccepteerd en verwerkt binnen de inrichting. Daardoor is eveneens categorie 28.4, aanhef en onder c, sub 1o (verwerken van bedrijfsafval, meer dan 15.000 ton per jaar) van bijlage I, onderdeel C van het Bor van toepassing.

Verder valt de inrichting onder de werkingssfeer van de RIE, voorheen de IPPC-richtlijn, en wel op grond van bijlage 1 categorie 5.3 a, onder i en ii (i. biologische behandeling); ii. fysisch-chemische behandeling van ongevaarlijk afval). De aangevraagde hoeveelheid slibaanvoer per as voor RWZI Veenendaal is 12.500 m³/jaar. Bij een soortelijk gewicht van 1.2 ton/m³ resulteert dit in een dagelijkse slibaanvoer van 41,1 ton/dag. Daarnaast is er nog een hoeveelheid van 5.000 m³/jaar aan stedelijk afvalwater per as aangevraagd. Dat komt overeen met een hoeveelheid van 13,7 m³/dag. Bij een soortelijk gewicht van 0,998 ton/m³ resulteert dat in een dagelijkse aanvoer van 13,66 ton stedelijk afvalwater. Totaal bedraagt de hoeveelheid afval voor verwerking 54,8 ton/dag. Dit is meer dan de drempelwaarde van 50 ton per dag uit de RIE. Daarmee is sprake van een inrichting met een IPPC-installatie.

1.6 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor).

Op grond van artikel 1.3 van de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn wij het bevoegd gezag voor het beslissen op de aanvraag op grond van de Wnb. De verandering van de inrichting is niet van invloed op de emissie van stikstof en de depositie daarvan op natuurgebieden.

Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, waarbij sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning voor het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet is vereist. Voor de nu aangevraagde verandering, zijnde het vervangen van de kettingroosters door perforatieroosters en de renovatie van de container- en de roostergoedruimte, is echter geen (aanpassing van de) waterwetvergunning noodzakelijk. Daarom is er geen sprake van coördinatie met de Waterwet.

1.7 Bestemmingsplan

Het project ligt in een gebied waar het bestemmingsplan 'buitengebied Overberg, Maarn, Maarsbergen, Amerongen' vastgesteld op 3 juli 2019 geldt. Het project ligt op gronden met de bestemming bedrijf. Deze gronden zijn bestemd voor bedrijven. Het project voldoet aan de bouw- en gebruiksregels van dit bestemmingsplan.

1.8 Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.9 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: officielebekendmakingen.nl. in het Provinciaal blad 2023, 459 d.d. 17 januari 2023.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is eveneens digitaal kennis gegeven op internet: officielebekendmakingen.nl, in het Provinciaal blad 2023, 459 d.d. 17 januari 2023.

1.10 Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Zij hebben vervolgens het volgende advies uitgebracht:

Activiteiten zijn vergunning vrij voor het onderdeel bouwen

De gemeente heeft aangegeven dat, gelet op het gestelde in artikel 3, Bijlage II van het Bor, de werkzaamheden vergunning vrij kunnen worden uitgevoerd omdat het plan passend is binnen de voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied Omma. Daarnaast is de oppervlakte niet meer dan 50 m² en de hoogte niet meer dan vijf meter.

Nu blijkt dat de activiteiten vergunning vrij zijn, kan het bouwplan zonder vergunning en/of melding worden uitgevoerd. Het bouwplan moet wel volgens de overige van toepassing zijnde regelgeving worden uitgevoerd. Er moet onder andere worden gebouwd volgens de regels uit het Bouwbesluit.

De gemeente heeft verder aangegeven dat aanvrager ook zelf een vergunning check kan uitvoeren op de website www.omgevingsloket.nl. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer er nog iets wordt gewijzigd aan het bouwplan.

Wij hebben rekening gehouden met dit advies bij het beschikken op de aanvraag.

1.11 Wet natuurbescherming

In de Wnb is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het vragen van een vvgb is niet nodig (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Voor de thans gevraagde wijzigingen van de inrichting is vooraf geen vergunning op basis van de Wnb vereist, hetgeen blijkt uit de beschrijving in de aanvraag. Er zullen tijdens de installatie en verbouwing vervoersbewegingen plaatsvinden. Deze zullen een zeer klein deel uitmaken van het totale aantal vervoersbewegingen van en naar de RWZI. De vervoersbewegingen als gevolg van het voornemen hebben geen significante bijdragen aan de totale vervoersbewegingen van de RWZI. Gelet hierop en de kleinschaligheid van de verandering hebben wij geen reden gezien om een Aeries rapport te verlangen.

2 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

2.1 M.e.r.-beoordeling

De voorgenomen nog niet eerder vergunde activiteit(en), namelijk het vervangen van de kettingroosters door perforatieroosters en de renovatie van de container- en de roostergoedruimte zijn niet genoemd in onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit m.e.r. Voor de voorgenomen activiteit(en) geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEUASPECTEN

1 TOETSINGSKADER MILIEU

1.1 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting met een IPPC-installatie) geldt.

Binnen het bedrijf vinden ook activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en moet worden voldaan aan de betreffende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling (voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten). Welke paragrafen dat zijn hebben wij reeds aangegeven in de vergunningen die zijn vermeld onder 1.4 van deze vergunning.

1.2 Toetsing milieuneutrale verandering

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt tot:

1. andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

- **Bodem**

Het renoveren van de roostergoedruimte vindt bovengronds plaats. Er worden geen bodembedreigende stoffen opgeslagen. De nulsituatie van de bodem is vastgelegd in de omgevingsvergunning van 6 oktober 2009 kenmerk 2009INT249300. De verandering kan gezien worden als milieuneutraal ten aanzien van de bodemkwaliteit.

- **Geluid;**

Door het vervangen van de roostergoedfilters door perforatiefilters moet de capaciteit van de bedrijfswaterinstallatie verhoogd worden. In de kelder van het bedrijfsgebouw staat een bedrijfswaterinstallatie, bestaande uit drie pompen. De capaciteit van de bestaande bedrijfswaterinstallatie is ontoereikend om de onderdelen van de nieuwe roostergoedinstallatie van voldoende bedrijfswater te voorzien. Er moet meer pompcapaciteit komen om de nieuwe roostergoedfilters optimaal te gebruiken. Dit wordt gerealiseerd door een elektrische booster pomp te plaatsen in de roostergoedruimte. Deze booster pomp heeft een geluidsdruk van 71 dB(A). Er draait maar één pomp tegelijkertijd. Hierdoor neemt de geluidsemissie in vergelijking tot de bestaande situatie niet toe. Daarnaast is de booster pomp in pandig. De verandering kan gezien worden als milieuneutraal ten aanzien van het aspect geluid.

- **Lucht en geur**

De bestaande geuraftzuiging in het roostergoedgebouw, onderdeel van biofiltersysteem 1, wordt aangepast. In de huidige situatie zijn de roostergoedcontainer en de zandcontainer in open verbinding met de lucht in de roostergoedruimte. De ruimte wordt afgezogen. In de nieuwe situatie worden zowel de roostergoedcontainer als de zandcontainer aangesloten op de bestaande luchtafzuigleiding in de onderbouw van het roostergoedgebouw. Voor het aansluiten van beide containers wordt gebruik gemaakt van de twee bestaande afzuigpunten in de containerruimte. Op het afzuigpunt wordt een vertakking gemaakt naar de desbetreffende container. In plaats van algemene afzuiging wordt puntafzuiging ingezet. Dit is een efficiëntere manier van afzuiging en kan gezien worden als een verbetering op het gebied van milieu. Er worden geen extra reguliere vervoersbewegingen geïntroduceerd door het vervangen van de roosters of de renovatie van de roostergoedruimte. Wel zullen er tijdens de installatie en verbouwing vervoersbewegingen plaatsvinden. Deze maken echter een zeer klein deel uit van het totale aantal vervoersbewegingen van en naar de RWZI. De vervoersbewegingen door het voornemen hebben geen significante bijdragen aan de totale vervoersbewegingen van de RWZI. In hoofdstuk 5.2 van de Wm en bijlage 2 van de Wm zijn grenswaarden gesteld voor onder meer stikstofdioxide (NO₂) en zwevende deeltjes/fijnstof (PM₁₀, PM_{2,5}). Het is niet aannemelijk dat een klein aantal vervoersbewegingen van het werkverkeer van/naar de RWZI tijdens de bouw zal leiden tot overschrijding van de grenswaarde zwevende deeltjes/fijnstof (PM₁₀, PM_{2,5}). Bij reguliere bedrijfsvervoering vinden er geen extra vervoersbewegingen plaats ten opzichte van de reeds vergunde situatie. De verandering kan gezien worden als milieuneutraal ten aanzien van het aspect lucht. De overwegingen met betrekking tot lucht uit de vergunningen die in paragraaf 1.4 van deze vergunning zijn vermeld, wijzigen niet als gevolg van de nu aangevraagde verandering van de inrichting.

- **Afvalwater**

De verandering betreft enkel een aangepaste constructie (prefab installatie op bedrijfsvloerplaten), waarbij geen afvalwater of andere afvalstoffen vrijkomen anders dan hemelwater dat afvloeit van de constructie zelf. Tussen de bestaande weg en de bedrijfsvloerplaten wordt een goot opgenomen om hemelwater, lekwater uit container etc. op te vangen. Vanaf deze goot wordt het water afgevoerd naar de bestaande wadi (infiltratie in de bodem).

- **Energie**

De verandering leidt niet tot een significante toename van het energieverbruik.

- **Afvalstoffen**

Door de perforatiefilter zal er iets meer afval gefilterd worden. In de oude situatie kwam dit afval in het zuiveringsslib terecht. Per saldo zal de wijziging geen invloed hebben op de hoeveelheid afvalstoffen.

- **Externe veiligheid**

De verandering heeft geen consequenties voor de (externe) veiligheid. De wijziging van de inrichting heeft geen relatie met gevaarlijke- of brandbare stoffen.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Toetsing milieueffectrapport

Het Besluit m.e.r. is niet van toepassing op de aangevraagde wijziging. Er hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning milieudeel te weigeren.

2 EINDCONCLUSIE

2.1 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het vervangen van de kettingroosters door perforatieroosters en de renovatie van container- en roostergoedruimte, op het terrein van de RWZI Veenendaal kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

In deze beschikking zijn voor deze activiteiten geen voorschriften opgenomen.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.