

WATERVERGUNNING

Z-23-092282/D-23-071721



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 9 maart 2023
Datum aanvraag: 16 januari 2023
OLO-nummer: 7518305
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: ja, met 16 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 13 februari 2023
Aanvrager: [REDACTED] Oude Leedeweg 75, 2641NM Pijnacker
Locatie activiteit: Onderweg 11, 2641 NZ PIJNACKER
Aanvraagnaam: Aanleggen Duiker Perceel 8880 Onderweg

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wenst een dam met duiker te realiseren om perceel 8880 bereikbaar te kunnen maken voor zwaar agrarisch materieel. Hiervoor zal het aanliggende secundair polderwater met leggercode POL20203500 gedeeltelijk worden gedempt. Ter compensatie voor de demping wordt er vervangend water gegraven in de bovengenoemde watergang. De activiteiten zijn vergunningplichtig.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten worden in beschouwing genomen ten opzichte van de mogelijke effecten die ze kunnen hebben op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Waterveiligheid en waterkwantiteit

Om perceel 8880 te kunnen bereiken wordt er een dam met duiker gerealiseerd. De realisatie van de dam betreft werkzaamheden waarbij water wordt gedempt.

Voor werkzaamheden waarbij dempen en graven plaatsvinden stelt Delfland eisen om de bergingscapaciteit van het watersysteem te kunnen waarborgen en de aan- en afvoer te kunnen garanderen.

Hiervoor moet er altijd vervangend oppervlaktewater worden gegraven ter compensatie van het gedempte oppervlaktewater. In dit geval vindt de demping plaats met een omvang van 7,5 m² en de omvang van het te graven vervangend oppervlaktewater is 7,5 m². Omdat het gedempte oppervlak gelijk is aan het te graven oppervlak en de activiteiten plaatsvinden in hetzelfde peilgebied, voldoet dit deel van de aanvraag aan het beleid.

De aangevraagde werkzaamheden betreffen ook de realisatie van een dam. Deze dam wordt voorzien van een duiker.

Duikers zijn omschreven als kunstwerken in de Legger van Delfland. Aan kunstwerken in wateren stelt Delfland eisen om de aan- en afvoercapaciteit te kunnen waarborgen, om wateroverlast te voorkomen en om de toegankelijkheid te kunnen waarborgen ten behoeve van beheer en onderhoud.

Hiervoor is de dimensionering van de aan te leggen duikers in beschouwing genomen zodat de doorstroming van de betreffende watergang gewaarborgd blijft.

In dit geval wordt de duiker gerealiseerd in een secundaire watergang, waarbij voor bebouwd gebieden er onder andere de volgende criteria gelden:

- een diameter van 600 mm;
- de duiker moet worden aangelegd met 1/3^e aandeel lucht tussen het referentiepeil en de onderbovenkant van de in- en uitstroomopening.

Voor het schouwpeil of referentiepeil wordt het winterpeil in beschouwing genomen. Opgemerkt wordt dat in de ingediende dwarsdoorsnede (ook in het besluit opgenomen, tekening met naam "Onderweg 11 Oude Leede dam-Detail-A4") van de te realiseren dam met duiker het zomerpeil wordt genomen als referentiepeil. Hierdoor voldoet de aan te leggen duiker niet aan de eis met betrekking tot het aandeel lucht. De hoogteligging van de duiker moet gerealiseerd worden zoals voorschreven onder hoofdstuk 4.1.3.

Gezien de locatie en de aanwezige watergang wordt deze diameter ook in de praktijk als voldoende geacht. Wel moet de duikerconstructie voldoende robuust zijn om het gewicht te kunnen dragen van het zware materieel wat gebruik gaat maken van de dam met duiker. De duiker mag niet vervormen of verzakken, zodat ook tijdens de gebruiksfase de doorstroming gegarandeerd blijft.

Tijdens de aanleg van de dam met duiker is er wel een risico dat de doorstroming niet gegarandeerd kan worden. Daarom is in deze watervergunning een werkvolgorde voorgeschreven, waarbij eerst de duiker moet zijn aangebracht conform de watervergunning. Pas wanneer dit gereed is en het water door de duiker kan stromen mag de demping ten behoeve van de dam worden gestart. Op dat moment kan de duiker direct de doorstroming overnemen.

Waterkwaliteit en ecologie

Wat betreft de ecologie moet ter plaatse van de demping in het water levende organismen worden overgezet en/of verjaagd naar omliggend oppervlaktewater.

De materialen welke mogen worden toegepast, mogen niet zijn vervaardigd met stoffen die kunnen uitloggen naar oppervlaktewater.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Deze richten zich met name op de wijze van uitvoeren en definitieve situatie.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Dam (met duiker)

1. Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd. De in het water levende organismen moeten worden overgezet naar naastliggend oppervlaktewater.
2. De duiker moet eerst worden aangebracht conform lid 3, voordat met de demping van het oppervlaktewater kan worden begonnen. De doorstroming moet tijdens de werkzaamheden altijd zijn gegarandeerd.
3. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving/ maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 5,0 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,60 m
hoogte binnen onderkant	NAP -6,29 m (= 0,40 m beneden het schouwpeil)
inspectieputten	n.v.t
uitsteeklengte buiten dam	minimaal 0,30 m aan beide kanten

4. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
5. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
6. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
7. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
8. Voor de constructie en de demping mogen geen materialen worden gebruikt welke kunnen uitloggen naar het oppervlaktewater of op andere wijze de waterkwaliteit nadelig kunnen beïnvloeden.
9. De dam moet worden voorzien van beschoeiing, zodat er geen grond in de watergang terecht kan komen.

4.1.4 Verbreden van POL20203500

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving/ maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening "Duiker perceel C8880 en C1734"
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	0,25 m is NAP -6,14 m
Taluds	1:1 of beschoeiing
Schouwpeil	NAP -5,89 m

3. Er moet ten minste 7,5 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 7,5 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 1 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

5. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
6. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
7. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen [REDACTED] Oude Leedeweg 75, 2641NM Pijnacker, voor het realiseren en hebben van een dam met duiker en het graven van vervangend oppervlaktewater ten zuiden van perceel C8880 te Pijnacker.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - "Onderweg 11 Oude Leede dam-A3";
 - "Onderweg 11 Oude Leede dam-DETAIL-A4"
 - "Duiker perceel C8880 en C7134";
 - "Aanleggen _Duiker_Perceel_8880_Onderweg".

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.