




BEGANE GROND - NIEUW -



VERDIEPING - NIEUW -

ruimte nr.		Opp.vl. VR in m2:	kozijn- merk:	Ad m2:	a°:	β°:	Cb:	Cu:	Ae m2:	Ae totaal m2:	VG 10% m2:	eis verbl.r.: >10 % VG of Ae>0,5m2	VG nr.
0.05	verblijfsruimte	23,2	2x 01 07	8,24 0,64	20 20	18 36	0,78 0,72	1,00 1,00	6,43 0,46	6,89	2,32	voldoet	1
0.07	verblijfsruimte	17,7	05 2x 07	1,11 1,28	20 20	18 36	0,78 0,72	1,00 1,00	0,87 0,92	1,79	1,77	voldoet	2
0.08	verblijfsruimte	22,2	2x 05 06	2,22 0,22	20 20	18 36	0,78 0,72	1,00 1,00	1,74 0,16	1,90	2,22	voldoet	3
1.02	verblijfsruimte	13,1	15	2,38	20	30	0,75	1,00	1,79	1,79	1,31	voldoet	4
1.03	verblijfsruimte	4,4	13	1,64	20	30	0,75	1,00	1,23	1,23	0,44	voldoet	5
1.04	verblijfsruimte	7,4	12	0,88	20	26	0,76	1,00	0,67	0,67	0,74	voldoet	6
1.05	verblijfsruimte	4,4	11	1,64	20	30	0,75	1,00	1,23	1,23	0,44	voldoet	7

Gemeente
Aalten

Behoort bij besluit van
college van burgemeester
en wethouders van Aalten

WA-23-0007-600
d.d. 31-03-2023

Daglicht woonfunctie verbouw, bestaande bouw:

Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is artikel 3.75 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechte verkregen niveau.

Nieuwbouw eis:
Om aan te tonen dat wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot de daglichttoetreding, is per verblijfsgebied/-ruimte het equivalente daglichtoppervlakte (Ae) als bedoeld in NEN 2057:2011 bepaald.
Voor de belemmeringshoek a is een waarde van minimaal 20° aangehouden.

Er is aangetoond dat er minimaal 10% van het verblijfsoppervlakte aan daglichtoppervlakte aanwezig is, dan wel per verblijfsruimte minimaal Ae > 0,5 m2 aanwezig is.

Berekening daglichtoppervlakte
 $A_e = A_d \cdot C_b \cdot C_u \cdot C_{lta}$ LTA glas = 0,60

MIL

BOUWKUNDIG TEKEN- & BEGELEIDINGSBUREAU
7091 HD Dinxperlo
06 - 101 484 37
info@tekenburomilo.nl
www.tekenburomilo.nl

opdrachtgever:
fam. te Hennepe - Burgers
Gelinkweg 10
7095 CB de Heurne

projectomschrijving:
verbouw woonboerderij
aan de Gelinkweg 10
in de Heurne

onderdeel:
Bouwaanvraag tekening
Daglicht
P21_1371

datum tekening : 07-03-23
getekend door : ADL
schaal / formaat : A3
datum wijziging : ..

BB-04

deze tekening blijft eigendom van Milo, openbaarmaking, vermenigvuldiging en verspreiding aan derden is zonder toestemming niet toegestaan.