




BEGANE GROND - NIEUW -

ruimte nr.	omschrijving:	BB Functie:	Oppervl.: in m2	doorspuikbaarheid: min. opening in m2: >6,00dm3/s.m2 luchtsnelh. 0,10 m/s	te openen raam-/deurkozijnen					
					merk:	afmetingen:	open. hoek:	J	A netto in m2:	
0.05	woonkeuken	verblijfsruimte	23,2	1,39	01 (2x)	2x 1,9 x2,23	90°	1,00	8,47	voldoet
0.07	keuken	verblijfsruimte	17,7	1,06	07 (2x)	2x 0,89 x0,97	90°	1,00	1,73	voldoet
0.08	woonkamer	verblijfsruimte	22,2	1,33	05 (2x)	2x 0,84x1,05	90°	1,75	1,37	voldoet
1.02	slaapkamer 1	verblijfsruimte	13,1	0,79	15	2x 0,91x0,87	90°	1,00	1,58	voldoet
1.03	slaapkamer 2	verblijfsruimte	4,4	0,30	13	2x 0,84x0,87	90°	1,00	1,46	voldoet
1.04	slaapkamer 3	verblijfsruimte	7,4	0,44	12	1,06x1,30	90°	1,00	1,38	voldoet
1.05	slaapkamer 4	verblijfsruimte	5,2	0,31	11	2x 0,84x0,87	90°	1,00	1,46	voldoet



VERDIEPING - NIEUW -

Gemeente
Aalten

Behoort bij besluit van
college van burgemeester
en wethouders van Aalten

WA-23-0007-600
d.d. 31-03-2023

Spuiventilatie woonfunctie verbouw, bestaande bouw:

Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 3.42 en 3.43 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

Nieuwbouw eis:
Een verblijfsgebied heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van ten minste 6 dm3/s per m²

MIL

BOUWKUNDIG TEKEN- & ADVIESBURO

Beggelderdijk 1
7091 HD Dinxperlo
06 - 101 484 37
info@tekenburomilo.nl
www.tekenburomilo.nl

datum tekening : 07-03-23
getekend door : ADL
schaal / formaat : A3
datum wijziging : ..

opdrachtgever:
fam. te Hennepe - Burgers
Gelinkweg 10
7095 CB de Heurne

projectomschrijving:
verbouw woonboerderij
aan de Gelinkweg 10
in de Heurne

onderdeel:
Bouwaanvraag tekening
Spuiventilatie
P21_1371

BB-03

deze tekening blijft eigendom van Milo, openbaarmaking, vermenigvuldiging en verspreiding aan derden is zonder toestemming niet toegestaan.