





BEGANE GROND - NIEUW -

ruimte nr.	omschrijving:	BB Functie:	Oppervl.: in m2	benodigde ventilatie A*0,9dm3/s	aanvoer via: in dm3/2		afvoer naar / overstroom: in dm3/2	
0.05	woonkeuken	verblijfsruimte	23,2	20,9	ventilatioerooster	20,9	0.07 keuken	8,7
0.07	keuken	verblijfsruimte	17,7	21,0	ventilatioerooster	10,5	0.06 kant.+ 0.01 hal	12,2
0.08	woonkamer	verblijfsruimte	22,2	20,0	0.05 + 0.08 woonkmr	18,7	mech. ventilatie	29,2
0.06	kantoor	onbenoemde ruimte	5,5	-	ventilatioerooster	20,0	0.07 keuken	10,0
0.02	douche	badruimte	3,0	14,0	0.05 woonkeuken	10,0	0.06 kantoor	10,0
0.03	wc	toilet ruimte	1,0	7,0	0.08 woonkmr	10,0	mech. ventilatie	20,0
1.02	slaapkamer 1	verblijfsruimte	13,1	11,8	0.01 hal	14,0	mech. ventilatie	14,0
1.03	slaapkamer 2	verblijfsruimte	4,4	7,0		7,0	mech. ventilatie	7,0
1.04	slaapkamer 3	verblijfsruimte	7,4	7,0		7,0	mech. ventilatie	7,0
1.05	slaapkamer 4	verblijfsruimte	5,2	7,0		7,0	mech. ventilatie	7,0
1.06	douche / wc	badruimte	10,9	14,0		14,0	mech. ventilatie	14,0



VERDIEPING - NIEUW -

renvooi ventilatie

TV=.. → = ventilatie toevoer in dm3/s
AV=.. → = ventilatie afvoer in dm3/s
MV= → = ventilatie mechanische afvoer in dm3/s

Luchtverversing woonfunctie verbouw / bestaande bouw:
Uitgangspunten:

- ongewijzigde ruimtes: ventilatie blijft als bestaand, behalve ruimte met kooktoestel, toilet- en badruimte
- minimaal per verblijfsruimte: 0,7 dm3/s.m2
- minimaal per verblijfsgebied: 0,9 dm3/s.m2
- minimaal per verblijfsruimte/gebied: 7 dm3/s
- ruimte met kooktoestel min.: 21 dm3/s
- toiletruimte: 7 dm3/s
- badruimte: 14 dm3/s

- ventilatie roosters in raamkozijnen aanbrengen van voldoende capaciteit conform ventilatie berekening, bv DucoTon 10 Zr rooster, 10,2 dm3/s.m



Behoort bij besluit van
college van burgemeester
en wethouders van Aalten

WA-23-0007-600
d.d. 31-03-2023



BEGEELDERDIJK 1
7091 HD Dinxperlo
06 - 101 484 37
info@tekenburomlo.nl
www.tekenburomlo.nl

datum tekening : 07-03-23
getekend door : ADL
schaal / formaat : A3
datum wijziging : ..

opdrachtgever:
fam. te Hennepe - Burgers
Gelkinkweg 10
7095 CB de Heurne

projectomschrijving:
verbouw woonboerderij
aan de Gelkinkweg 10
in de Heurne

onderdeel:
Bouwaanvraag tekening
Luchtverversing
P21_1371

BB-02